

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2023 0:00:00 - 31.05.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Александра Невского ул, д. 24 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА523
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 15306
ПРИМ SN 15304

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 2975
КТПТР-06 SN 2975a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.05.2023	63.67	56.28	7.40	1.71	1.69	40.32	39.92	0.99	0.293	24.0	24.0
02.05.2023	64.14	54.79	9.35	1.63	1.60	38.34	37.97	0.97	0.354	24.0	24.0
03.05.2023	64.53	56.21	8.32	1.71	1.69	40.27	39.89	0.95	0.327	24.0	24.0
04.05.2023	63.33	55.86	7.48	1.76	1.74	41.55	41.15	0.96	0.305	24.0	24.0
05.05.2023	63.11	54.96	8.15	1.75	1.73	41.30	40.92	0.93	0.332	24.0	24.0
06.05.2023	62.58	53.06	9.52	1.73	1.71	40.79	40.43	0.91	0.379	24.0	24.0
07.05.2023	65.68	58.32	7.36	1.96	1.93	46.09	45.65	0.94	0.331	24.0	24.0
08.05.2023	66.41	58.27	8.14	2.02	2.00	47.62	47.14	0.99	0.359	24.0	24.0
09.05.2023	70.64	63.88	6.76	2.21	2.18	51.83	51.29	1.05	0.341	24.0	24.0
10.05.2023	63.83	56.23	7.59	1.92	1.90	45.29	44.81	1.07	0.323	24.0	24.0
11.05.2023	61.77	54.62	7.15	1.83	1.80	43.11	42.66	1.06	0.301	24.0	24.0
12.05.2023	63.95	55.32	8.63	1.92	1.89	45.24	44.73	1.13	0.376	24.0	24.0
13.05.2023	61.79	53.69	8.10	1.75	1.73	41.31	40.86	1.09	0.336	24.0	24.0
14.05.2023	60.04	51.26	8.78	1.55	1.53	36.63	36.24	1.07	0.323	24.0	24.0
15.05.2023	59.02	50.11	8.91	1.46	1.44	34.51	34.13	1.11	0.306	24.0	24.0
16.05.2023	60.97	52.48	8.49	1.54	1.52	36.36	35.94	1.17	0.311	24.0	24.0
17.05.2023	61.25	50.96	10.29	1.41	1.39	33.22	32.85	1.11	0.343	24.0	24.0
18.05.2023	61.54	52.59	8.96	1.40	1.38	32.94	32.60	1.04	0.297	24.0	24.0
19.05.2023	46.75	41.30	5.45	0.79	0.78	18.76	18.59	0.92	0.172	14.4	24.0
20.05.2023	60.73	52.97	7.75	1.50	1.48	35.32	35.08	0.71	0.269	24.0	24.0
21.05.2023	56.98	49.35	7.63	1.40	1.38	33.04	32.84	0.63	0.252	24.0	24.0
22.05.2023	58.41	50.04	8.37	1.50	1.48	35.43	35.18	0.71	0.290	24.0	24.0
23.05.2023	58.09	50.52	7.57	1.54	1.52	36.34	36.02	0.88	0.274	24.0	24.0
24.05.2023	60.76	53.37	7.38	1.75	1.73	41.40	40.93	1.15	0.302	23.6	24.0
25.05.2023	59.23	51.69	7.54	1.45	1.43	34.36	33.95	1.18	0.257	24.0	24.0
26.05.2023	60.05	52.85	7.20	1.60	1.57	37.67	37.16	1.34	0.277	24.0	24.0
27.05.2023	59.41	52.08	7.33	1.47	1.45	34.73	34.26	1.35	0.253	24.0	24.0
28.05.2023	58.14	50.28	7.86	1.31	1.28	30.87	30.46	1.35	0.240	24.0	24.0
29.05.2023	57.11	48.96	8.15	1.28	1.26	30.27	29.86	1.37	0.249	24.0	24.0
30.05.2023	60.48	52.43	8.05	1.35	1.32	31.82	31.37	1.42	0.255	24.0	24.0
31.05.2023	62.88	54.26	8.62	1.38	1.36	32.60	32.13	1.46	0.283	24.0	24.0
Средние:	61.20	53.19	8.01	1.60	1.58	---	---	1.07	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1169.36	1157.02	---	9.311	734.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2023	11554.76	11334.74	369.112	4821.4	4836.7
31.05.2023	12724.11	12491.76	378.424	5555.5	5580.7
Итого:	1169.36	1157.02	9.311	734.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2023 0:00:00 - 30.06.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Александра Невского ул, д. 24 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА523
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды:
Обратка: ПРИМ SN 15306
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 2975
КТПТР-06 SN 2975a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.06.2023	64.76	56.68	8.08	1.47	1.44	34.52	34.03	1.45	0.273	24.0	24.0
02.06.2023	62.61	54.36	8.25	1.32	1.30	31.23	30.79	1.43	0.255	24.0	24.0
03.06.2023	64.31	55.95	8.36	1.42	1.39	33.41	32.92	1.48	0.280	24.0	24.0
04.06.2023	63.35	54.73	8.61	1.35	1.33	31.82	31.36	1.46	0.275	24.0	24.0
05.06.2023	62.78	53.87	8.90	1.30	1.28	30.73	30.29	1.46	0.274	24.0	24.0
06.06.2023	62.54	53.06	9.49	1.29	1.26	30.32	29.87	1.50	0.285	24.0	24.0
07.06.2023	61.74	52.80	8.94	1.24	1.21	29.14	28.69	1.55	0.263	24.0	24.0
08.06.2023	62.55	53.94	8.61	1.27	1.24	29.92	29.46	1.55	0.256	24.0	24.0
09.06.2023	61.72	52.64	9.08	1.19	1.17	28.17	27.72	1.60	0.257	24.0	24.0
10.06.2023	61.81	53.30	8.51	1.22	1.20	28.80	28.33	1.64	0.248	24.0	24.0
11.06.2023	62.14	53.13	9.01	1.27	1.24	29.93	29.45	1.62	0.273	24.0	24.0
12.06.2023	64.99	56.91	8.08	1.43	1.40	33.69	33.14	1.64	0.272	24.0	24.0
13.06.2023	60.74	52.80	7.95	1.28	1.25	30.13	29.64	1.64	0.240	24.0	24.0
14.06.2023	59.49	51.72	7.77	1.41	1.38	33.28	32.73	1.66	0.259	24.0	24.0
15.06.2023	58.82	52.09	6.72	1.60	1.57	37.90	37.28	1.66	0.256	24.0	24.0
16.06.2023	59.01	52.60	6.41	1.63	1.60	38.50	37.87	1.65	0.247	24.0	24.0
17.06.2023	59.71	52.19	7.51	1.43	1.40	33.69	33.16	1.59	0.245	24.0	24.0
18.06.2023	62.66	53.90	8.76	1.26	1.23	29.65	29.19	1.57	0.261	24.0	24.0
19.06.2023	61.64	52.13	9.50	1.22	1.19	28.68	28.23	1.59	0.271	24.0	24.0
20.06.2023	61.11	51.99	9.12	1.25	1.22	29.45	28.97	1.65	0.270	24.0	24.0
21.06.2023	61.89	53.02	8.87	1.27	1.25	29.99	29.51	1.63	0.267	24.0	24.0
22.06.2023	62.07	53.57	8.51	1.25	1.23	29.57	29.10	1.61	0.252	24.0	24.0
23.06.2023	61.81	53.71	8.10	1.25	1.22	29.43	28.96	1.61	0.240	24.0	24.0
24.06.2023	61.72	53.55	8.17	1.23	1.21	29.12	28.66	1.58	0.238	24.0	24.0
25.06.2023	61.82	53.04	8.78	1.23	1.21	29.01	28.55	1.61	0.258	24.0	24.0
26.06.2023	61.04	50.80	10.24	1.18	1.16	27.95	27.50	1.62	0.283	24.0	24.0
27.06.2023	44.34	37.10	7.24	0.54	0.53	12.85	12.63	1.69	0.100	14.4	24.0
28.06.2023	21.35	21.07	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
29.06.2023	20.40	20.26	0.15	0.00	0.00	0.01	0.01	4.20	0.000	0.0	24.0
30.06.2023	20.19	20.09	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
Средние:	57.17	49.57	7.60	1.16	1.14	---	---	1.56	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	820.89	808.02	---	6.897	638.4	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.05.2023	12724.11	12491.76	378.424	5555.5	5580.7
30.06.2023	13545.01	13299.78	385.320	6193.9	6300.7
Итого:	820.89	808.02	6.897	638.4	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации