

Отчет о суточных параметрах
(01.07.2023 0:00:00 - 31.07.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Александра Невского ул, д. 24 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА523
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 15306
ПРИМ SN 15304

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 2975
КТПТР-06 SN 2975a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.07.2023	26.21	22.37	3.85	0.15	0.14	3.61	3.31	8.57	0.039	9.7	24.0
02.07.2023	59.45	48.83	10.62	1.05	1.03	24.74	24.54	0.81	0.268	24.0	24.0
03.07.2023	61.58	51.38	10.19	1.13	1.11	26.59	26.39	0.77	0.274	24.0	24.0
04.07.2023	64.02	55.90	8.12	1.32	1.30	31.15	30.86	0.91	0.253	24.0	24.0
05.07.2023	64.77	57.37	7.40	1.43	1.41	33.65	33.22	1.26	0.246	24.0	24.0
06.07.2023	62.45	53.68	8.77	1.14	1.12	26.90	26.52	1.41	0.219	24.0	24.0
07.07.2023	64.98	57.54	7.44	1.32	1.30	31.08	30.66	1.37	0.226	24.0	24.0
08.07.2023	63.85	55.73	8.12	1.20	1.18	28.32	27.93	1.38	0.221	24.0	24.0
09.07.2023	63.84	56.40	7.43	1.21	1.19	28.57	28.19	1.37	0.205	24.0	24.0
10.07.2023	64.04	55.61	8.43	1.18	1.16	27.85	27.47	1.38	0.224	24.0	24.0
11.07.2023	63.77	55.82	7.95	1.13	1.11	26.60	26.23	1.38	0.213	24.0	24.0
12.07.2023	64.28	56.78	7.50	1.25	1.23	29.38	28.98	1.37	0.206	24.0	24.0
13.07.2023	65.19	58.03	7.16	1.29	1.27	30.32	29.92	1.33	0.217	24.0	24.0
14.07.2023	63.61	55.39	8.22	1.18	1.16	27.75	27.38	1.36	0.222	24.0	24.0
15.07.2023	64.21	56.07	8.14	1.19	1.17	27.98	27.60	1.37	0.222	24.0	24.0
16.07.2023	62.87	54.75	8.12	1.09	1.07	25.72	25.36	1.38	0.205	24.0	24.0
17.07.2023	62.88	53.50	9.38	1.11	1.09	26.23	25.86	1.39	0.241	24.0	24.0
18.07.2023	63.06	54.13	8.93	1.14	1.12	26.95	26.58	1.37	0.235	24.0	24.0
19.07.2023	63.11	54.92	8.19	1.16	1.14	27.33	26.97	1.36	0.218	24.0	24.0
20.07.2023	62.95	54.34	8.61	1.15	1.13	27.00	26.63	1.38	0.226	24.0	24.0
21.07.2023	64.68	56.43	8.25	1.35	1.33	31.80	31.37	1.38	0.260	24.0	24.0
22.07.2023	64.25	58.01	6.24	1.39	1.37	32.80	32.36	1.35	0.202	24.0	24.0
23.07.2023	63.94	57.15	6.79	1.31	1.29	30.90	30.49	1.34	0.206	24.0	24.0
24.07.2023	62.99	55.53	7.46	1.25	1.23	29.55	29.16	1.35	0.214	24.0	24.0
25.07.2023	62.33	54.69	7.64	1.28	1.26	30.16	29.76	1.36	0.227	24.0	24.0
26.07.2023	62.49	55.44	7.05	1.37	1.35	32.34	31.91	1.35	0.223	24.0	24.0
27.07.2023	62.24	55.26	6.98	1.34	1.31	30.52	30.11	1.34	0.211	23.2	23.3
28.07.2023	62.73	54.83	7.89	1.37	1.35	32.32	31.89	1.35	0.253	24.0	24.0
29.07.2023	63.55	56.63	6.91	1.46	1.43	34.32	33.86	1.34	0.233	24.0	24.0
30.07.2023	62.11	54.92	7.19	1.34	1.32	31.59	31.18	1.31	0.222	24.0	24.0
31.07.2023	62.36	54.96	7.40	1.33	1.31	31.39	30.98	1.30	0.226	24.0	24.0
Средние:	62.09	54.27	7.82	1.21	1.19	---	---	1.54	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	885.41	873.67	---	6.857	729.0	743.3

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.06.2023	13545.01	13299.78	385.320	6193.9	6300.7
31.07.2023	14430.42	14173.45	392.177	6922.9	7043.9
Итого:	885.41	873.67	6.857	729.0	743.3

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации