

Отчет о суточных параметрах  
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Александра Невского ул, д. 24 (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА523  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача:  
Обратка:  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:  
ПРИМ SN 15306  
ПРИМ SN 15304

Датчик температуры:  
КТПТР-06 SN 2975  
КТПТР-06 SN 2975a

| Дата       | T1    | T2    | dt    | Qo1  | Qo2  | Gm1     | Gm2     | %       | Qt1   | tm1   | ts1   |
|------------|-------|-------|-------|------|------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|
|            | °C    | °C    | °C    | м3/ч | м3/ч | т       | т       |         | Гкал  | ч     | ч     |
| 01.09.2023 | 59.16 | 51.93 | 7.23  | 1.18 | 1.16 | 16.16   | 15.92   | 1.48    | 0.114 | 13.9  | 13.9  |
| 02.09.2023 | 59.31 | 50.59 | 8.72  | 1.20 | 1.18 | 28.39   | 27.98   | 1.46    | 0.245 | 24.0  | 24.0  |
| 03.09.2023 | 60.77 | 53.71 | 7.07  | 1.30 | 1.28 | 30.62   | 30.19   | 1.42    | 0.212 | 24.0  | 24.0  |
| 04.09.2023 | 58.79 | 50.37 | 8.42  | 1.12 | 1.10 | 26.47   | 26.09   | 1.44    | 0.198 | 24.0  | 24.0  |
| 05.09.2023 | 55.69 | 46.48 | 9.21  | 0.92 | 0.91 | 21.86   | 21.52   | 1.55    | 0.207 | 24.0  | 24.0  |
| 06.09.2023 | 37.41 | 34.66 | 2.75  | 0.39 | 0.38 | 9.16    | 9.03    | 1.40    | 0.049 | 8.6   | 24.0  |
| 07.09.2023 | 21.08 | 20.20 | 0.88  | 0.00 | 0.00 | 0.00    | 0.01    | -162.50 | 0.000 | 0.0   | 24.0  |
| 08.09.2023 | 41.28 | 36.59 | 4.69  | 0.75 | 0.74 | 17.63   | 17.52   | 0.63    | 0.142 | 12.8  | 24.0  |
| 09.09.2023 | 60.70 | 53.87 | 6.83  | 1.32 | 1.30 | 31.17   | 30.83   | 1.11    | 0.209 | 24.0  | 24.0  |
| 10.09.2023 | 61.86 | 54.76 | 7.10  | 1.39 | 1.37 | 32.80   | 32.38   | 1.28    | 0.228 | 24.0  | 24.0  |
| 11.09.2023 | 62.22 | 53.96 | 8.26  | 1.39 | 1.37 | 32.82   | 32.38   | 1.34    | 0.256 | 24.0  | 24.0  |
| 12.09.2023 | 61.26 | 54.53 | 6.74  | 1.38 | 1.35 | 32.49   | 32.07   | 1.32    | 0.215 | 24.0  | 24.0  |
| 13.09.2023 | 60.72 | 54.04 | 6.67  | 1.43 | 1.41 | 33.83   | 33.38   | 1.35    | 0.224 | 24.0  | 24.0  |
| 14.09.2023 | 63.11 | 56.63 | 6.48  | 1.67 | 1.64 | 39.37   | 38.83   | 1.38    | 0.256 | 24.0  | 24.0  |
| 15.09.2023 | 51.55 | 47.71 | 3.83  | 1.11 | 1.09 | 26.06   | 25.71   | 1.35    | 0.127 | 14.4  | 24.0  |
| 16.09.2023 | 33.45 | 30.45 | 2.99  | 0.54 | 0.53 | 12.68   | 12.57   | 0.94    | 0.094 | 7.8   | 24.0  |
| 17.09.2023 | 63.17 | 56.60 | 6.56  | 1.76 | 1.74 | 41.45   | 41.18   | 0.64    | 0.266 | 24.0  | 24.0  |
| 18.09.2023 | 62.71 | 56.24 | 6.47  | 1.67 | 1.65 | 39.43   | 39.10   | 0.86    | 0.246 | 24.0  | 24.0  |
| 19.09.2023 | 64.25 | 58.16 | 6.09  | 1.77 | 1.74 | 41.72   | 41.19   | 1.29    | 0.252 | 24.0  | 24.0  |
| 20.09.2023 | 63.00 | 56.35 | 6.65  | 1.60 | 1.58 | 37.77   | 37.27   | 1.35    | 0.240 | 24.0  | 24.0  |
| 21.09.2023 | 63.47 | 56.87 | 6.60  | 1.72 | 1.69 | 40.42   | 39.84   | 1.43    | 0.266 | 24.0  | 24.0  |
| 22.09.2023 | 64.45 | 58.69 | 5.76  | 1.97 | 1.94 | 46.39   | 45.77   | 1.34    | 0.263 | 24.0  | 24.0  |
| 23.09.2023 | 63.89 | 58.83 | 5.06  | 1.91 | 1.88 | 44.91   | 44.34   | 1.26    | 0.220 | 24.0  | 24.0  |
| 24.09.2023 | 63.66 | 57.24 | 6.43  | 1.80 | 1.77 | 42.44   | 41.88   | 1.32    | 0.270 | 24.0  | 24.0  |
| 25.09.2023 | 64.37 | 58.14 | 6.23  | 1.87 | 1.84 | 44.01   | 43.45   | 1.28    | 0.267 | 24.0  | 24.0  |
| 26.09.2023 | 64.22 | 58.58 | 5.64  | 1.86 | 1.83 | 43.81   | 43.26   | 1.27    | 0.241 | 24.0  | 24.0  |
| 27.09.2023 | 65.23 | 60.09 | 5.13  | 2.06 | 2.02 | 48.37   | 47.78   | 1.23    | 0.246 | 24.0  | 24.0  |
| 28.09.2023 | 65.34 | 51.03 | 14.31 | 2.05 | 1.99 | 48.28   | 47.28   | 2.09    | 0.727 | 24.0  | 24.0  |
| 29.09.2023 | 67.56 | 43.29 | 24.27 | 2.26 | 2.20 | 53.16   | 52.23   | 1.76    | 1.288 | 24.0  | 24.0  |
| 30.09.2023 | 67.99 | 43.64 | 24.35 | 2.23 | 2.16 | 52.34   | 51.48   | 1.65    | 1.269 | 24.0  | 24.0  |
| Средние:   | 58.39 | 50.81 | 7.58  | 1.45 | 1.43 | ---     | ---     | -4.14   | ---   | ---   | ---   |
| Итого:     | ---   | ---   | ---   | ---  | ---  | 1016.01 | 1002.46 | ---     | 8.837 | 633.5 | 709.9 |

| Дата       | Gm_itog1 | Gm_itog2 | Qt_itog1 | tm1_itog | ts1_itog |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|            | т        | т        | Гкал     | ч        | ч        |
| 31.08.2023 | 14784.35 | 14523.22 | 394.276  | 7166.9   | 7787.9   |
| 30.09.2023 | 15800.36 | 15525.69 | 403.113  | 7800.4   | 8497.8   |
| Итого:     | 1016.01  | 1002.46  | 8.837    | 633.5    | 709.9    |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации