

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2023 0:00:00 - 31.10.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Александра Невского ул, д. 24 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА523
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 15306
ПРИМ SN 15304

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 2975
КТПТР-06 SN 2975a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.10.2023	67.31	41.86	25.44	2.03	1.97	47.70	46.92	1.65	1.207	24.0	24.0
02.10.2023	66.70	41.44	25.26	1.99	1.94	46.84	46.08	1.63	1.179	24.0	24.0
03.10.2023	64.32	37.75	26.57	1.66	1.62	39.20	38.60	1.52	1.013	24.0	24.0
04.10.2023	62.79	34.77	28.02	1.26	1.22	29.61	29.19	1.44	0.825	24.0	24.0
05.10.2023	65.43	39.19	26.24	1.74	1.70	41.07	40.39	1.67	1.073	24.0	24.0
06.10.2023	66.05	40.83	25.23	1.92	1.87	45.21	44.43	1.73	1.136	24.0	24.0
07.10.2023	66.35	41.00	25.35	1.93	1.88	44.55	43.79	1.74	1.127	23.5	23.5
08.10.2023	65.70	42.58	23.12	2.23	2.16	52.38	51.49	1.71	1.208	24.0	24.0
09.10.2023	67.42	45.53	21.89	2.71	2.64	63.66	62.63	1.63	1.391	24.0	24.0
10.10.2023	66.44	44.37	22.07	2.54	2.47	59.71	58.74	1.64	1.306	24.0	24.0
11.10.2023	65.40	41.51	23.89	2.11	2.05	49.71	48.80	1.83	1.184	24.0	24.0
12.10.2023	66.87	44.13	22.74	2.53	2.46	59.49	58.44	1.79	1.349	24.0	24.0
13.10.2023	65.63	42.72	22.91	2.32	2.25	54.57	53.58	1.84	1.247	24.0	24.0
14.10.2023	64.79	42.70	22.09	2.39	2.32	56.26	55.27	1.77	1.241	24.0	24.0
15.10.2023	65.39	42.86	22.53	2.41	2.34	56.73	55.72	1.80	1.275	24.0	24.0
16.10.2023	65.93	43.37	22.56	2.47	2.41	58.24	57.21	1.78	1.311	24.0	24.0
17.10.2023	66.80	45.90	20.90	2.75	2.68	64.77	63.68	1.70	1.350	24.0	24.0
18.10.2023	66.41	45.47	20.93	2.66	2.58	62.48	61.40	1.73	1.303	24.0	24.0
19.10.2023	65.63	43.54	22.08	2.42	2.35	56.92	55.92	1.78	1.253	24.0	24.0
20.10.2023	65.57	42.78	22.79	2.30	2.24	54.24	53.28	1.77	1.233	24.0	24.0
21.10.2023	65.81	42.94	22.86	2.39	2.33	56.32	55.33	1.77	1.285	24.0	24.0
22.10.2023	65.62	41.62	24.00	2.24	2.17	52.61	51.66	1.82	1.258	24.0	24.0
23.10.2023	66.42	40.50	25.92	2.13	2.07	50.11	49.18	1.86	1.296	24.0	24.0
24.10.2023	66.04	40.82	25.22	2.14	2.08	50.46	49.53	1.85	1.270	24.0	24.0
25.10.2023	65.88	41.18	24.71	2.23	2.16	52.40	51.44	1.84	1.291	24.0	24.0
26.10.2023	70.19	43.59	26.60	2.43	2.35	56.94	55.92	1.80	1.518	24.0	24.0
27.10.2023	73.54	46.07	27.47	2.60	2.52	60.85	59.80	1.74	1.670	24.0	24.0
28.10.2023	74.64	47.34	27.30	2.67	2.59	62.48	61.40	1.73	1.703	24.0	24.0
29.10.2023	75.09	46.07	29.02	2.54	2.46	59.55	58.51	1.77	1.727	24.0	24.0
30.10.2023	72.34	45.36	26.98	2.56	2.48	59.96	58.91	1.77	1.614	24.0	24.0
31.10.2023	72.89	46.33	26.57	2.59	2.52	49.16	48.31	1.75	1.304	19.4	19.4
Средние:	67.27	42.78	24.49	2.29	2.22	---	---	1.74	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1654.15	1625.54	---	40.148	738.9	738.9

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2023	15800.36	15525.69	403.113	7800.4	8497.8
31.10.2023	17454.52	17151.23	443.261	8539.3	9236.8
Итого:	1654.15	1625.54	40.148	738.9	738.9

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации