

Отчет о суточных параметрах  
(01.11.2023 0:00:00 - 30.11.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Александра Невского ул, д. 22 (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 538  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 10179

ПРИМ SN 10276

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 4277

КТПТР-06 SN 4277a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2023	74.85	49.03	25.82	1.59	1.59	37.17	37.68	-1.36	0.959	24.0	24.0
02.11.2023	73.01	47.93	25.08	1.55	1.55	36.36	36.83	-1.29	0.911	24.0	24.0
03.11.2023	70.03	46.47	23.56	1.54	1.54	36.13	36.56	-1.18	0.850	24.0	24.0
04.11.2023	71.05	48.37	22.68	1.65	1.65	38.79	39.24	-1.16	0.877	24.0	24.0
05.11.2023	71.13	46.46	24.67	1.50	1.50	35.17	35.62	-1.25	0.867	24.0	24.0
06.11.2023	72.45	47.23	25.22	1.52	1.52	35.75	36.21	-1.29	0.901	24.0	24.0
07.11.2023	69.13	45.42	23.70	1.48	1.48	34.67	35.08	-1.17	0.821	24.0	24.0
08.11.2023	69.34	46.82	22.52	1.59	1.59	37.35	37.77	-1.13	0.840	24.0	24.0
09.11.2023	69.31	46.54	22.77	1.55	1.55	36.42	36.83	-1.13	0.827	24.0	24.0
10.11.2023	68.99	46.50	22.49	1.55	1.55	36.51	36.92	-1.12	0.820	24.0	24.0
11.11.2023	68.44	46.05	22.39	1.53	1.53	36.01	36.41	-1.11	0.805	24.0	24.0
12.11.2023	68.63	46.15	22.48	1.53	1.53	35.90	36.30	-1.11	0.805	24.0	24.0
13.11.2023	68.41	45.57	22.83	1.50	1.50	35.35	35.75	-1.12	0.806	24.0	24.0
14.11.2023	68.77	45.61	23.16	1.51	1.51	35.47	35.88	-1.14	0.820	24.0	24.0
15.11.2023	68.87	46.82	22.05	1.61	1.61	37.85	38.27	-1.10	0.833	24.0	24.0
16.11.2023	67.82	45.59	22.23	1.51	1.51	35.41	35.80	-1.09	0.785	24.0	24.0
17.11.2023	68.44	45.65	22.79	1.51	1.51	35.48	35.88	-1.12	0.808	24.0	24.0
18.11.2023	71.00	45.97	25.03	1.47	1.47	34.58	35.01	-1.25	0.862	24.0	24.0
19.11.2023	80.97	49.99	30.98	1.50	1.50	35.07	35.67	-1.70	1.087	24.0	24.0
20.11.2023	83.25	50.90	32.35	1.49	1.49	34.66	35.29	-1.80	1.121	24.0	24.0
21.11.2023	82.64	51.06	31.58	1.52	1.52	35.37	36.00	-1.76	1.117	24.0	24.0
22.11.2023	80.43	49.39	31.04	1.47	1.47	34.34	34.93	-1.69	1.066	24.0	24.0
23.11.2023	79.20	49.04	30.16	1.47	1.47	34.40	34.96	-1.63	1.037	24.0	24.0
24.11.2023	84.21	51.05	33.16	1.49	1.49	34.60	35.25	-1.86	1.148	24.0	24.0
25.11.2023	92.99	54.37	38.62	1.48	1.48	34.12	34.93	-2.32	1.320	24.0	24.0
26.11.2023	88.57	52.77	35.80	1.47	1.47	34.12	34.84	-2.08	1.223	24.0	24.0
27.11.2023	76.47	48.87	27.60	1.51	1.51	35.23	35.75	-1.48	0.975	24.0	24.0
28.11.2023	69.91	45.17	24.73	1.45	1.45	33.97	34.39	-1.23	0.839	24.0	24.0
29.11.2023	71.78	45.61	26.17	1.43	1.43	33.42	33.86	-1.32	0.874	24.0	24.0
30.11.2023	72.30	46.63	25.67	1.49	1.49	34.97	35.43	-1.31	0.896	24.0	24.0
Средние:	74.08	47.77	26.31	1.52	1.52	---	---	-1.38	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1064.65	1079.36	---	27.896	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2023	8024.01	8186.58	244.650	6437.6	9457.7
30.11.2023	9088.67	9265.94	272.546	7157.6	10177.7
Итого:	1064.65	1079.36	27.896	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации