

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2023 0:00:00 - 30.11.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Александра Невского ул, д. 24 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА523
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 15306
ПРИМ SN 15304

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 2975
КТПТР-06 SN 2975a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2023	73.50	46.79	26.70	2.71	2.63	63.52	62.43	1.73	1.695	24.0	24.0
02.11.2023	71.73	45.84	25.89	2.65	2.57	62.16	61.10	1.71	1.606	24.0	24.0
03.11.2023	68.76	43.86	24.90	2.62	2.55	61.63	60.59	1.70	1.533	24.0	24.0
04.11.2023	69.94	46.37	23.58	2.83	2.75	66.45	65.37	1.64	1.560	24.0	24.0
05.11.2023	69.72	44.49	25.23	2.56	2.48	60.05	59.06	1.67	1.513	24.0	24.0
06.11.2023	71.10	45.41	25.69	2.61	2.53	61.15	60.11	1.72	1.568	24.0	24.0
07.11.2023	67.85	43.09	24.77	2.52	2.45	59.23	58.24	1.68	1.465	24.0	24.0
08.11.2023	68.15	44.72	23.43	2.72	2.64	63.84	62.77	1.69	1.494	24.0	24.0
09.11.2023	68.09	44.35	23.74	2.65	2.58	62.35	61.28	1.73	1.476	24.0	24.0
10.11.2023	67.83	44.31	23.53	2.66	2.58	62.50	61.44	1.72	1.468	24.0	24.0
11.11.2023	67.15	44.02	23.13	2.62	2.55	61.63	60.57	1.72	1.421	24.0	24.0
12.11.2023	67.43	43.96	23.47	2.61	2.54	61.45	60.42	1.68	1.436	24.0	24.0
13.11.2023	67.17	43.32	23.85	2.57	2.50	60.40	59.39	1.69	1.435	24.0	24.0
14.11.2023	67.45	43.55	23.90	2.57	2.50	60.49	59.47	1.70	1.443	24.0	24.0
15.11.2023	67.70	44.71	22.99	2.75	2.68	64.71	63.62	1.69	1.484	24.0	24.0
16.11.2023	12.99	-4.32	17.31	2.05	1.61	43.63	38.01	13.78	0.964	18.3	23.8
17.11.2023	57.01	38.19	18.81	1.75	1.72	41.19	41.05	0.36	1.010	17.7	24.0
18.11.2023	48.11	35.40	12.71	1.38	1.36	32.50	32.31	0.58	0.715	14.1	24.0
19.11.2023	78.57	47.99	30.59	2.29	2.23	53.54	52.95	1.10	1.641	24.0	24.0
20.11.2023	80.97	45.91	35.05	2.28	2.21	53.10	52.51	1.11	1.860	24.0	24.0
21.11.2023	80.47	45.77	34.69	2.32	2.26	54.23	53.63	1.11	1.877	24.0	24.0
22.11.2023	78.32	44.09	34.24	2.24	2.18	52.43	51.84	1.13	1.794	24.0	24.0
23.11.2023	77.13	43.25	33.87	2.24	2.18	52.41	51.83	1.12	1.773	24.0	24.0
24.11.2023	81.75	45.96	35.80	2.26	2.19	52.70	52.09	1.17	1.887	24.0	24.0
25.11.2023	90.24	49.49	40.75	2.24	2.16	52.02	51.33	1.33	2.122	24.0	24.0
26.11.2023	86.28	48.33	37.95	2.24	2.17	52.15	51.47	1.30	1.978	24.0	24.0
27.11.2023	74.96	44.94	30.02	2.31	2.25	53.99	53.36	1.17	1.622	24.0	24.0
28.11.2023	68.25	42.14	26.11	2.21	2.16	51.95	51.37	1.12	1.355	24.0	24.0
29.11.2023	69.89	42.27	27.62	2.17	2.12	51.00	50.43	1.14	1.407	24.0	24.0
30.11.2023	70.45	43.16	27.29	2.27	2.22	53.36	52.80	1.07	1.455	24.0	24.0
Средние:	69.63	42.71	26.92	2.40	2.32	---	---	1.80	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1681.75	1652.84	---	46.055	698.1	719.8

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2023	17454.52	17151.23	443.261	8539.3	9236.8
30.11.2023	19136.27	18804.07	489.316	9237.4	9956.6
Итого:	1681.75	1652.84	46.055	698.1	719.8

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации