

Отчет о суточных параметрах  
(01.12.2023 0:00:00 - 31.12.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Александра Невского ул, д. 22 (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 538  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача:  
Обратка:  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:  
      ПРИМ SN 10179  
      ПРИМ SN 10276

Датчик температуры:  
КТПТР-06 SN 4277  
КТПТР-06 SN 4277a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.12.2023	75.50	47.95	27.55	1.50	1.50	35.08	35.60	-1.45	0.967	24.0	24.0
02.12.2023	80.41	49.99	30.42	1.51	1.51	35.32	35.91	-1.67	1.075	24.0	24.0
03.12.2023	82.58	51.03	31.55	1.51	1.51	35.23	35.85	-1.76	1.111	24.0	24.0
04.12.2023	86.81	52.91	33.90	1.52	1.52	35.20	35.89	-1.95	1.194	24.0	24.0
05.12.2023	86.94	52.68	34.26	1.50	1.50	34.95	35.65	-1.97	1.198	24.0	24.0
06.12.2023	94.70	55.75	38.95	1.51	1.51	34.97	35.81	-2.37	1.361	24.0	24.0
07.12.2023	107.60	59.51	48.10	1.48	1.48	33.89	34.99	-3.17	1.635	24.0	24.0
08.12.2023	113.41	61.22	52.19	1.49	1.49	33.84	35.07	-3.55	1.773	24.0	24.0
09.12.2023	112.41	58.82	53.59	1.41	1.41	32.17	33.35	-3.59	1.730	24.0	24.0
10.12.2023	113.78	59.85	53.93	1.46	1.46	33.12	34.35	-3.66	1.793	24.0	24.0
11.12.2023	109.53	56.26	53.27	1.36	1.36	31.13	32.23	-3.49	1.663	24.0	24.0
12.12.2023	110.95	57.26	53.69	1.41	1.41	32.23	33.39	-3.55	1.736	24.0	24.0
13.12.2023	110.93	57.40	53.53	1.42	1.42	32.41	33.58	-3.54	1.740	24.0	24.0
14.12.2023	111.11	60.24	50.87	1.54	1.54	35.05	36.27	-3.42	1.789	24.0	24.0
15.12.2023	104.46	58.84	45.63	1.58	1.58	36.26	37.35	-2.95	1.655	24.0	24.0
16.12.2023	60.51	35.42	25.09	0.77	0.77	17.77	18.24	-2.60	0.749	12.3	24.0
17.12.2023	90.84	49.09	41.74	1.38	1.38	31.93	32.70	-2.39	1.324	24.0	24.0
18.12.2023	93.73	53.22	40.51	1.49	1.49	34.36	35.20	-2.43	1.394	24.0	24.0
19.12.2023	87.23	50.20	37.03	1.43	1.43	33.11	33.82	-2.11	1.226	24.0	24.0
20.12.2023	80.77	48.81	31.96	1.47	1.47	34.32	34.92	-1.74	1.096	24.0	24.0
21.12.2023	72.58	44.44	28.14	1.38	1.38	32.36	32.82	-1.41	0.909	24.0	24.0
22.12.2023	48.76	31.26	17.49	0.79	0.79	18.53	18.78	-1.33	0.496	13.4	24.0
23.12.2023	69.26	41.00	28.26	1.30	1.30	30.54	30.97	-1.39	0.876	23.7	24.0
24.12.2023	70.58	41.86	28.72	1.21	1.21	28.45	28.85	-1.40	0.816	24.0	24.0
25.12.2023	73.72	42.62	31.10	1.20	1.20	28.06	28.50	-1.56	0.872	24.0	24.0
26.12.2023	73.89	43.03	30.86	1.21	1.21	28.38	28.82	-1.55	0.875	24.0	24.0
27.12.2023	75.87	44.48	31.39	1.27	1.27	29.69	30.17	-1.61	0.931	24.0	24.0
28.12.2023	80.61	46.11	34.50	1.27	1.27	29.65	30.20	-1.84	1.022	24.0	24.0
29.12.2023	86.48	48.90	37.58	1.33	1.33	30.80	31.45	-2.11	1.157	24.0	24.0
30.12.2023	89.89	50.03	39.86	1.32	1.32	30.62	31.33	-2.29	1.221	24.0	24.0
31.12.2023	96.52	51.45	45.07	1.30	1.30	29.98	30.80	-2.71	1.353	24.0	24.0
Средние:	88.78	50.37	38.41	1.37	1.37	---	---	-2.34	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	979.39	1002.85	---	38.736	721.4	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.11.2023	9088.67	9265.94	272.546	7157.6	10177.7
31.12.2023	10068.06	10268.79	311.282	7878.9	10921.7
Итого:	979.39	1002.85	38.736	721.4	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации