

Отчет о суточных параметрах
(01.12.2023 0:00:00 - 31.12.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Закамская ул, д. 23А (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА536
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 10292

ПРИМ SN 10293

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 4274

КТПТР-01 SN 4274 А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.12.2023	77.65	48.23	29.43	1.32	1.32	30.74	31.23	-1.57	0.905	24.0	24.0
02.12.2023	82.72	50.57	32.16	1.33	1.33	30.92	31.48	-1.79	0.995	24.0	24.0
03.12.2023	85.00	51.52	33.49	1.32	1.32	30.81	31.40	-1.89	1.032	24.0	24.0
04.12.2023	89.45	53.25	36.20	1.33	1.33	30.79	31.45	-2.12	1.115	24.0	24.0
05.12.2023	89.58	53.38	36.20	1.32	1.32	30.60	31.25	-2.12	1.108	24.0	24.0
06.12.2023	97.75	56.53	41.22	1.33	1.33	30.58	31.37	-2.56	1.260	24.0	24.0
07.12.2023	111.38	60.62	50.76	1.29	1.29	29.42	30.44	-3.42	1.499	24.0	24.0
08.12.2023	120.80	63.31	57.49	1.29	1.29	29.28	30.50	-4.07	1.692	24.0	24.0
09.12.2023	119.86	60.48	59.39	1.23	1.23	27.86	29.03	-4.14	1.662	24.0	24.0
10.12.2023	121.26	61.66	59.60	1.27	1.27	28.71	29.94	-4.20	1.720	24.0	24.0
11.12.2023	116.49	58.26	58.23	1.19	1.19	27.02	28.12	-3.96	1.580	24.0	24.0
12.12.2023	119.37	59.48	59.88	1.23	1.23	27.97	29.16	-4.15	1.683	24.0	24.0
13.12.2023	119.34	59.17	60.17	1.24	1.24	28.14	29.33	-4.16	1.700	24.0	24.0
14.12.2023	118.56	61.75	56.81	1.35	1.35	30.51	31.75	-3.96	1.742	24.0	24.0
15.12.2023	110.17	59.79	50.38	1.39	1.39	31.82	32.91	-3.35	1.605	24.0	24.0
16.12.2023	99.97	51.66	48.31	1.12	1.12	25.83	26.60	-2.95	1.238	24.0	24.0
17.12.2023	93.76	50.30	43.46	1.21	1.21	27.89	28.61	-2.55	1.206	24.0	24.0
18.12.2023	96.47	53.88	42.59	1.31	1.31	30.17	30.96	-2.59	1.287	24.0	24.0
19.12.2023	89.79	50.83	38.96	1.26	1.26	29.17	29.84	-2.25	1.137	24.0	24.0
20.12.2023	82.94	49.12	33.82	1.31	1.31	30.48	31.06	-1.87	1.031	24.0	24.0
21.12.2023	74.65	44.90	29.75	1.23	1.23	28.78	29.22	-1.52	0.855	24.0	24.0
22.12.2023	73.67	45.19	28.47	1.28	1.28	30.07	30.51	-1.45	0.855	24.0	24.0
23.12.2023	72.91	44.93	27.98	1.27	1.27	29.72	30.14	-1.41	0.830	24.0	24.0
24.12.2023	73.04	43.93	29.11	1.18	1.18	27.72	28.13	-1.46	0.806	24.0	24.0
25.12.2023	76.48	44.99	31.49	1.18	1.18	27.50	27.96	-1.63	0.866	24.0	24.0
26.12.2023	76.51	45.48	31.03	1.19	1.19	27.79	28.25	-1.61	0.861	24.0	24.0
27.12.2023	78.35	46.93	31.42	1.24	1.24	29.04	29.53	-1.66	0.912	24.0	24.0
28.12.2023	83.34	48.69	34.65	1.24	1.24	28.90	29.46	-1.91	1.001	24.0	24.0
29.12.2023	89.31	51.64	37.67	1.29	1.29	29.83	30.49	-2.18	1.124	24.0	24.0
30.12.2023	92.84	52.74	40.10	1.28	1.28	29.57	30.29	-2.38	1.187	24.0	24.0
31.12.2023	99.99	54.26	45.74	1.25	1.25	28.85	29.68	-2.84	1.322	24.0	24.0
Средние:	94.63	52.82	41.81	1.27	1.27	---	---	-2.57	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	906.52	930.09	---	37.815	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.11.2023	9866.19	10040.25	312.473	8496.3	15279.0
31.12.2023	10772.71	10970.34	350.288	9240.3	16023.0
Итого:	906.52	930.09	37.815	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации