

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2024 0:00:00 - 31.01.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Александра Невского ул, д. 24 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА523
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды:
Обратка: ПРИМ SN 15306
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 2975
КТПТР-06 SN 2975a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.01.2024	98.83	51.55	47.28	2.20	2.11	50.65	49.91	1.47	2.400	24.0	24.0
02.01.2024	100.47	55.81	44.66	2.33	2.23	53.59	52.85	1.39	2.397	24.0	24.0
03.01.2024	105.62	55.63	49.99	2.26	2.15	51.67	50.87	1.56	2.588	24.0	24.0
04.01.2024	109.32	57.31	52.01	2.27	2.15	51.74	50.90	1.64	2.698	24.0	24.0
05.01.2024	107.62	57.32	50.30	2.32	2.21	53.09	52.26	1.57	2.679	24.0	24.0
06.01.2024	109.16	58.96	50.20	2.38	2.27	54.43	53.60	1.54	2.741	24.0	24.0
07.01.2024	108.92	56.20	52.72	2.24	2.13	51.21	50.36	1.67	2.706	24.0	24.0
08.01.2024	109.97	58.62	51.35	2.31	2.19	52.64	51.80	1.61	2.712	24.0	24.0
09.01.2024	109.49	56.58	52.91	2.27	2.16	51.84	50.99	1.66	2.751	24.0	24.0
10.01.2024	108.63	57.24	51.39	2.31	2.20	52.88	52.03	1.61	2.725	24.0	24.0
11.01.2024	107.78	56.35	51.43	2.24	2.14	51.33	50.49	1.64	2.644	24.0	24.0
12.01.2024	107.76	55.85	51.91	2.24	2.13	51.25	50.42	1.64	2.668	24.0	24.0
13.01.2024	107.25	56.98	50.27	2.28	2.17	52.17	51.35	1.58	2.629	24.0	24.0
14.01.2024	106.56	54.87	51.69	2.18	2.07	49.85	49.03	1.65	2.581	24.0	24.0
15.01.2024	106.91	55.32	51.59	2.27	2.16	51.95	51.12	1.61	2.688	24.0	24.0
16.01.2024	98.94	53.35	45.59	2.24	2.15	51.63	50.86	1.51	2.358	24.0	24.0
17.01.2024	89.75	48.21	41.55	2.12	2.04	49.18	48.47	1.46	2.044	24.0	24.0
18.01.2024	82.44	44.65	37.79	2.04	1.97	47.58	46.93	1.37	1.793	24.0	24.0
19.01.2024	84.77	46.90	37.86	2.20	2.13	51.21	50.54	1.32	1.939	24.0	24.0
20.01.2024	85.65	47.93	37.72	2.19	2.11	50.82	50.15	1.32	1.916	24.0	24.0
21.01.2024	77.11	39.44	37.66	1.68	1.63	39.20	38.73	1.20	1.411	24.0	24.0
22.01.2024	76.02	41.74	34.28	2.11	2.05	49.44	48.85	1.20	1.695	24.0	24.0
23.01.2024	87.22	48.11	39.11	2.24	2.16	52.01	51.35	1.29	2.031	24.0	24.0
24.01.2024	89.83	50.12	39.71	2.26	2.18	52.46	51.80	1.27	2.086	24.0	24.0
25.01.2024	90.22	51.45	38.77	2.40	2.32	55.67	55.01	1.19	2.160	24.0	24.0
26.01.2024	89.39	51.20	38.18	2.37	2.29	54.91	54.26	1.18	2.097	24.0	24.0
27.01.2024	90.43	52.60	37.83	2.45	2.37	56.73	56.08	1.15	2.149	24.0	24.0
28.01.2024	89.61	51.69	37.93	2.38	2.30	55.20	54.57	1.16	2.094	24.0	24.0
29.01.2024	86.74	49.14	37.60	2.29	2.21	53.13	52.51	1.16	1.994	24.0	24.0
30.01.2024	83.57	48.25	35.32	2.25	2.18	52.35	51.76	1.13	1.849	24.0	24.0
31.01.2024	81.12	48.06	33.06	2.32	2.26	54.21	53.65	1.05	1.792	24.0	24.0
Средние:	96.36	52.17	44.18	2.25	2.16	---	---	1.41	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1606.02	1583.51	---	71.014	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2023	20663.73	19361.31	549.629	9955.6	10696.9
31.01.2024	22269.75	20944.82	620.643	10699.6	11440.9
Итого:	1606.02	1583.51	71.014	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации