

Отчет о суточных параметрах
(01.01.2024 0:00:00 - 31.01.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Закамская ул, д. 23А (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА536
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
 ПРИМ SN 10292
 ПРИМ SN 10293

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 4274
КТПТР-01 SN 4274 А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.01.2024	105.71	56.52	49.18	1.27	1.27	29.08	30.01	-3.17	1.434	24.0	24.0
02.01.2024	106.79	58.86	47.93	1.35	1.35	30.89	31.88	-3.14	1.484	24.0	24.0
03.01.2024	113.04	59.81	53.24	1.30	1.30	29.59	30.67	-3.60	1.581	24.0	24.0
04.01.2024	116.78	60.93	55.86	1.30	1.30	29.56	30.73	-3.85	1.658	24.0	24.0
05.01.2024	114.52	60.92	53.61	1.34	1.34	30.43	31.56	-3.66	1.638	24.0	24.0
06.01.2024	116.06	62.48	53.58	1.37	1.37	31.16	32.33	-3.71	1.677	24.0	24.0
07.01.2024	116.33	60.45	55.88	1.28	1.28	29.15	30.29	-3.84	1.635	24.0	24.0
08.01.2024	117.18	61.41	55.77	1.32	1.32	30.04	31.22	-3.86	1.682	24.0	24.0
09.01.2024	116.70	60.70	56.00	1.30	1.30	29.52	30.68	-3.86	1.660	24.0	24.0
10.01.2024	115.59	60.99	54.60	1.33	1.33	30.15	31.30	-3.75	1.653	24.0	24.0
11.01.2024	114.91	59.72	55.19	1.28	1.28	29.14	30.26	-3.76	1.614	24.0	24.0
12.01.2024	114.88	59.37	55.51	1.28	1.28	29.13	30.25	-3.77	1.623	24.0	24.0
13.01.2024	114.14	59.89	54.25	1.30	1.30	29.67	30.78	-3.68	1.616	24.0	24.0
14.01.2024	113.86	58.21	55.65	1.24	1.24	28.19	29.27	-3.75	1.575	24.0	24.0
15.01.2024	113.73	59.44	54.29	1.30	1.30	29.53	30.63	-3.67	1.608	24.0	24.0
16.01.2024	104.73	56.35	48.38	1.28	1.28	29.37	30.29	-3.11	1.426	24.0	24.0
17.01.2024	95.13	51.43	43.70	1.22	1.22	28.07	28.81	-2.61	1.228	24.0	24.0
18.01.2024	87.44	48.08	39.36	1.18	1.18	27.28	27.89	-2.21	1.070	24.0	24.0
19.01.2024	89.91	50.57	39.34	1.27	1.27	29.54	30.22	-2.27	1.163	24.0	24.0
20.01.2024	90.74	50.80	39.95	1.27	1.27	29.34	30.03	-2.32	1.172	24.0	24.0
21.01.2024	83.42	43.23	40.19	0.97	0.97	22.49	22.96	-2.09	0.868	24.0	24.0
22.01.2024	80.97	46.54	34.43	1.26	1.26	29.39	29.94	-1.85	1.010	24.0	24.0
23.01.2024	92.85	52.21	40.64	1.31	1.31	30.33	31.07	-2.40	1.232	24.0	24.0
24.01.2024	95.52	53.71	41.81	1.33	1.33	30.65	31.44	-2.53	1.283	24.0	24.0
25.01.2024	95.45	55.26	40.19	1.41	1.41	32.64	33.45	-2.45	1.313	24.0	24.0
26.01.2024	94.63	55.03	39.60	1.39	1.39	32.14	32.92	-2.40	1.274	24.0	24.0
27.01.2024	95.57	56.14	39.42	1.44	1.44	33.29	34.11	-2.42	1.314	24.0	24.0
28.01.2024	94.81	55.44	39.38	1.40	1.40	32.33	33.11	-2.39	1.274	24.0	24.0
29.01.2024	91.79	53.50	38.29	1.34	1.34	31.03	31.75	-2.27	1.189	24.0	24.0
30.01.2024	88.46	51.75	36.71	1.32	1.32	30.66	31.31	-2.12	1.126	24.0	24.0
31.01.2024	85.74	51.45	34.29	1.37	1.37	31.84	32.47	-1.95	1.092	24.0	24.0
Средние:	102.50	55.84	46.65	1.30	1.30	---	---	-2.98	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	925.64	953.65	---	43.168	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.12.2023	10772.71	10970.34	350.288	9240.3	16023.0
31.01.2024	11698.35	11923.99	393.456	9984.3	16767.0
Итого:	925.64	953.65	43.168	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации