

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2024 0:00:00 - 29.02.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Александра Невского ул, д. 22 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 538
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 10179
ПРИМ SN 10276

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 4277
КТПТР-06 SN 4277a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.02.2024	76.88	46.89	29.98	1.35	1.35	31.56	32.06	-1.58	0.946	24.0	24.0
02.02.2024	77.77	47.09	30.68	1.36	1.36	31.83	32.35	-1.62	0.976	24.0	24.0
03.02.2024	79.43	47.07	32.36	1.32	1.32	30.75	31.29	-1.73	0.994	24.0	24.0
04.02.2024	82.98	47.83	35.15	1.30	1.30	30.28	30.87	-1.92	1.064	24.0	24.0
05.02.2024	84.93	50.31	34.62	1.39	1.39	32.29	32.92	-1.94	1.117	24.0	24.0
06.02.2024	81.91	47.58	34.34	1.30	1.30	30.31	30.88	-1.86	1.040	24.0	24.0
07.02.2024	79.06	48.11	30.95	1.39	1.39	32.48	33.02	-1.66	1.005	24.0	24.0
08.02.2024	76.94	46.45	30.49	1.33	1.33	31.20	31.70	-1.60	0.950	24.0	24.0
09.02.2024	83.11	49.02	34.09	1.36	1.36	31.75	32.35	-1.88	1.082	24.0	24.0
10.02.2024	92.85	52.61	40.24	1.38	1.38	31.45	32.21	-2.39	1.267	23.6	23.6
11.02.2024	101.00	55.07	45.93	1.37	1.37	31.56	32.48	-2.87	1.452	24.0	24.0
12.02.2024	101.54	56.04	45.50	1.41	1.41	32.52	33.46	-2.87	1.482	24.0	24.0
13.02.2024	100.55	55.70	44.85	1.43	1.43	32.84	33.78	-2.81	1.474	24.0	24.0
14.02.2024	98.88	56.35	42.53	1.48	1.48	34.11	35.03	-2.65	1.453	24.0	24.0
15.02.2024	108.34	58.05	50.29	1.43	1.43	32.65	33.75	-3.31	1.648	24.0	24.0
16.02.2024	114.10	59.47	54.63	1.41	1.41	32.06	33.27	-3.70	1.758	24.0	24.0
17.02.2024	113.63	58.15	55.48	1.38	1.38	31.36	32.55	-3.73	1.745	24.0	24.0
18.02.2024	109.62	58.17	51.45	1.42	1.42	32.43	33.55	-3.40	1.674	24.0	24.0
19.02.2024	100.68	55.08	45.60	1.41	1.41	32.54	33.47	-2.84	1.483	24.0	24.0
20.02.2024	89.84	50.53	39.32	1.36	1.36	31.42	32.14	-2.27	1.236	24.0	24.0
21.02.2024	90.12	49.85	40.26	1.33	1.33	30.82	31.55	-2.32	1.241	24.0	24.0
22.02.2024	92.46	50.87	41.59	1.33	1.33	30.85	31.61	-2.44	1.283	24.0	24.0
23.02.2024	94.87	51.71	43.15	1.33	1.33	30.71	31.51	-2.57	1.326	24.0	24.0
24.02.2024	94.62	51.08	43.54	1.31	1.31	30.16	30.94	-2.58	1.314	24.0	24.0
25.02.2024	94.44	52.22	42.22	1.36	1.36	31.50	32.31	-2.52	1.329	24.0	24.0
26.02.2024	89.08	51.60	37.48	1.41	1.41	32.60	33.32	-2.17	1.223	24.0	24.0
27.02.2024	83.14	48.37	34.77	1.36	1.36	31.77	32.38	-1.91	1.104	24.0	24.0
28.02.2024	68.45	43.42	25.02	1.00	1.00	23.21	23.60	-1.65	0.695	18.0	24.0
29.02.2024	80.36	57.94	22.42	1.29	1.29	30.14	30.53	-1.27	0.677	24.0	24.0
Средние:	91.09	51.82	39.27	1.36	1.36	---	---	-2.35	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	909.16	930.89	---	36.035	689.6	695.6

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2024	11025.51	11254.12	355.536	8622.9	11665.7
29.02.2024	11934.67	12185.01	391.572	9312.5	12361.3
Итого:	909.16	930.89	36.035	689.6	695.6

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации