

Отчет о суточных параметрах
(01.02.2024 0:00:00 - 29.02.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Закамская ул, д. 23А (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА536
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 10292
ПРИМ SN 10293

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 4274
КТПТР-01 SN 4274 А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.02.2024	79.09	48.62	30.46	1.33	1.33	31.00	31.52	-1.64	0.944	24.0	24.0
02.02.2024	80.16	48.84	31.32	1.34	1.34	31.31	31.85	-1.70	0.980	24.0	24.0
03.02.2024	82.06	49.01	33.05	1.29	1.29	30.16	30.71	-1.81	0.996	24.0	24.0
04.02.2024	85.89	50.15	35.74	1.28	1.28	29.66	30.26	-2.02	1.060	24.0	24.0
05.02.2024	87.67	52.30	35.36	1.36	1.36	31.68	32.33	-2.04	1.120	24.0	24.0
06.02.2024	84.73	49.61	35.12	1.27	1.27	29.64	30.23	-1.96	1.040	24.0	24.0
07.02.2024	81.47	49.87	31.60	1.37	1.37	31.92	32.48	-1.74	1.008	24.0	24.0
08.02.2024	79.44	48.27	31.17	1.31	1.31	30.67	31.18	-1.67	0.955	24.0	24.0
09.02.2024	85.94	50.97	34.97	1.34	1.34	31.19	31.81	-1.98	1.091	24.0	24.0
10.02.2024	96.25	55.09	41.16	1.35	1.35	31.24	32.04	-2.52	1.288	24.0	24.0
11.02.2024	104.82	58.24	46.58	1.34	1.34	30.69	31.63	-3.01	1.433	24.0	24.0
12.02.2024	104.90	58.77	46.13	1.38	1.38	31.69	32.65	-2.99	1.465	24.0	24.0
13.02.2024	103.74	58.40	45.34	1.40	1.40	32.05	33.00	-2.92	1.455	24.0	24.0
14.02.2024	101.79	59.07	42.72	1.45	1.45	33.33	34.25	-2.74	1.426	24.0	24.0
15.02.2024	112.18	61.50	50.68	1.39	1.39	31.69	32.80	-3.44	1.613	24.0	24.0
16.02.2024	118.21	63.16	55.05	1.36	1.36	30.95	32.16	-3.85	1.711	24.0	24.0
17.02.2024	117.82	61.65	56.17	1.33	1.33	30.22	31.43	-3.90	1.705	24.0	24.0
18.02.2024	113.27	61.38	51.90	1.38	1.38	31.37	32.50	-3.54	1.634	24.0	24.0
19.02.2024	103.74	58.04	45.70	1.38	1.38	31.58	32.52	-2.93	1.442	24.0	24.0
20.02.2024	92.47	52.88	39.59	1.32	1.32	30.53	31.25	-2.35	1.210	24.0	24.0
21.02.2024	92.97	52.39	40.58	1.29	1.29	29.94	30.67	-2.40	1.215	24.0	24.0
22.02.2024	95.39	53.44	41.95	1.30	1.30	29.98	30.75	-2.53	1.258	24.0	24.0
23.02.2024	97.91	54.37	43.54	1.29	1.29	29.84	30.65	-2.67	1.300	24.0	24.0
24.02.2024	97.71	54.01	43.70	1.27	1.27	29.25	30.04	-2.67	1.279	24.0	24.0
25.02.2024	97.34	55.01	42.33	1.33	1.33	30.68	31.48	-2.60	1.298	24.0	24.0
26.02.2024	91.60	54.01	37.59	1.38	1.38	31.83	32.55	-2.24	1.198	24.0	24.0
27.02.2024	58.49	36.72	21.77	0.67	0.67	15.57	15.90	-2.08	0.573	12.3	24.0
28.02.2024	85.16	49.78	35.38	1.32	1.32	30.81	31.43	-1.98	1.089	24.0	24.0
29.02.2024	82.82	48.31	34.51	1.28	1.28	29.91	30.48	-1.89	1.032	24.0	24.0
Средние:	93.62	53.58	40.04	1.31	1.31	---	---	-2.48	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	880.37	902.55	---	35.820	684.3	696.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.01.2024	11698.35	11923.99	393.456	9984.3	16767.0
29.02.2024	12578.72	12826.54	429.275	10668.6	17463.0
Итого:	880.37	902.55	35.820	684.3	696.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации