

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Александра Невского ул, д. 22 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 538
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 10179
ПРИМ SN 10276

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 4277
КТПТР-06 SN 4277a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.03.2024	78.58	45.62	32.96	1.29	1.29	30.16	30.68	-1.73	0.993	24.0	24.0
02.03.2024	78.05	45.63	32.42	1.33	1.33	31.02	31.55	-1.70	1.004	24.0	24.0
03.03.2024	77.20	46.00	31.20	1.35	1.35	31.65	32.17	-1.63	0.987	24.0	24.0
04.03.2024	75.76	45.62	30.14	1.34	1.34	31.36	31.85	-1.56	0.944	24.0	24.0
05.03.2024	80.03	49.33	30.69	1.50	1.50	35.06	35.66	-1.67	1.075	24.0	24.0
06.03.2024	74.94	45.72	29.22	1.33	1.33	31.20	31.68	-1.50	0.910	24.0	24.0
07.03.2024	86.72	49.34	37.38	1.35	1.35	31.36	32.03	-2.11	1.173	24.0	24.0
08.03.2024	88.56	51.74	36.81	1.43	1.43	33.19	33.90	-2.13	1.222	24.0	24.0
09.03.2024	81.66	49.11	32.56	1.41	1.41	32.88	33.47	-1.78	1.071	24.0	24.0
10.03.2024	77.89	46.67	31.22	1.34	1.34	31.27	31.79	-1.65	0.975	24.0	24.0
11.03.2024	89.40	50.48	38.92	1.36	1.36	31.60	32.32	-2.25	1.231	24.0	24.0
12.03.2024	94.71	53.27	41.44	1.40	1.40	32.35	33.16	-2.49	1.339	24.0	24.0
13.03.2024	91.05	52.55	38.50	1.41	1.41	32.70	33.45	-2.26	1.260	24.0	24.0
14.03.2024	86.36	49.74	36.62	1.36	1.36	31.60	32.26	-2.06	1.154	24.0	24.0
15.03.2024	78.37	48.23	30.14	1.43	1.43	33.48	34.03	-1.61	1.008	24.0	24.0
16.03.2024	75.57	46.47	29.10	1.39	1.39	32.45	32.94	-1.51	0.943	24.0	24.0
17.03.2024	75.42	46.86	28.56	1.42	1.42	33.17	33.67	-1.48	0.946	24.0	24.0
18.03.2024	75.60	47.34	28.27	1.44	1.44	33.72	34.22	-1.47	0.952	24.0	24.0
19.03.2024	74.99	47.78	27.21	1.47	1.47	34.49	34.98	-1.42	0.937	24.0	24.0
20.03.2024	74.48	46.49	27.98	1.41	1.41	32.90	33.38	-1.45	0.919	24.0	24.0
21.03.2024	72.20	46.00	26.20	1.40	1.40	32.90	33.34	-1.33	0.860	24.0	24.0
22.03.2024	69.89	44.23	25.66	1.35	1.35	31.78	32.19	-1.26	0.814	24.0	24.0
23.03.2024	73.43	47.32	26.11	1.50	1.50	35.19	35.66	-1.35	0.918	24.0	24.0
24.03.2024	74.33	47.97	26.36	1.52	1.52	35.52	36.01	-1.38	0.937	24.0	24.0
25.03.2024	69.47	44.52	24.95	1.36	1.36	31.97	32.36	-1.23	0.797	24.0	24.0
26.03.2024	69.72	44.19	25.53	1.35	1.35	31.62	32.02	-1.26	0.806	24.0	24.0
27.03.2024	69.90	45.09	24.81	1.42	1.42	33.25	33.66	-1.23	0.824	24.0	24.0
28.03.2024	69.40	44.22	25.18	1.37	1.37	32.22	32.62	-1.24	0.810	24.0	24.0
29.03.2024	72.67	44.32	28.35	1.29	1.29	30.27	30.70	-1.43	0.857	24.0	24.0
30.03.2024	62.83	37.47	25.36	0.96	0.96	22.50	22.85	-1.56	0.694	17.7	24.0
31.03.2024	69.59	42.96	26.63	1.29	1.29	30.18	30.58	-1.30	0.802	24.0	24.0
Средние:	77.06	46.85	30.21	1.37	1.37	---	---	-1.61	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	995.02	1011.20	---	30.163	737.7	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
29.02.2024	11934.67	12185.01	391.572	9312.5	12361.3
31.03.2024	12929.69	13196.21	421.735	10050.2	13105.3
Итого:	995.02	1011.20	30.163	737.7	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации