

Отчет о суточных параметрах  
(01.03.2024 0:00:00 - 31.03.2024 0:00:00)

Объект: Пермь г, Закамская ул, д. 23А (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА536  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 10292

ПРИМ SN 10293

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 4274

КТПТР-01 SN 4274 А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.03.2024	81.08	47.76	33.32	1.28	1.28	29.84	30.38	-1.80	0.994	24.0	24.0
02.03.2024	80.39	48.13	32.26	1.33	1.33	30.94	31.49	-1.74	0.997	24.0	24.0
03.03.2024	79.50	48.54	30.97	1.36	1.36	31.64	32.18	-1.67	0.979	24.0	24.0
04.03.2024	77.98	48.04	29.93	1.34	1.34	31.35	31.85	-1.59	0.938	24.0	24.0
05.03.2024	82.24	51.33	30.91	1.49	1.49	34.75	35.35	-1.73	1.074	24.0	24.0
06.03.2024	77.12	47.55	29.57	1.32	1.32	30.78	31.26	-1.56	0.908	24.0	24.0
07.03.2024	89.71	51.77	37.94	1.33	1.33	30.84	31.53	-2.21	1.172	24.0	24.0
08.03.2024	91.17	54.11	37.05	1.41	1.41	32.71	33.44	-2.20	1.213	24.0	24.0
09.03.2024	83.95	51.21	32.74	1.40	1.40	32.51	33.11	-1.84	1.065	24.0	24.0
10.03.2024	80.23	48.94	31.28	1.33	1.33	30.94	31.47	-1.70	0.967	24.0	24.0
11.03.2024	92.43	53.49	38.94	1.35	1.35	31.18	31.92	-2.32	1.216	24.0	24.0
12.03.2024	97.79	55.97	41.82	1.38	1.38	31.82	32.65	-2.58	1.330	24.0	24.0
13.03.2024	93.75	54.95	38.81	1.40	1.40	32.26	33.02	-2.34	1.253	24.0	24.0
14.03.2024	89.02	52.16	36.86	1.35	1.35	31.24	31.91	-2.13	1.149	24.0	24.0
15.03.2024	80.42	50.24	30.18	1.43	1.43	33.33	33.89	-1.65	1.005	24.0	24.0
16.03.2024	77.62	48.53	29.09	1.39	1.39	32.42	32.92	-1.55	0.942	24.0	24.0
17.03.2024	77.43	48.95	28.48	1.43	1.43	33.32	33.83	-1.52	0.948	24.0	24.0
18.03.2024	77.63	49.38	28.25	1.46	1.46	34.07	34.59	-1.51	0.961	24.0	24.0
19.03.2024	76.95	49.68	27.27	1.50	1.50	35.12	35.64	-1.46	0.956	24.0	24.0
20.03.2024	76.65	48.43	28.22	1.43	1.43	33.40	33.90	-1.50	0.942	24.0	24.0
21.03.2024	74.16	47.73	26.42	1.42	1.42	33.28	33.74	-1.37	0.878	24.0	24.0
22.03.2024	71.93	46.08	25.85	1.37	1.37	32.15	32.57	-1.31	0.829	24.0	24.0
23.03.2024	75.40	49.21	26.19	1.52	1.52	35.68	36.18	-1.38	0.934	24.0	24.0
24.03.2024	76.24	49.87	26.38	1.54	1.54	35.96	36.47	-1.41	0.949	24.0	24.0
25.03.2024	71.34	46.28	25.06	1.37	1.37	32.21	32.62	-1.27	0.806	24.0	24.0
26.03.2024	71.72	46.06	25.66	1.36	1.36	31.93	32.34	-1.30	0.818	24.0	24.0
27.03.2024	71.77	47.02	24.75	1.43	1.43	33.63	34.06	-1.26	0.831	24.0	24.0
28.03.2024	71.34	46.37	24.97	1.39	1.39	32.53	32.94	-1.26	0.810	24.0	24.0
29.03.2024	75.03	46.63	28.40	1.30	1.30	30.48	30.93	-1.47	0.865	24.0	24.0
30.03.2024	77.21	47.91	29.30	1.35	1.35	31.45	31.94	-1.55	0.919	24.0	24.0
31.03.2024	71.85	45.77	26.08	1.33	1.33	31.24	31.66	-1.32	0.814	24.0	24.0
Средние:	79.71	49.29	30.42	1.39	1.39	---	---	-1.66	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1005.00	1021.79	---	30.462	744.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
29.02.2024	12578.72	12826.54	429.275	10668.6	17463.0
31.03.2024	13583.72	13848.33	459.737	11412.6	18207.0
Итого:	1005.00	1021.79	30.462	744.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации