

Отчет о суточных параметрах  
(01.08.2024 0:00:00 - 31.08.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 17 (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА842  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:  
Обратка:  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:  
ПРИМ SN 20445  
ПРИМ SN 20444

Датчик температуры:  
КТПТР-01 SN 1964  
КТПТР-01 SN 1964a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.08.2024	65.52	60.23	5.29	2.88	2.94	67.69	69.42	-2.51	0.351	24.0	24.0
02.08.2024	64.91	58.70	6.21	2.60	2.65	61.18	62.64	-2.36	0.372	24.0	24.0
03.08.2024	64.70	58.56	6.13	2.49	2.54	56.41	57.68	-2.23	0.340	23.1	23.1
04.08.2024	65.39	59.76	5.63	2.57	2.62	60.42	61.73	-2.14	0.338	24.0	24.0
05.08.2024	65.25	59.12	6.14	2.53	2.57	59.50	60.75	-2.08	0.358	24.0	24.0
06.08.2024	65.02	59.16	5.85	2.74	2.79	64.55	65.92	-2.11	0.388	24.0	24.0
07.08.2024	67.33	61.47	5.87	3.33	3.39	78.18	80.01	-2.31	0.450	24.0	24.0
08.08.2024	50.15	47.48	2.67	1.76	1.80	41.66	42.58	-2.18	0.176	15.7	24.0
09.08.2024	20.99	22.37	-1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.000	0.0	22.8
10.08.2024	18.94	21.40	-2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
11.08.2024	18.77	19.84	-1.06	0.01	0.01	0.22	0.22	0.24	0.000	0.7	24.0
12.08.2024	18.67	21.15	-2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
13.08.2024	18.08	19.63	-1.55	0.00	0.00	0.08	0.08	1.74	0.000	0.3	24.0
14.08.2024	18.06	19.45	-1.39	0.00	0.00	0.04	0.03	3.86	0.000	0.0	24.0
15.08.2024	17.42	18.41	-0.99	0.00	0.00	0.02	0.02	3.62	0.000	0.0	24.0
16.08.2024	17.03	17.83	-0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
17.08.2024	17.12	17.39	-0.27	0.01	0.01	1.56	1.39	11.56	0.001	11.3	24.0
18.08.2024	17.79	17.01	0.78	0.01	0.01	1.95	1.94	0.61	0.002	16.3	24.0
19.08.2024	17.82	16.90	0.92	0.02	0.02	2.02	1.86	8.04	0.002	16.8	24.0
20.08.2024	17.84	17.13	0.70	0.02	0.02	1.80	1.56	14.61	0.002	14.7	24.0
21.08.2024	17.97	17.27	0.70	0.01	0.01	1.31	1.28	1.74	0.001	10.9	24.0
22.08.2024	17.15	17.21	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
23.08.2024	17.06	17.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
24.08.2024	17.01	16.92	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
25.08.2024	16.52	16.34	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
26.08.2024	17.04	16.72	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
27.08.2024	17.03	16.92	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
28.08.2024	17.24	16.85	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
29.08.2024	39.02	33.55	5.47	1.06	1.04	25.02	24.56	1.87	0.279	11.2	24.0
30.08.2024	62.14	53.18	8.96	2.00	1.97	47.21	46.73	1.02	0.410	24.0	24.0
31.08.2024	63.76	56.65	7.11	2.26	2.25	53.19	53.09	0.18	0.374	24.0	24.0
Средние:	33.19	31.34	1.84	0.85	0.86	---	---	1.03	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	624.05	633.53	---	3.842	313.0	741.9

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.07.2024	37939.84	37913.52	1209.626	12694.8	14259.8
31.08.2024	38563.89	38547.05	1213.468	13007.8	15001.8
Итого:	624.05	633.53	3.842	313.0	741.9

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации