

Отчет о суточных параметрах
(01.08.2024 0:00:00 - 31.08.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 21А (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА787
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 201036

ПРИМ SN 201093

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 5171

КТПТР-06 SN 5171 А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.08.2024	63.61	60.01	3.60	2.34	2.34	55.21	55.31	-0.18	0.195	24.0	24.0
02.08.2024	62.05	57.89	4.16	2.14	2.14	50.37	50.47	-0.21	0.205	24.0	24.0
03.08.2024	62.61	58.09	4.52	1.87	1.87	44.16	44.25	-0.22	0.187	24.0	24.0
04.08.2024	64.17	59.54	4.63	1.80	1.80	42.31	42.41	-0.24	0.194	24.0	24.0
05.08.2024	64.03	58.70	5.33	1.76	1.76	41.54	41.65	-0.27	0.218	24.0	24.0
06.08.2024	63.79	59.75	4.04	1.90	1.90	44.83	44.93	-0.21	0.179	24.0	24.0
07.08.2024	66.26	61.94	4.32	2.42	2.42	56.96	57.09	-0.22	0.242	24.0	24.0
08.08.2024	48.63	50.73	-2.09	1.29	1.29	30.41	30.46	-0.16	0.099	14.5	24.0
09.08.2024	23.64	26.61	-2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	24.0
10.08.2024	21.86	22.51	-0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
11.08.2024	21.22	20.36	0.87	0.01	0.01	0.30	0.30	-0.04	0.000	1.6	24.0
12.08.2024	20.67	20.63	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
13.08.2024	19.93	20.00	-0.07	0.00	0.00	0.07	0.07	-0.01	0.000	0.4	24.0
14.08.2024	19.85	19.46	0.38	0.00	0.00	0.52	0.52	-0.02	0.001	4.3	24.0
15.08.2024	19.21	19.27	-0.07	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.000	0.1	24.0
16.08.2024	19.15	18.86	0.29	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00	0.000	3.2	24.0
17.08.2024	18.90	18.85	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	24.0
18.08.2024	18.85	18.79	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
19.08.2024	18.82	18.76	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
20.08.2024	18.86	18.79	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
21.08.2024	19.06	18.94	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
22.08.2024	18.95	18.68	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
23.08.2024	18.83	18.44	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	24.0
24.08.2024	18.67	18.34	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
25.08.2024	18.24	17.87	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
26.08.2024	18.18	17.82	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
27.08.2024	18.37	17.90	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
28.08.2024	18.28	17.65	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
29.08.2024	18.58	18.13	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
30.08.2024	18.31	18.00	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
31.08.2024	43.66	28.87	14.78	0.96	0.96	22.55	22.81	-1.13	0.598	13.3	24.0
Средние:	31.14	29.68	1.45	0.53	0.53	---	---	-0.09	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	389.63	390.68	---	2.117	205.4	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.07.2024	30351.61	30679.63	613.131	11523.6	12773.2
31.08.2024	30741.25	31070.30	615.248	11729.0	13517.2
Итого:	389.63	390.68	2.117	205.4	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации