

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2024 0:00:00 - 30.09.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Александра Невского ул, д. 10 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА540
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача:

Обратка:

Подпитка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода для ОСТ с подпиткой

Счетчик воды:

ПРИМ SN 10304

ПРИМ SN 10198

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 4279

КТПТР-06 SN 4279a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Qo3	Gm1	Gm2	Gm3	Qt1	Qt2	Qt3	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	м3/ч	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
01.09.2024	63.16	55.10	8.06	0.38	0.38	0.00	8.99	8.99	0.00	0.077	0.000	0.077	23.5	24.0
02.09.2024	64.32	54.85	9.47	0.33	0.33	0.00	7.87	7.87	0.00	0.085	0.000	0.085	22.2	24.0
03.09.2024	63.47	54.96	8.51	0.41	0.41	0.00	9.72	9.72	0.00	0.092	0.000	0.092	23.2	24.0
04.09.2024	63.16	55.07	8.09	0.35	0.35	0.00	8.24	8.24	0.00	0.072	0.000	0.072	23.8	24.0
05.09.2024	63.61	55.29	8.32	0.36	0.36	0.00	8.40	8.40	0.00	0.074	0.000	0.074	22.9	24.0
06.09.2024	64.10	55.33	8.77	0.29	0.29	0.00	6.92	6.92	0.00	0.068	0.000	0.068	22.2	24.0
07.09.2024	64.61	55.12	9.49	0.29	0.29	0.00	6.81	6.81	0.00	0.076	0.000	0.076	21.6	24.0
08.09.2024	65.29	55.45	9.84	0.34	0.34	0.00	8.02	8.02	0.00	0.091	0.000	0.091	20.2	24.0
09.09.2024	64.80	56.65	8.15	0.28	0.28	0.00	6.56	6.56	0.00	0.061	0.000	0.061	19.3	24.0
10.09.2024	63.88	55.52	8.36	0.32	0.32	0.00	7.56	7.56	0.00	0.075	0.000	0.075	21.3	24.0
11.09.2024	64.49	56.24	8.25	0.28	0.28	0.00	6.58	6.58	0.00	0.062	0.000	0.062	20.0	24.0
12.09.2024	64.56	55.92	8.64	0.32	0.32	0.00	7.56	7.56	0.00	0.078	0.000	0.078	20.5	24.0
13.09.2024	63.90	55.70	8.20	0.29	0.29	0.00	6.82	6.82	0.00	0.062	0.000	0.062	21.8	24.0
14.09.2024	63.63	55.90	7.73	0.29	0.29	0.00	6.86	6.86	0.00	0.058	0.000	0.058	22.2	24.0
15.09.2024	64.44	56.29	8.15	0.32	0.32	0.00	7.62	7.62	0.00	0.073	0.000	0.073	20.5	24.0
16.09.2024	64.29	56.78	7.51	0.27	0.27	0.00	6.37	6.37	0.00	0.055	0.000	0.055	19.6	24.0
17.09.2024	63.65	54.28	9.37	0.28	0.28	0.00	6.54	6.54	0.00	0.072	0.000	0.072	23.4	24.0
18.09.2024	64.13	56.24	7.89	0.28	0.28	0.00	6.56	6.56	0.00	0.059	0.000	0.059	20.7	24.0
19.09.2024	64.44	56.92	7.52	0.27	0.27	0.00	6.43	6.43	0.00	0.056	0.000	0.056	18.8	24.0
20.09.2024	63.95	56.36	7.58	0.29	0.29	0.00	6.84	6.84	0.00	0.057	0.000	0.057	20.9	24.0
21.09.2024	64.91	57.40	7.51	0.26	0.26	0.00	6.01	6.01	0.00	0.051	0.000	0.051	17.9	24.0
22.09.2024	64.44	56.30	8.14	0.26	0.26	0.00	6.05	6.05	0.00	0.056	0.000	0.056	20.3	24.0
23.09.2024	64.87	57.70	7.17	0.26	0.26	0.00	6.19	6.19	0.00	0.052	0.000	0.052	17.0	24.0
24.09.2024	64.84	56.93	7.90	0.30	0.30	0.01	7.03	7.03	0.13	0.061	0.006	0.067	20.1	24.0
25.09.2024	64.65	55.39	9.26	0.47	0.47	0.01	11.13	11.13	0.22	0.142	0.011	0.153	20.6	24.0
26.09.2024	66.11	46.25	19.86	0.78	0.78	0.00	18.33	18.33	0.00	0.345	0.000	0.345	24.0	24.0
27.09.2024	67.12	45.71	21.41	0.67	0.67	0.00	15.68	15.68	0.00	0.318	0.000	0.318	24.0	24.0
28.09.2024	65.69	44.75	20.94	0.60	0.60	0.00	14.15	14.15	0.00	0.276	0.000	0.276	24.0	24.0
29.09.2024	66.10	44.54	21.56	0.57	0.57	0.00	13.29	13.29	0.00	0.266	0.000	0.266	24.0	24.0
30.09.2024	66.17	45.65	20.52	0.62	0.62	0.00	14.63	14.63	0.00	0.277	0.000	0.277	24.0	24.0
Средние:	64.56	54.15	10.41	0.37	0.37	0.00	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	---	259.75	259.75	0.34	3.247	0.017	3.265	644.7	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Gm_itog3	Qt_itog1	Qt_itog2	Qt_itog3	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	т	Гкал	Гкал	Гкал	ч	ч
31.08.2024	17604.46	17755.75	5.25	397.413	0.228	397.641	23782.3	26729.1
30.09.2024	17864.21	18015.50	5.59	400.661	0.245	400.906	24427.0	27449.1
Итого:	259.75	259.75	0.34	3.247	0.017	3.265	644.7	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации