

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2024 0:00:00 - 30.09.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 7 (4 МКД УК "Заречная")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА788
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 15980

ПРИМ SN 15995

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 2004

КТПТР-06 SN 2004a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.09.2024	16.70	16.24	0.45	0.02	0.02	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
02.09.2024	15.78	15.33	0.45	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
03.09.2024	16.00	15.61	0.39	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
04.09.2024	16.48	16.12	0.36	0.02	0.02	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
05.09.2024	15.86	15.51	0.35	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
06.09.2024	15.92	15.63	0.29	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
07.09.2024	15.92	15.58	0.34	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.000	24.0	24.0
08.09.2024	16.51	16.07	0.43	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
09.09.2024	16.53	16.12	0.42	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
10.09.2024	16.83	16.37	0.46	0.02	0.02	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
11.09.2024	17.07	16.54	0.52	0.02	0.02	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
12.09.2024	17.06	16.56	0.50	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
13.09.2024	16.93	16.44	0.48	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
14.09.2024	16.89	16.43	0.46	0.01	0.01	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
15.09.2024	17.14	16.69	0.46	0.02	0.02	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
16.09.2024	17.14	16.70	0.43	0.02	0.02	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
17.09.2024	17.14	16.70	0.44	0.02	0.02	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
18.09.2024	17.17	16.74	0.43	0.02	0.02	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
19.09.2024	17.13	16.68	0.44	0.02	0.02	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
20.09.2024	17.25	16.81	0.44	0.02	0.02	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
21.09.2024	17.15	16.79	0.35	0.02	0.02	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
22.09.2024	16.93	16.56	0.37	0.02	0.02	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
23.09.2024	16.05	15.61	0.44	0.02	0.02	1.44	1.44	-0.01	0.001	24.0	24.0
24.09.2024	14.75	14.20	0.55	0.01	0.01	1.39	1.39	-0.01	0.001	23.2	23.2
25.09.2024	33.28	23.54	9.74	1.60	1.60	38.38	38.77	-1.01	0.870	23.8	24.0
26.09.2024	62.32	40.58	21.74	3.93	3.93	92.55	93.47	-0.99	2.008	24.0	24.0
27.09.2024	64.12	42.90	21.22	4.30	4.30	101.35	102.36	-1.00	2.145	24.0	24.0
28.09.2024	48.22	36.59	11.63	2.37	2.37	55.83	56.36	-0.95	1.155	14.6	24.0
29.09.2024	19.68	20.28	-0.60	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.000	1.6	24.0
30.09.2024	18.39	17.90	0.48	0.00	0.00	0.38	0.38	-0.01	0.000	6.4	24.0
Средние:	21.48	18.99	2.48	0.42	0.42	---	---	-0.14	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	323.10	325.96	---	6.193	669.6	719.2

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2024	49125.82	49938.47	1416.843	19745.6	22031.1
30.09.2024	49448.92	50264.43	1423.036	20415.2	22750.3
Итого:	323.10	325.96	6.193	669.6	719.2

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации