

Отчет о суточных параметрах  
(01.09.2024 0:00:00 - 30.09.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 17 (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА842  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 20445

ПРИМ SN 20444

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 1964

КТПТР-01 SN 1964a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.09.2024	63.04	53.49	9.55	2.19	2.18	51.51	51.68	-0.32	0.487	24.0	24.0
02.09.2024	64.89	55.79	9.10	2.38	2.39	56.05	56.50	-0.80	0.501	24.0	24.0
03.09.2024	62.90	54.85	8.05	2.16	2.18	51.00	51.52	-1.02	0.403	24.0	24.0
04.09.2024	62.76	53.24	9.52	2.01	2.03	47.43	48.02	-1.23	0.417	24.0	24.0
05.09.2024	63.69	55.93	7.76	2.29	2.31	53.86	54.60	-1.36	0.400	24.0	24.0
06.09.2024	64.12	55.99	8.13	2.28	2.31	53.75	54.52	-1.41	0.434	24.0	24.0
07.09.2024	64.91	58.54	6.37	2.44	2.47	57.47	58.31	-1.45	0.362	24.0	24.0
08.09.2024	65.44	57.79	7.66	2.45	2.48	57.77	58.67	-1.53	0.437	24.0	24.0
09.09.2024	64.92	55.75	9.17	2.40	2.43	56.57	57.51	-1.64	0.498	24.0	24.0
10.09.2024	63.77	54.98	8.79	2.29	2.32	53.86	54.82	-1.76	0.469	24.0	24.0
11.09.2024	64.85	56.63	8.22	2.43	2.46	57.13	58.16	-1.77	0.467	24.0	24.0
12.09.2024	64.62	55.71	8.91	2.43	2.47	57.27	58.36	-1.88	0.499	24.0	24.0
13.09.2024	64.10	54.91	9.19	2.38	2.41	56.02	57.10	-1.91	0.507	24.0	24.0
14.09.2024	64.03	55.56	8.47	2.38	2.41	55.96	57.08	-1.98	0.470	24.0	24.0
15.09.2024	64.84	55.77	9.08	2.52	2.56	59.28	60.59	-2.18	0.533	24.0	24.0
16.09.2024	64.91	51.93	12.98	2.56	2.60	60.21	61.58	-2.24	0.772	24.0	24.0
17.09.2024	64.45	50.80	13.65	2.50	2.54	58.81	60.18	-2.30	0.798	24.0	24.0
18.09.2024	64.89	50.64	14.25	2.58	2.63	60.81	62.28	-2.38	0.861	24.0	24.0
19.09.2024	65.13	49.72	15.41	2.57	2.61	60.50	62.02	-2.49	0.925	24.0	24.0
20.09.2024	58.16	46.69	11.47	1.86	1.89	43.78	44.90	-2.52	0.659	17.8	24.0
21.09.2024	24.18	24.36	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
22.09.2024	20.76	20.78	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
23.09.2024	17.39	18.13	-0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
24.09.2024	14.39	15.16	-0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
25.09.2024	14.67	14.75	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
26.09.2024	15.46	15.09	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
27.09.2024	38.54	18.31	20.24	1.67	0.20	39.18	4.78	156.48	1.736	10.7	24.0
28.09.2024	66.23	29.59	36.64	3.63	1.17	85.40	28.35	100.30	3.100	24.0	24.0
29.09.2024	66.77	38.61	28.16	3.77	2.55	88.62	60.70	37.40	2.488	24.0	24.0
30.09.2024	66.79	38.55	28.24	3.88	2.67	91.36	63.53	35.93	2.560	24.0	24.0
Средние:	54.19	43.93	10.25	2.00	1.81	---	---	9.86	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1413.61	1285.73	---	20.784	556.5	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2024	38563.89	38547.05	1213.468	13007.8	15001.8
30.09.2024	39977.50	39832.78	1234.252	13564.3	15721.8
Итого:	1413.61	1285.73	20.784	556.5	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации