

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Адмирала Ушакова ул, д. 53 (ООО "ЗУК")
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 22180424
Точка измерения: Подсистема 1 (УУТЭ в 8 подъезде. (Учитывает с 6 по 12п.)); Ресурс: ТС

Датчик давления:

Подача: Карат СДВ-И SN -
Обратка: Карат СДВ-И SN -

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	P1	P2	%	Q1	Траб	NS	igNSCode
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	т	Гкал	ч		
01.04.2026	42.36	39.36	3.00	540.740	536.490	536.337	532.769	5.29	4.70	0.67	1.616	24.0	*	HC Tmin
02.04.2026	41.51	38.69	2.83	540.300	536.160	536.088	532.581	5.11	4.51	0.66	1.522	24.0	*	HC Tmin
03.04.2026	39.21	36.80	2.41	547.150	543.100	543.395	539.865	4.94	4.33	0.65	1.314	24.0	*	HC Tmin
04.04.2026	39.09	36.66	2.42	562.400	558.230	558.564	554.933	4.87	4.22	0.65	1.360	24.0	*	HC Tmin
05.04.2026	40.58	37.77	2.82	563.090	558.810	558.922	555.287	5.31	4.66	0.65	1.579	24.0	*	HC Tmin
06.04.2026	41.44	38.46	2.97	563.360	559.090	558.994	555.412	5.38	4.73	0.64	1.667	24.0	*	HC Tmin
07.04.2026	42.93	39.69	3.25	563.640	559.240	558.917	555.290	5.41	4.76	0.65	1.819	24.0	*	HC Tmin
08.04.2026	42.98	39.73	3.26	563.340	558.960	558.613	555.006	5.38	4.74	0.65	1.824	24.0	*	HC Tmin
09.04.2026	42.43	39.22	3.21	563.380	559.120	558.781	555.279	5.50	4.86	0.63	1.799	24.0	*	HC Tmin
10.04.2026	42.38	38.95	3.43	563.620	559.360	559.040	555.580	5.74	5.09	0.62	1.923	24.0	*	HC Tmin
11.04.2026	42.97	39.46	3.51	563.470	559.130	558.753	555.245	5.92	5.27	0.63	1.965	24.0	*	HC Tmin
12.04.2026	43.19	39.79	3.40	563.320	558.970	558.546	555.002	5.53	4.88	0.64	1.904	24.0	*	HC Tmin
13.04.2026	43.49	40.14	3.35	563.310	558.950	558.454	554.900	5.37	4.73	0.64	1.876	24.0	*	HC Tmin
14.04.2026	43.05	39.93	3.12	562.970	558.630	558.222	554.626	5.31	4.66	0.65	1.750	24.0	*	HC Tmin
15.04.2026	43.98	40.66	3.33	562.600	558.215	557.629	554.041	5.18	4.54	0.65	1.860	24.0	*	HC Tmin
16.04.2026	43.65	40.38	3.27	562.660	558.305	557.769	554.201	5.24	4.60	0.64	1.828	24.0	*	HC Tmin
17.04.2026	42.06	39.12	2.93	562.770	558.500	558.260	554.673	5.10	4.45	0.64	1.643	24.0	*	HC Tmin
18.04.2026	41.88	38.99	2.89	562.590	558.340	558.126	554.547	5.22	4.57	0.64	1.617	24.0	*	HC Tmin
19.04.2026	43.75	40.42	3.32	563.090	558.830	558.177	554.718	5.38	4.73	0.62	1.860	24.0	*	HC Tmin
20.04.2026	44.40	40.81	3.59	563.500	559.100	558.435	554.906	5.79	5.14	0.63	2.012	24.0		Ok
21.04.2026	43.72	40.13	3.60	563.490	559.180	558.588	555.139	5.70	5.05	0.62	2.014	24.0	*	HC Tmin
22.04.2026	43.60	40.09	3.51	563.300	558.920	558.431	554.887	5.75	5.10	0.64	1.968	24.0	*	HC Tmin
23.04.2026	45.28	41.52	3.76	563.930	559.440	558.641	555.080	5.78	5.13	0.64	2.107	24.0		Ok
24.04.2026	44.31	40.89	3.41	563.435	559.110	558.390	554.889	5.45	4.80	0.63	1.911	24.0	*	HC Tmin
25.04.2026	43.30	40.09	3.21	563.315	559.100	558.497	555.053	5.05	4.41	0.62	1.798	24.0	*	HC Tmin
26.04.2026	43.69	40.36	3.33	563.430	559.130	558.526	555.027	5.35	4.70	0.63	1.867	24.0	*	HC Tmin
27.04.2026	42.24	39.27	2.97	563.130	558.870	558.564	555.014	5.33	4.68	0.64	1.666	24.0	*	HC Tmin
28.04.2026	41.86	38.92	2.94	563.260	559.040	558.789	555.257	5.20	4.56	0.63	1.648	24.0	*	HC Tmin
29.04.2026	43.01	39.90	3.10	563.620	559.320	558.875	555.318	5.21	4.56	0.64	1.741	24.0	*	HC Tmin
30.04.2026	43.24	40.11	3.13	563.335	559.040	558.539	554.988	5.15	4.50	0.64	1.754	24.0	*	HC Tmin
Средние:	42.72	39.54	3.18	---	---	---	---	5.36	4.72	0.64	---	---		
Итого:	---	---	---	16835.540	16706.670	16695.859	16589.512	---	---	---	53.212	720.0		

Дата	V1	V2	M1	M2	Q1	Траб
	м3	м3	т	т	Гкал	ч
31.03.2026	211950.100	208840.400	209107.000	206598.900	1162.335	16064.6
30.04.2026	228785.700	225547.100	225802.900	223188.400	1215.547	16784.6
Итого:	16835.600	16706.700	16695.900	16589.500	53.212	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Адмирала Ушакова ул, д. 53 (ООО "ЗУК")

Прибор: Карат-30X Заводской номер: 22230424

Точка измерения: Подсистема 1 (подъезд 4); Ресурс: ТС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	P1	P2	%	Q1	Траб	NS	igNSCodk
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	т	Гкал	ч		
01.04.2026	42.33	39.22	3.11	525.540	525.830	521.264	522.219	5.27	4.78	-0.18	1.625	24.0	*	HC Tmin
02.04.2026	41.48	38.57	2.91	525.010	525.450	520.922	521.970	5.08	4.59	-0.20	1.520	24.0	*	HC Tmin
03.04.2026	39.17	36.67	2.50	530.820	531.630	527.183	528.492	4.92	4.41	-0.25	1.318	24.0	*	HC Tmin
04.04.2026	39.04	36.53	2.51	543.550	544.870	539.853	541.677	4.84	4.31	-0.34	1.357	24.0	*	HC Tmin
05.04.2026	40.54	37.65	2.89	543.810	545.295	539.796	541.881	5.28	4.75	-0.39	1.565	24.0	*	HC Tmin
06.04.2026	41.42	38.34	3.08	544.850	545.545	540.630	541.988	5.35	4.81	-0.25	1.669	24.0	*	HC Tmin
07.04.2026	42.89	39.54	3.35	545.850	545.940	541.285	542.119	5.38	4.85	-0.15	1.818	24.0	*	HC Tmin
08.04.2026	42.97	39.65	3.31	545.980	545.850	541.399	542.006	5.35	4.82	-0.11	1.798	24.0	*	HC Tmin
09.04.2026	42.43	39.13	3.30	546.090	545.900	541.635	542.173	5.47	4.94	-0.10	1.790	24.0	*	HC Tmin
10.04.2026	42.39	38.87	3.52	546.210	546.120	541.766	542.453	5.71	5.18	-0.13	1.912	24.0	*	HC Tmin
11.04.2026	42.95	39.37	3.58	546.190	546.130	541.618	542.364	5.89	5.36	-0.14	1.945	24.0		Ok
12.04.2026	43.15	39.69	3.45	546.300	546.140	541.679	542.289	5.50	4.97	-0.11	1.873	24.0		Ok
13.04.2026	43.45	40.07	3.37	545.980	545.950	541.283	542.008	5.34	4.81	-0.13	1.830	24.0	*	HC Tmin
14.04.2026	43.01	39.87	3.14	545.590	545.650	540.996	541.756	5.28	4.75	-0.14	1.703	24.0	*	HC Tmin
15.04.2026	43.96	40.59	3.37	545.110	545.170	540.296	541.114	5.15	4.62	-0.15	1.827	24.0	*	HC Tmin
16.04.2026	43.61	40.32	3.29	545.310	545.250	540.577	541.256	5.21	4.68	-0.13	1.781	24.0	*	HC Tmin
17.04.2026	41.98	39.03	2.95	545.680	545.580	541.320	541.868	5.07	4.54	-0.10	1.603	24.0	*	HC Tmin
18.04.2026	41.83	38.95	2.88	545.010	545.410	540.693	541.717	5.19	4.65	-0.19	1.563	24.0	*	HC Tmin
19.04.2026	43.73	40.39	3.34	545.270	545.550	540.513	541.543	5.35	4.82	-0.19	1.811	24.0	*	HC Tmin
20.04.2026	44.40	40.76	3.64	545.940	545.910	541.035	541.827	5.75	5.22	-0.15	1.974	24.0		Ok
21.04.2026	43.73	40.05	3.68	545.800	545.880	541.047	541.956	5.67	5.13	-0.17	1.996	24.0	*	HC Tmin
22.04.2026	43.54	39.94	3.61	545.760	545.920	541.051	542.018	5.72	5.19	-0.18	1.956	24.0	*	HC Tmin
23.04.2026	45.23	41.39	3.84	545.960	546.050	540.855	541.828	5.75	5.22	-0.18	2.081	24.0		Ok
24.04.2026	44.24	40.75	3.49	544.830	545.690	539.962	541.603	5.42	4.88	-0.30	1.890	24.0	*	HC Tmin
25.04.2026	43.24	39.97	3.27	544.540	545.540	539.894	541.616	5.02	4.49	-0.32	1.769	24.0	*	HC Tmin
26.04.2026	43.62	40.21	3.42	544.700	545.630	539.972	541.663	5.32	4.78	-0.31	1.849	24.0	*	HC Tmin
27.04.2026	42.19	39.13	3.05	544.210	545.220	539.820	541.482	5.30	4.76	-0.31	1.651	24.0	*	HC Tmin
28.04.2026	41.78	38.74	3.04	543.230	544.130	538.938	540.492	5.18	4.64	-0.29	1.642	24.0	*	HC Tmin
29.04.2026	42.93	39.74	3.19	543.190	544.110	538.632	540.257	5.18	4.64	-0.30	1.725	24.0	*	HC Tmin
30.04.2026	43.16	39.94	3.22	544.690	545.610	540.069	541.696	5.12	4.59	-0.30	1.741	24.0	*	HC Tmin
Средние:	42.68	39.44	3.24	---	---	---	---	5.34	4.81	-0.21	---	---		
Итого:	---	---	---	16300.994	16312.945	16165.983	16199.328	---	---	---	52.583	720.0		

Дата	V1	V2	M1	M2	Q1	Траб
	м3	м3	т	т	Гкал	ч
31.03.2026	210194.300	207774.700	207381.400	205551.000	1175.363	16068.1
30.04.2026	226495.300	224087.700	223547.400	221750.400	1227.946	16788.1
Итого:	16301.000	16313.000	16166.000	16199.400	52.583	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации