

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Александра Невского ул, д. 22 (ООО УК "ЗУК")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 538

Точка измерения: Узел 1 (ООО "ЗУК"); Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 10179

Обратка: ПРИМ SN 10276

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 4277

КТПТР-06 SN 4277а

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.04.2026	68.04	46.51	21.53	1.60	1.60	37.72	38.12	-1.06	0.810	24.0	24.0
02.04.2026	68.48	46.42	22.06	1.56	1.56	36.69	37.09	-1.09	0.808	24.0	24.0
03.04.2026	69.98	47.71	22.27	1.59	1.59	37.28	37.70	-1.13	0.829	24.0	24.0
04.04.2026	68.35	47.05	21.30	1.58	1.58	37.22	37.62	-1.06	0.791	24.0	24.0
05.04.2026	67.81	44.87	22.94	1.44	1.44	33.86	34.24	-1.12	0.772	24.0	24.0
06.04.2026	67.81	45.18	22.63	1.49	1.49	35.03	35.42	-1.11	0.791	24.0	24.0
07.04.2026	67.57	44.41	23.16	1.43	1.43	33.62	34.00	-1.12	0.777	24.0	24.0
08.04.2026	67.77	44.29	23.48	1.43	1.43	33.72	34.11	-1.14	0.790	24.0	24.0
09.04.2026	68.00	44.59	23.41	1.47	1.47	34.51	34.91	-1.14	0.806	24.0	24.0
10.04.2026	67.27	43.09	24.17	1.36	1.36	32.10	32.47	-1.16	0.774	24.0	24.0
11.04.2026	69.03	43.79	25.24	1.40	1.40	32.79	33.20	-1.23	0.826	24.0	24.0
12.04.2026	67.64	44.10	23.54	1.48	1.48	34.71	35.11	-1.14	0.816	24.0	24.0
13.04.2026	67.56	43.51	24.05	1.42	1.42	33.33	33.72	-1.16	0.799	24.0	24.0
14.04.2026	67.67	43.84	23.83	1.45	1.45	34.15	34.54	-1.15	0.810	24.0	24.0
15.04.2026	68.06	45.54	22.51	1.55	1.55	36.52	36.92	-1.11	0.820	24.0	24.0
16.04.2026	68.08	44.87	23.21	1.49	1.49	34.91	35.31	-1.13	0.808	24.0	24.0
17.04.2026	67.61	44.05	23.56	1.41	1.41	33.03	33.41	-1.14	0.776	24.0	24.0
18.04.2026	68.41	45.38	23.03	1.48	1.48	34.78	35.17	-1.13	0.799	24.0	24.0
19.04.2026	67.88	45.53	22.35	1.50	1.50	35.23	35.62	-1.10	0.786	24.0	24.0
20.04.2026	67.92	44.67	23.26	1.45	1.45	34.07	34.46	-1.13	0.791	24.0	24.0
21.04.2026	69.17	44.98	24.20	1.46	1.46	34.35	34.76	-1.19	0.830	24.0	24.0
22.04.2026	69.98	44.50	25.48	1.40	1.40	32.81	33.22	-1.26	0.835	24.0	24.0
23.04.2026	69.37	45.23	24.14	1.48	1.48	34.76	35.18	-1.19	0.837	23.7	24.0
24.04.2026	69.66	46.77	22.89	1.61	1.61	37.79	38.22	-1.15	0.864	24.0	24.0
25.04.2026	69.05	46.44	22.61	1.59	1.59	37.45	37.87	-1.12	0.844	24.0	24.0
26.04.2026	67.24	43.63	23.61	1.39	1.39	32.71	33.08	-1.14	0.771	24.0	24.0
27.04.2026	67.41	44.64	22.77	1.49	1.49	34.94	35.33	-1.11	0.794	24.0	24.0
28.04.2026	68.65	46.21	22.44	1.60	1.60	37.61	38.03	-1.11	0.842	24.0	24.0
29.04.2026	68.15	44.77	23.38	1.47	1.47	34.53	34.93	-1.14	0.805	24.0	24.0
30.04.2026	67.83	44.53	23.30	1.43	1.43	33.71	34.10	-1.13	0.784	24.0	24.0
Средние:	68.25	45.04	23.21	1.48	1.48	---	---	-1.14	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1045.91	1057.86	---	24.186	719.7	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	27356.72	27868.47	871.167	23906.0	29965.5
30.04.2026	28402.63	28926.33	895.353	24625.8	30685.5
Итого:	1045.91	1057.86	24.186	719.7	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации