

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Александра Невского ул, д. 24 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА523
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: Датчик температуры:
ОБРАТКА: ПРИМ SN 15306 КТПТР-06 SN 2975
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ) ПРИМ SN 15304 КТПТР-06 SN 2975а

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.04.2026	66.37	44.40	21.98	2.52	2.51	59.22	59.79	-0.95	1.298	24.0	24.0
02.04.2026	66.70	43.83	22.87	2.44	2.44	57.49	58.02	-0.92	1.313	24.0	24.0
03.04.2026	68.13	44.65	23.47	2.48	2.48	58.33	58.85	-0.90	1.366	24.0	24.0
04.04.2026	66.76	44.24	22.52	2.49	2.48	58.50	59.04	-0.92	1.313	24.0	24.0
05.04.2026	66.01	42.90	23.12	2.28	2.27	53.54	54.01	-0.89	1.227	24.0	24.0
06.04.2026	66.02	42.65	23.37	2.34	2.34	55.14	55.62	-0.87	1.284	24.0	24.0
07.04.2026	65.69	42.26	23.43	2.25	2.24	52.95	53.39	-0.84	1.238	24.0	24.0
08.04.2026	65.84	42.04	23.80	2.25	2.25	53.05	53.48	-0.81	1.260	24.0	24.0
09.04.2026	66.15	41.35	24.80	2.31	2.30	54.32	54.77	-0.82	1.346	24.0	24.0
10.04.2026	65.26	40.89	24.37	2.16	2.16	50.95	51.35	-0.80	1.239	24.0	24.0
11.04.2026	66.72	42.29	24.44	2.11	2.11	49.74	50.14	-0.80	1.206	24.0	24.0
12.04.2026	65.46	40.00	25.46	2.08	2.07	48.95	49.32	-0.76	1.246	24.0	24.0
13.04.2026	65.28	38.35	26.92	2.05	2.04	48.17	48.54	-0.77	1.298	24.0	24.0
14.04.2026	65.43	40.05	25.38	2.03	2.03	47.89	48.26	-0.76	1.215	24.0	24.0
15.04.2026	65.98	41.31	24.67	2.14	2.16	50.37	51.36	-1.94	1.244	23.7	24.0
16.04.2026	65.93	40.69	25.24	2.08	2.07	48.94	49.33	-0.79	1.234	24.0	24.0
17.04.2026	65.41	38.57	26.84	2.03	2.02	47.66	48.04	-0.78	1.283	24.0	24.0
18.04.2026	66.29	42.26	24.03	2.12	2.12	49.94	50.36	-0.84	1.197	24.0	24.0
19.04.2026	66.13	43.66	22.47	2.38	2.37	55.97	56.46	-0.87	1.256	24.0	24.0
20.04.2026	66.09	41.28	24.81	2.31	2.30	54.35	54.78	-0.78	1.344	24.0	24.0
21.04.2026	67.11	43.15	23.97	2.33	2.32	54.85	55.24	-0.70	1.311	24.0	24.0
22.04.2026	67.75	42.29	25.46	2.22	2.21	52.17	52.52	-0.67	1.326	24.0	24.0
23.04.2026	67.44	42.87	24.57	2.37	2.36	55.79	56.17	-0.67	1.368	24.0	24.0
24.04.2026	67.96	44.13	23.83	2.56	2.54	60.10	60.50	-0.67	1.429	24.0	24.0
25.04.2026	67.24	44.52	22.72	2.54	2.53	59.65	60.07	-0.71	1.353	24.0	24.0
26.04.2026	65.40	41.52	23.89	2.21	2.21	52.11	52.49	-0.74	1.241	24.0	24.0
27.04.2026	65.67	42.47	23.20	2.37	2.36	55.76	56.18	-0.76	1.291	24.0	24.0
28.04.2026	66.87	44.38	22.50	2.54	2.53	59.68	60.14	-0.77	1.339	24.0	24.0
29.04.2026	66.33	43.60	22.73	2.39	2.38	56.29	56.71	-0.75	1.277	24.0	24.0
30.04.2026	66.01	43.46	22.54	2.32	2.32	54.66	55.11	-0.82	1.219	24.0	24.0
Средние:	66.31	42.33	23.98	2.29	2.28	---	---	-0.83	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1616.52	1630.05	---	38.558	719.7	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	58684.84	57150.01	1494.717	27543.7	30337.2
30.04.2026	60301.36	58780.06	1533.275	28263.5	31057.2
Итого:	1616.52	1630.05	38.558	719.7	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации