

Отчет о суточных параметрах  
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Александра Невского ул, д. 32 (4 МКД УК "Заречная")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 529  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: Датчик температуры:  
ПРИМ SN 15317 КТПТР-06 SN 2989  
Обратка: ПРИМ SN 15318 КТПТР-06 SN 2989А  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.04.2026	57.96	42.47	15.50	2.31	2.30	54.68	54.80	-0.22	0.793	23.4	24.0
02.04.2026	47.86	40.53	7.33	1.36	1.35	32.16	32.13	0.08	0.280	13.7	24.0
03.04.2026	65.70	45.48	20.21	1.83	1.81	42.98	43.00	-0.03	1.043	21.9	24.0
04.04.2026	54.51	42.23	12.28	2.08	2.09	49.24	49.64	-0.82	0.640	20.4	24.0
05.04.2026	62.00	42.20	19.81	2.52	2.51	59.46	59.76	-0.51	1.261	22.0	24.0
06.04.2026	56.71	43.55	13.16	2.85	2.84	67.42	67.65	-0.33	0.960	20.6	24.0
07.04.2026	40.47	43.52	-3.06	2.88	2.87	68.57	68.29	0.42	0.147	8.0	24.0
08.04.2026	40.72	44.02	-3.31	2.99	3.02	70.77	71.76	-1.39	0.171	9.1	24.0
09.04.2026	19.38	43.38	-24.00	2.60	2.59	60.54	61.60	-1.73	0.004	0.4	24.0
10.04.2026	6.48	44.31	-37.83	3.37	3.36	45.08	79.85	-55.67	0.227	2.6	24.0
11.04.2026	60.34	47.73	12.61	4.13	4.17	97.50	98.92	-1.44	1.337	20.1	24.0
12.04.2026	42.20	46.06	-3.86	3.73	3.77	88.83	89.48	-0.74	0.254	9.2	24.0
13.04.2026	44.06	43.29	0.77	2.91	2.90	69.21	69.02	0.28	0.439	12.4	24.0
14.04.2026	35.62	43.45	-7.84	2.59	2.60	59.88	61.94	-3.38	0.148	7.8	24.0
15.04.2026	17.35	42.48	-25.14	2.28	2.27	41.39	54.10	-26.62	0.201	5.1	24.0
16.04.2026	-26.76	42.62	-69.38	2.42	2.41	8.12	57.44	-150.44	0.002	0.1	24.0
17.04.2026	-32.83	42.76	-75.59	2.50	2.49	8.30	59.13	-150.75	0.010	0.4	24.0
18.04.2026	-7.59	43.09	-50.67	2.36	2.35	20.18	56.00	-94.06	0.058	2.4	24.0
19.04.2026	-4.15	42.63	-46.78	2.36	2.35	21.32	55.83	-89.48	0.084	2.6	24.0
20.04.2026	19.75	43.02	-23.27	2.72	2.71	49.78	64.48	-25.73	0.269	3.9	24.0
21.04.2026	66.08	39.17	26.91	2.28	2.27	53.28	54.03	-1.41	1.809	18.0	24.0
22.04.2026	42.84	42.59	0.25	2.77	2.75	59.73	65.45	-9.14	0.994	12.0	24.0
23.04.2026	62.92	45.86	17.06	3.53	3.52	83.27	83.70	-0.52	1.453	20.9	24.0
24.04.2026	69.16	45.44	23.72	2.98	2.97	69.96	70.62	-0.94	1.645	24.0	24.0
25.04.2026	67.66	43.98	23.68	2.65	2.64	62.28	62.87	-0.94	1.452	24.0	24.0
26.04.2026	66.45	43.56	22.89	2.93	2.89	69.00	68.84	0.22	1.565	24.0	24.0
27.04.2026	66.51	43.66	22.85	3.03	3.02	71.16	71.81	-0.91	1.621	24.0	24.0
28.04.2026	74.83	43.33	31.51	2.41	2.39	56.53	56.71	-0.32	1.678	24.0	24.0
29.04.2026	65.02	42.71	22.31	2.48	2.45	58.45	58.32	0.22	1.288	21.6	24.0
30.04.2026	5.23	43.25	-38.02	2.61	2.60	35.65	61.92	-53.84	0.041	1.7	24.0
Средние:	39.55	43.41	-3.86	2.68	2.68	---	---	-22.34	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1634.71	1909.08	---	21.875	400.5	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	65063.66	65822.42	1909.191	28335.8	30985.9
30.04.2026	66698.36	67731.50	1931.066	28736.3	31705.9
Итого:	1634.70	1909.08	21.875	400.5	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации