

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Богдана Хмельницкого ул, д. 13 (ООО "ЗУК")

Прибор: Карат-30X Заводской номер: 89353624

Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | P1 | P2 | Q1 | Q2 | Q3 | Траб | NS | gNSCode |
|------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|----|---------|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | Гкал | Гкал | ч | | |
| 01.04.2026 | 60.55 | 57.10 | 3.45 | 37.155 | 26.463 | 36.525 | 26.066 | 4.82 | 4.68 | 2.036 | 1.355 | 0.681 | 24.0 | * | HC Tmin |
| 02.04.2026 | 60.41 | 56.96 | 3.45 | 36.847 | 26.648 | 36.226 | 26.250 | 5.02 | 4.88 | 2.014 | 1.362 | 0.653 | 24.0 | * | HC Tmin |
| 03.04.2026 | 60.47 | 57.09 | 3.38 | 37.090 | 26.622 | 36.464 | 26.223 | 5.03 | 4.89 | 2.029 | 1.364 | 0.665 | 24.0 | * | HC Tmin |
| 04.04.2026 | 60.44 | 57.08 | 3.36 | 37.319 | 26.424 | 36.689 | 26.028 | 4.95 | 4.81 | 2.040 | 1.353 | 0.687 | 24.0 | * | HC Tmin |
| 05.04.2026 | 60.46 | 57.00 | 3.46 | 38.423 | 25.866 | 37.774 | 25.479 | 4.68 | 4.54 | 2.102 | 1.322 | 0.780 | 24.0 | * | HC Tmin |
| 06.04.2026 | 60.46 | 56.94 | 3.53 | 37.463 | 26.435 | 36.831 | 26.040 | 4.94 | 4.80 | 2.048 | 1.350 | 0.698 | 24.0 | * | HC Tmin |
| 07.04.2026 | 42.97 | 35.24 | 7.73 | 13.742 | 10.610 | 13.524 | 10.458 | 2.68 | 2.62 | 0.723 | 0.529 | 0.194 | 24.0 | * | min; HC |
| 08.04.2026 | 37.04 | 33.89 | 3.14 | 18.903 | 11.866 | 18.614 | 11.700 | 2.35 | 2.27 | 0.967 | 0.580 | 0.386 | 24.0 | * | min; HC |
| 09.04.2026 | 58.11 | 51.91 | 6.20 | 18.125 | 6.859 | 17.840 | 6.776 | 3.88 | 3.85 | 0.951 | 0.313 | 0.639 | 24.0 | * | min; HC |
| 10.04.2026 | 59.26 | 54.27 | 4.99 | 28.597 | 18.366 | 28.123 | 18.106 | 4.54 | 4.46 | 1.547 | 0.910 | 0.637 | 24.0 | * | min; HC |
| 11.04.2026 | 60.41 | 56.53 | 3.89 | 36.382 | 25.680 | 35.769 | 25.302 | 4.84 | 4.71 | 1.987 | 1.301 | 0.686 | 24.0 | * | HC Tmin |
| 12.04.2026 | 60.42 | 56.70 | 3.72 | 37.995 | 25.411 | 37.354 | 25.035 | 4.76 | 4.63 | 2.077 | 1.291 | 0.786 | 24.0 | * | HC Tmin |
| 13.04.2026 | 60.38 | 56.70 | 3.69 | 36.745 | 25.831 | 36.127 | 25.449 | 4.98 | 4.85 | 2.007 | 1.313 | 0.694 | 24.0 | * | HC Tmin |
| 14.04.2026 | 60.34 | 56.73 | 3.62 | 36.165 | 25.801 | 35.557 | 25.419 | 5.07 | 4.93 | 1.974 | 1.313 | 0.661 | 24.0 | * | HC Tmin |
| 15.04.2026 | 60.42 | 56.85 | 3.58 | 36.933 | 26.876 | 36.310 | 26.476 | 5.05 | 4.91 | 2.020 | 1.371 | 0.649 | 24.0 | * | HC Tmin |
| 16.04.2026 | 60.62 | 57.21 | 3.41 | 38.409 | 28.391 | 37.759 | 27.964 | 5.19 | 5.03 | 2.105 | 1.457 | 0.648 | 24.0 | * | HC Tmin |
| 17.04.2026 | 60.57 | 57.15 | 3.41 | 38.164 | 28.271 | 37.519 | 27.846 | 5.24 | 5.08 | 2.089 | 1.450 | 0.640 | 24.0 | * | HC Tmin |
| 18.04.2026 | 60.61 | 57.26 | 3.35 | 37.646 | 27.948 | 37.009 | 27.527 | 5.20 | 5.04 | 2.063 | 1.436 | 0.627 | 24.0 | * | HC Tmin |
| 19.04.2026 | 60.64 | 57.16 | 3.47 | 39.019 | 27.087 | 38.357 | 26.680 | 4.93 | 4.78 | 2.141 | 1.388 | 0.753 | 24.0 | * | HC Tmin |
| 20.04.2026 | 60.59 | 56.98 | 3.61 | 38.029 | 27.509 | 37.386 | 27.098 | 5.16 | 5.00 | 2.083 | 1.406 | 0.677 | 24.0 | * | HC Tmin |
| 21.04.2026 | 50.87 | 31.70 | 19.17 | 14.355 | 4.519 | 14.161 | 4.457 | 3.66 | 3.63 | 0.690 | 0.220 | 0.470 | 24.0 | * | min; HC |
| 22.04.2026 | 52.38 | 41.47 | 10.91 | 23.276 | 13.758 | 22.899 | 13.552 | 4.12 | 4.04 | 1.239 | 0.703 | 0.536 | 24.0 | * | min; HC |
| 23.04.2026 | 60.50 | 56.57 | 3.93 | 35.473 | 25.000 | 34.874 | 24.631 | 4.85 | 4.72 | 1.941 | 1.268 | 0.673 | 24.0 | * | HC Tmin |
| 24.04.2026 | 60.38 | 56.51 | 3.86 | 34.369 | 24.853 | 33.790 | 24.487 | 4.91 | 4.78 | 1.877 | 1.259 | 0.618 | 24.0 | * | HC Tmin |
| 25.04.2026 | 60.21 | 56.39 | 3.82 | 34.045 | 24.526 | 33.474 | 24.167 | 4.90 | 4.77 | 1.855 | 1.240 | 0.615 | 24.0 | * | HC Tmin |
| 26.04.2026 | 60.23 | 56.27 | 3.96 | 34.453 | 24.231 | 33.875 | 23.877 | 4.82 | 4.69 | 1.878 | 1.222 | 0.656 | 24.0 | * | HC Tmin |
| 27.04.2026 | 60.20 | 56.39 | 3.81 | 34.074 | 24.269 | 33.504 | 23.913 | 4.86 | 4.73 | 1.854 | 1.227 | 0.627 | 24.0 | * | HC Tmin |
| 28.04.2026 | 60.37 | 56.63 | 3.74 | 34.228 | 24.347 | 33.652 | 23.987 | 4.95 | 4.82 | 1.869 | 1.236 | 0.633 | 24.0 | * | HC Tmin |
| 29.04.2026 | 60.30 | 56.52 | 3.78 | 34.346 | 24.411 | 33.769 | 24.052 | 4.98 | 4.85 | 1.874 | 1.237 | 0.637 | 24.0 | * | HC Tmin |
| 30.04.2026 | 60.38 | 56.57 | 3.80 | 33.997 | 24.422 | 33.425 | 24.062 | 4.99 | 4.86 | 1.856 | 1.239 | 0.617 | 24.0 | * | min; HC |
| Средние: | 58.37 | 53.73 | 4.64 | --- | --- | --- | --- | 4.68 | 4.56 | --- | --- | --- | --- | | |
| Итого: | --- | --- | --- | 991.767 | 689.300 | 975.180 | 679.108 | --- | --- | 53.937 | 35.015 | 18.921 | 720.0 | | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | Q2 | Q3 | Траб |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| | м3 | м3 | т | т | Гкал | Гкал | Гкал | ч |
| 31.03.2026 | 15937.380 | 11592.620 | 15669.320 | 11421.440 | 840.489 | 566.292 | 274.197 | 11409.3 |
| 30.04.2026 | 16929.140 | 12281.920 | 16644.500 | 12100.550 | 894.426 | 601.307 | 293.119 | 12129.3 |
| Итого: | 991.760 | 689.300 | 975.180 | 679.110 | 53.937 | 35.015 | 18.922 | 720.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Богдана Хмельницкого ул, д. 13 (ООО "ЗУК")

Прибор: Карат-30X Заводской номер: 12360324

Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | P1 | P2 | Q1 | Траб | NS | gNSCode |
|------------|-------|-------|-------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|-------|----|---------|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | ч | | |
| 01.04.2026 | 70.09 | 48.56 | 21.53 | 128.758 | 127.410 | 125.919 | 126.010 | 5.22 | 3.26 | 2.714 | 24.0 | | Ok |
| 02.04.2026 | 71.59 | 49.88 | 21.71 | 131.561 | 130.169 | 128.540 | 128.652 | 5.20 | 3.15 | 2.794 | 24.0 | | Ok |
| 03.04.2026 | 69.90 | 49.23 | 20.67 | 131.039 | 129.762 | 128.164 | 128.296 | 5.08 | 3.05 | 2.653 | 24.0 | | Ok |
| 04.04.2026 | 69.42 | 47.37 | 22.05 | 119.156 | 117.915 | 116.570 | 116.675 | 4.65 | 2.99 | 2.560 | 24.0 | | Ok |
| 05.04.2026 | 69.41 | 47.40 | 22.01 | 122.644 | 121.365 | 119.984 | 120.094 | 5.02 | 3.27 | 2.642 | 24.0 | | Ok |
| 06.04.2026 | 69.15 | 46.42 | 22.72 | 116.920 | 115.660 | 114.403 | 114.503 | 4.91 | 3.34 | 2.602 | 24.0 | | Ok |
| 07.04.2026 | 69.58 | 46.70 | 22.88 | 118.140 | 116.867 | 115.569 | 115.683 | 4.94 | 3.34 | 2.646 | 24.0 | | Ok |
| 08.04.2026 | 69.70 | 46.98 | 22.73 | 120.947 | 119.664 | 118.307 | 118.437 | 5.01 | 3.31 | 2.690 | 24.0 | | Ok |
| 09.04.2026 | 68.97 | 45.11 | 23.86 | 111.330 | 110.122 | 108.945 | 109.085 | 4.84 | 3.44 | 2.600 | 24.0 | | Ok |
| 10.04.2026 | 70.90 | 45.65 | 25.25 | 113.951 | 112.628 | 111.385 | 111.542 | 5.07 | 3.59 | 2.816 | 24.0 | | Ok |
| 11.04.2026 | 69.41 | 46.08 | 23.34 | 120.078 | 118.821 | 117.479 | 117.653 | 5.35 | 3.68 | 2.745 | 24.0 | | Ok |
| 12.04.2026 | 69.47 | 46.09 | 23.38 | 115.828 | 114.597 | 113.316 | 113.468 | 4.97 | 3.44 | 2.649 | 24.0 | | Ok |
| 13.04.2026 | 69.53 | 46.64 | 22.89 | 118.902 | 117.774 | 116.317 | 116.581 | 4.97 | 3.33 | 2.661 | 24.0 | | Ok |
| 14.04.2026 | 69.81 | 48.19 | 21.62 | 127.999 | 126.957 | 125.198 | 125.584 | 5.20 | 3.26 | 2.709 | 24.0 | | Ok |
| 15.04.2026 | 69.88 | 47.42 | 22.47 | 121.674 | 120.640 | 119.005 | 119.378 | 4.98 | 3.25 | 2.675 | 24.0 | | Ok |
| 16.04.2026 | 69.45 | 46.50 | 22.95 | 114.434 | 113.402 | 111.951 | 112.262 | 4.74 | 3.25 | 2.570 | 24.0 | | Ok |
| 17.04.2026 | 70.15 | 47.80 | 22.35 | 122.109 | 121.049 | 119.411 | 119.762 | 4.88 | 3.14 | 2.672 | 24.0 | | Ok |
| 18.04.2026 | 69.48 | 47.85 | 21.63 | 123.427 | 122.377 | 120.748 | 121.072 | 4.99 | 3.21 | 2.615 | 24.0 | | Ok |
| 19.04.2026 | 69.62 | 46.96 | 22.65 | 118.702 | 117.613 | 116.115 | 116.408 | 4.94 | 3.31 | 2.634 | 24.0 | | Ok |
| 20.04.2026 | 70.97 | 47.10 | 23.87 | 119.505 | 118.162 | 116.810 | 116.946 | 5.24 | 3.60 | 2.791 | 24.0 | | Ok |
| 21.04.2026 | 71.98 | 46.70 | 25.28 | 114.837 | 113.373 | 112.180 | 112.227 | 5.04 | 3.55 | 2.840 | 24.0 | | Ok |
| 22.04.2026 | 71.14 | 47.50 | 23.64 | 122.875 | 121.380 | 120.091 | 120.107 | 5.28 | 3.53 | 2.844 | 24.0 | | Ok |
| 23.04.2026 | 71.34 | 48.94 | 22.40 | 134.284 | 132.726 | 131.230 | 131.246 | 5.62 | 3.48 | 2.944 | 24.0 | | Ok |
| 24.04.2026 | 70.98 | 49.48 | 21.50 | 138.448 | 136.915 | 135.320 | 135.345 | 5.54 | 3.24 | 2.913 | 24.0 | | Ok |
| 25.04.2026 | 69.08 | 46.42 | 22.66 | 114.516 | 113.175 | 112.052 | 112.038 | 4.56 | 3.06 | 2.535 | 24.0 | | Ok |
| 26.04.2026 | 69.05 | 46.92 | 22.13 | 120.531 | 119.151 | 117.942 | 117.932 | 4.91 | 3.24 | 2.615 | 24.0 | | Ok |
| 27.04.2026 | 70.29 | 48.78 | 21.51 | 132.186 | 130.618 | 129.252 | 129.166 | 5.31 | 3.24 | 2.784 | 24.0 | | Ok |
| 28.04.2026 | 69.83 | 47.49 | 22.34 | 120.922 | 119.337 | 118.274 | 118.084 | 4.90 | 3.22 | 2.643 | 24.0 | | Ok |
| 29.04.2026 | 69.54 | 46.97 | 22.57 | 117.796 | 116.192 | 115.235 | 115.000 | 4.83 | 3.24 | 2.603 | 24.0 | | Ok |
| 30.04.2026 | 69.59 | 47.07 | 22.52 | 118.264 | 116.644 | 115.689 | 115.443 | 4.81 | 3.21 | 2.608 | 24.0 | | Ok |
| Средние: | 69.98 | 47.34 | 22.64 | --- | --- | --- | --- | 5.03 | 3.31 | --- | --- | | |
| Итого: | --- | --- | --- | 3651.763 | 3612.463 | 3571.398 | 3574.677 | --- | --- | 80.767 | 720.0 | | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | Траб |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|
| | м3 | м3 | т | т | Гкал | ч |
| 31.03.2026 | 55698.890 | 54725.660 | 54106.620 | 54035.640 | 1543.555 | 17408.5 |
| 30.04.2026 | 59350.650 | 58338.120 | 57678.020 | 57610.320 | 1624.322 | 18128.5 |
| Итого: | 3651.760 | 3612.460 | 3571.400 | 3574.680 | 80.767 | 720.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации