

Отчет о суточных параметрах  
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 19 (ООО "ЗУК")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА537  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 10174 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 4276  
Обратка: ПРИМ SN 10246 КТПТР-06 SN 4276а  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.04.2026	68.24	50.26	17.97	1.16	1.16	27.37	27.63	-0.91	0.491	24.0	24.0
02.04.2026	68.60	49.11	19.49	1.04	1.04	24.33	24.57	-0.98	0.472	24.0	24.0
03.04.2026	69.73	47.89	21.84	0.88	0.88	20.66	20.88	-1.08	0.439	24.0	24.0
04.04.2026	66.80	37.14	29.67	0.40	0.40	9.46	9.59	-1.36	0.280	24.0	24.0
05.04.2026	65.99	35.32	30.68	0.36	0.36	8.58	8.70	-1.38	0.262	24.0	24.0
06.04.2026	66.01	34.99	31.02	0.38	0.38	8.85	8.97	-1.39	0.274	24.0	24.0
07.04.2026	65.67	34.20	31.46	0.36	0.36	8.47	8.59	-1.40	0.266	24.0	24.0
08.04.2026	65.87	33.87	31.99	0.36	0.36	8.46	8.58	-1.42	0.270	24.0	24.0
09.04.2026	66.20	34.04	32.16	0.37	0.37	8.66	8.79	-1.43	0.278	24.0	24.0
10.04.2026	65.18	32.48	32.70	0.34	0.34	8.02	8.13	-1.43	0.262	24.0	24.0
11.04.2026	66.82	31.87	34.95	0.35	0.35	8.16	8.29	-1.54	0.285	24.0	24.0
12.04.2026	67.26	41.36	25.90	0.81	0.81	19.08	19.30	-1.13	0.448	24.0	24.0
13.04.2026	67.87	46.73	21.15	1.00	1.00	23.61	23.86	-1.04	0.498	24.0	24.0
14.04.2026	68.05	47.55	20.50	1.03	1.03	24.17	24.42	-1.02	0.493	24.0	24.0
15.04.2026	68.42	49.29	19.13	1.11	1.11	26.02	26.27	-0.97	0.497	24.0	24.0
16.04.2026	68.49	48.84	19.65	1.05	1.05	24.77	25.01	-0.99	0.485	24.0	24.0
17.04.2026	67.99	47.94	20.05	0.99	0.99	23.35	23.59	-1.00	0.467	24.0	24.0
18.04.2026	68.58	47.40	21.18	0.93	0.93	21.95	22.18	-1.04	0.454	24.0	24.0
19.04.2026	67.47	43.50	23.97	0.68	0.68	16.01	16.20	-1.16	0.383	24.0	24.0
20.04.2026	67.49	42.61	24.89	0.66	0.66	15.42	15.60	-1.19	0.383	24.0	24.0
21.04.2026	68.73	42.52	26.21	0.66	0.66	15.47	15.67	-1.27	0.405	24.0	24.0
22.04.2026	69.53	41.79	27.73	0.63	0.63	14.73	14.93	-1.34	0.408	24.0	24.0
23.04.2026	68.93	42.51	26.42	0.67	0.67	15.83	16.03	-1.28	0.418	24.0	24.0
24.04.2026	69.36	43.75	25.61	0.73	0.73	17.10	17.31	-1.25	0.437	24.0	24.0
25.04.2026	68.63	43.75	24.88	0.73	0.73	17.14	17.35	-1.21	0.425	24.0	24.0
26.04.2026	66.98	41.26	25.72	0.63	0.63	14.78	14.96	-1.22	0.380	24.0	24.0
27.04.2026	67.12	42.02	25.10	0.67	0.67	15.74	15.93	-1.20	0.394	24.0	24.0
28.04.2026	68.21	43.70	24.51	0.73	0.73	17.12	17.33	-1.19	0.419	24.0	24.0
29.04.2026	67.58	42.36	25.22	0.67	0.67	15.68	15.88	-1.21	0.395	24.0	24.0
30.04.2026	67.36	42.42	24.94	0.67	0.67	15.72	15.91	-1.19	0.391	24.0	24.0
Средние:	67.64	42.08	25.56	0.70	0.70	---	---	-1.21	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	494.72	500.44	---	11.758	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	14934.84	15177.39	433.041	21912.8	31342.6
30.04.2026	15429.57	15677.83	444.799	22632.8	32062.6
Итого:	494.72	500.44	11.758	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации