

Отчет о суточных параметрах  
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 21 (ООО "Заречная управляющая компания")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА527

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 15313  
Обратка: ПРИМ SN 15314

Датчик температуры: КТПТР-06 SN 2982  
КТПТР-06 SN 2982а

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.04.2026	66.67	43.78	22.88	2.32	2.32	54.64	55.15	-0.93	1.248	24.0	24.0
02.04.2026	66.98	43.61	23.36	2.26	2.25	53.06	53.54	-0.89	1.237	24.0	24.0
03.04.2026	68.39	44.66	23.73	2.30	2.29	53.98	54.50	-0.95	1.279	24.0	24.0
04.04.2026	67.01	44.21	22.80	2.30	2.29	54.02	54.47	-0.84	1.229	24.0	24.0
05.04.2026	66.29	42.42	23.87	2.09	2.09	49.24	49.71	-0.95	1.169	24.0	24.0
06.04.2026	66.32	42.55	23.77	2.15	2.15	50.67	51.17	-0.98	1.202	24.0	24.0
07.04.2026	66.00	41.72	24.29	2.06	2.06	48.57	49.08	-1.04	1.177	24.0	24.0
08.04.2026	66.21	41.68	24.53	2.06	2.06	48.44	48.95	-1.05	1.186	24.0	24.0
09.04.2026	66.53	41.98	24.55	2.11	2.10	49.55	50.08	-1.07	1.213	24.0	24.0
10.04.2026	65.60	40.46	25.14	1.95	1.95	45.95	46.46	-1.10	1.153	24.0	24.0
11.04.2026	67.31	40.86	26.45	1.98	1.98	46.64	47.23	-1.26	1.232	24.0	24.0
12.04.2026	66.33	41.22	25.12	2.09	2.09	49.28	49.85	-1.15	1.236	24.0	24.0
13.04.2026	66.09	40.92	25.17	2.02	2.02	47.56	48.09	-1.11	1.194	24.0	24.0
14.04.2026	66.30	41.48	24.83	2.07	2.06	48.64	49.14	-1.02	1.203	24.0	24.0
15.04.2026	66.79	43.03	23.76	2.23	2.22	52.45	52.92	-0.90	1.243	24.0	24.0
16.04.2026	66.79	42.42	24.37	2.13	2.12	50.04	50.50	-0.91	1.217	24.0	24.0
17.04.2026	66.26	41.57	24.69	2.01	2.00	47.24	47.69	-0.95	1.164	24.0	24.0
18.04.2026	67.08	42.68	24.40	2.12	2.12	49.93	50.40	-0.94	1.216	24.0	24.0
19.04.2026	66.48	42.82	23.66	2.15	2.15	50.69	51.13	-0.87	1.197	24.0	24.0
20.04.2026	66.46	42.13	24.34	2.08	2.07	48.85	49.28	-0.89	1.187	24.0	24.0
21.04.2026	67.66	42.33	25.33	2.08	2.08	48.99	49.48	-1.00	1.238	24.0	24.0
22.04.2026	68.36	41.57	26.79	1.98	1.98	46.57	47.09	-1.11	1.246	24.0	24.0
23.04.2026	67.83	42.31	25.53	2.13	2.13	50.04	50.57	-1.05	1.276	24.0	24.0
24.04.2026	68.31	43.52	24.79	2.30	2.29	54.00	54.53	-0.99	1.336	24.0	24.0
25.04.2026	67.56	43.51	24.04	2.31	2.30	54.21	54.74	-0.97	1.301	24.0	24.0
26.04.2026	65.89	41.13	24.76	1.96	1.98	46.18	47.12	-2.02	1.141	24.0	24.0
27.04.2026	66.11	41.84	24.27	2.09	2.11	49.28	50.16	-1.76	1.194	24.0	24.0
28.04.2026	67.17	43.49	23.68	2.29	2.29	53.77	54.53	-1.40	1.271	24.0	24.0
29.04.2026	66.57	42.31	24.26	2.11	2.11	49.64	50.20	-1.11	1.201	24.0	24.0
30.04.2026	66.30	41.99	24.31	2.06	2.05	48.35	48.84	-1.00	1.173	24.0	24.0
Средние:	66.79	42.34	24.45	2.13	2.12	---	---	-1.07	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1500.46	1516.60	---	36.556	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	51059.96	51204.59	1701.475	27556.9	44364.4
30.04.2026	52560.42	52721.18	1738.032	28276.9	45084.4
Итого:	1500.46	1516.60	36.556	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации