

Отчет о суточных параметрах  
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 23А (ООО "ЗУК")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА536  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: Датчик температуры:  
ПРИМ SN 10292 КТПТР-01 SN 4274  
Обратка: ПРИМ SN 10293 КТПТР-01 SN 4274 А  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1 °C	T2 °C	dt °C	Qo1 м3/ч	Qo2 м3/ч	Gm1 т	Gm2 т	%	Qt1 Гкал	tm1 ч	ts1 ч
01.04.2026	69.88	48.09	21.79	1.59	1.59	37.38	37.79	-1.10	0.813	24.0	24.0
02.04.2026	70.38	48.30	22.08	1.55	1.55	36.46	36.87	-1.12	0.804	24.0	24.0
03.04.2026	71.90	49.33	22.57	1.58	1.58	37.09	37.52	-1.17	0.836	24.0	24.0
04.04.2026	70.11	48.59	21.52	1.58	1.58	37.03	37.43	-1.09	0.795	24.0	24.0
05.04.2026	69.79	46.99	22.80	1.43	1.43	33.57	33.96	-1.14	0.761	24.0	24.0
06.04.2026	69.74	47.00	22.74	1.48	1.48	34.80	35.20	-1.14	0.789	24.0	24.0
07.04.2026	69.55	46.17	23.39	1.42	1.42	33.32	33.71	-1.17	0.778	24.0	24.0
08.04.2026	69.79	46.29	23.51	1.42	1.42	33.44	33.84	-1.17	0.785	24.0	24.0
09.04.2026	70.00	46.82	23.18	1.46	1.46	34.28	34.68	-1.16	0.793	24.0	24.0
10.04.2026	69.45	45.06	24.39	1.35	1.35	31.70	32.08	-1.20	0.771	24.0	24.0
11.04.2026	71.38	45.59	25.79	1.38	1.38	32.36	32.79	-1.30	0.834	24.0	24.0
12.04.2026	69.84	45.74	24.09	1.46	1.46	34.23	34.64	-1.20	0.823	24.0	24.0
13.04.2026	69.83	45.34	24.50	1.40	1.40	32.87	33.27	-1.21	0.803	24.0	24.0
14.04.2026	69.89	45.86	24.03	1.44	1.44	33.78	34.19	-1.19	0.809	24.0	24.0
15.04.2026	70.10	47.30	22.80	1.54	1.54	36.21	36.63	-1.15	0.823	24.0	24.0
16.04.2026	70.22	46.70	23.52	1.47	1.47	34.48	34.89	-1.18	0.809	24.0	24.0
17.04.2026	69.81	45.88	23.93	1.39	1.39	32.59	32.98	-1.19	0.778	24.0	24.0
18.04.2026	70.48	47.04	23.43	1.47	1.47	34.48	34.89	-1.18	0.806	24.0	24.0
19.04.2026	69.77	47.11	22.66	1.49	1.49	35.03	35.43	-1.14	0.792	24.0	24.0
20.04.2026	69.92	46.60	23.32	1.44	1.44	33.78	34.18	-1.17	0.787	24.0	24.0
21.04.2026	71.40	46.80	24.60	1.45	1.45	33.92	34.35	-1.25	0.833	24.0	24.0
22.04.2026	72.38	46.36	26.02	1.38	1.38	32.35	32.78	-1.32	0.841	24.0	24.0
23.04.2026	71.52	46.99	24.53	1.48	1.48	34.70	35.14	-1.25	0.850	24.0	24.0
24.04.2026	71.64	48.19	23.44	1.59	1.59	37.35	37.80	-1.20	0.874	24.0	24.0
25.04.2026	71.04	48.04	23.01	1.58	1.58	37.11	37.55	-1.17	0.852	24.0	24.0
26.04.2026	69.34	45.44	23.90	1.39	1.39	32.76	33.15	-1.18	0.782	24.0	24.0
27.04.2026	69.46	46.35	23.11	1.48	1.48	34.85	35.25	-1.15	0.804	24.0	24.0
28.04.2026	70.58	47.91	22.66	1.60	1.60	37.52	37.95	-1.15	0.849	24.0	24.0
29.04.2026	70.16	46.88	23.28	1.46	1.46	34.20	34.61	-1.17	0.794	24.0	24.0
30.04.2026	69.87	46.37	23.51	1.42	1.42	33.32	33.72	-1.17	0.782	24.0	24.0
Средние:	70.31	46.84	23.47	1.47	1.47	---	---	-1.18	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1036.98	1049.28	---	24.251	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1 т	Gm_itog2 т	Qt_itog1 Гкал	tm1_itog ч	ts1_itog ч
31.03.2026	27858.02	28365.63	892.156	22369.4	35362.6
30.04.2026	28895.00	29414.91	916.407	23089.4	36082.6
Итого:	1036.98	1049.28	24.251	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации