

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 29 (ООО "ЗУК")

Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА528

Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ПРИМ SN 15315

Обратка: ПРИМ SN 15316

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:

КТПТР-05 SN 2985

КТПТР-05 SN 2985а

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.04.2026	68.47	45.29	23.18	3.45	3.42	80.98	81.21	-0.28	1.871	24.0	24.0
02.04.2026	68.92	45.21	23.70	3.39	3.37	79.75	80.02	-0.34	1.887	24.0	24.0
03.04.2026	70.33	46.31	24.02	3.43	3.40	80.60	80.88	-0.35	1.932	24.0	24.0
04.04.2026	68.71	45.68	23.03	3.43	3.40	80.53	80.76	-0.29	1.849	24.0	24.0
05.04.2026	68.35	43.50	24.85	3.19	3.17	75.07	75.41	-0.45	1.852	24.0	24.0
06.04.2026	68.37	43.27	25.09	3.28	3.26	77.12	77.46	-0.43	1.928	24.0	24.0
07.04.2026	68.17	43.33	24.84	3.20	3.18	75.21	75.56	-0.47	1.863	24.0	24.0
08.04.2026	68.37	43.19	25.18	3.22	3.19	75.56	75.92	-0.48	1.899	24.0	24.0
09.04.2026	68.57	43.76	24.81	3.27	3.25	76.87	77.20	-0.44	1.904	24.0	24.0
10.04.2026	68.01	40.60	27.41	3.09	3.07	72.62	73.07	-0.61	1.982	24.0	24.0
11.04.2026	69.88	42.93	26.96	3.14	3.12	73.76	74.22	-0.61	1.985	24.0	24.0
12.04.2026	68.48	42.38	26.11	3.26	3.24	76.62	77.01	-0.50	1.997	24.0	24.0
13.04.2026	68.39	41.98	26.40	3.16	3.14	74.36	74.77	-0.54	1.954	24.0	24.0
14.04.2026	68.42	42.77	25.66	3.23	3.21	75.95	76.32	-0.49	1.945	24.0	24.0
15.04.2026	68.64	44.63	24.01	3.37	3.35	79.28	79.57	-0.35	1.898	24.0	24.0
16.04.2026	68.78	43.91	24.87	3.26	3.24	76.66	77.00	-0.45	1.900	24.0	24.0
17.04.2026	68.33	43.23	25.11	3.14	3.12	73.80	74.18	-0.51	1.849	24.0	24.0
18.04.2026	68.98	44.31	24.67	3.27	3.25	76.86	77.20	-0.44	1.893	24.0	24.0
19.04.2026	68.36	44.15	24.21	3.31	3.28	77.70	78.00	-0.39	1.877	24.0	24.0
20.04.2026	68.53	43.15	25.37	3.22	3.20	75.73	76.10	-0.48	1.915	24.0	24.0
21.04.2026	69.95	44.27	25.68	3.24	3.22	76.11	76.50	-0.51	1.949	24.0	24.0
22.04.2026	70.88	43.71	27.17	3.16	3.13	74.04	74.51	-0.63	2.008	24.0	24.0
23.04.2026	70.09	45.89	24.20	3.32	3.29	77.88	78.20	-0.41	1.878	24.0	24.0
24.04.2026	70.25	53.70	16.55	3.48	3.45	81.74	81.70	0.04	1.351	24.0	24.0
25.04.2026	69.59	45.20	24.39	3.43	3.41	80.66	80.94	-0.35	1.962	24.0	24.0
26.04.2026	67.90	42.21	25.69	3.13	3.11	73.58	73.97	-0.53	1.886	24.0	24.0
27.04.2026	68.04	43.20	24.84	3.27	3.25	76.87	77.21	-0.44	1.906	24.0	24.0
28.04.2026	69.10	44.75	24.35	3.45	3.42	81.08	81.36	-0.34	1.971	24.0	24.0
29.04.2026	68.68	43.55	25.12	3.25	3.23	76.37	76.72	-0.47	1.912	24.0	24.0
30.04.2026	68.41	43.04	25.37	3.20	3.18	75.27	75.64	-0.49	1.903	24.0	24.0
Средние:	68.87	44.10	24.76	3.28	3.25	---	---	-0.43	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2308.66	2318.59	---	56.907	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	95610.94	96419.92	2607.910	34957.8	37833.8
30.04.2026	97919.59	98738.52	2664.817	35677.8	38553.8
Итого:	2308.66	2318.59	56.907	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации