

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 12 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА530
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды: ПРИМ SN 15335 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 4268
Обратка: ПРИМ SN 15320 КТПТР-06 SN 4268а
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.04.2026	68.81	49.04	19.77	2.73	2.76	64.23	65.46	-1.89	1.267	24.0	24.0
02.04.2026	69.25	48.99	20.26	2.65	2.68	62.33	63.52	-1.88	1.260	24.0	24.0
03.04.2026	70.71	50.12	20.58	2.70	2.72	63.36	64.57	-1.88	1.302	24.0	24.0
04.04.2026	69.15	49.56	19.58	2.70	2.73	63.47	64.66	-1.86	1.241	24.0	24.0
05.04.2026	68.59	47.90	20.69	2.47	2.49	57.96	59.04	-1.84	1.192	24.0	24.0
06.04.2026	68.57	48.02	20.56	2.54	2.56	59.63	60.75	-1.86	1.223	24.0	24.0
07.04.2026	68.35	47.14	21.21	2.44	2.46	57.30	58.38	-1.86	1.213	24.0	24.0
08.04.2026	68.56	47.27	21.28	2.44	2.46	57.42	58.48	-1.83	1.220	24.0	24.0
09.04.2026	68.81	47.72	21.08	2.50	2.52	58.76	59.83	-1.81	1.236	24.0	24.0
10.04.2026	68.06	46.08	21.98	2.33	2.35	54.78	55.77	-1.80	1.202	24.0	24.0
11.04.2026	69.89	46.73	23.15	2.38	2.39	55.81	56.82	-1.80	1.290	24.0	24.0
12.04.2026	68.57	46.85	21.72	2.51	2.53	59.04	60.09	-1.77	1.280	24.0	24.0
13.04.2026	68.44	46.55	21.89	2.42	2.44	56.91	57.91	-1.75	1.243	24.0	24.0
14.04.2026	68.57	47.04	21.52	2.47	2.48	57.99	59.01	-1.74	1.244	24.0	24.0
15.04.2026	68.93	48.44	20.50	2.65	2.67	62.22	63.27	-1.68	1.272	24.0	24.0
16.04.2026	68.95	47.80	21.15	2.54	2.55	59.69	60.62	-1.56	1.259	24.0	24.0
17.04.2026	68.46	47.15	21.31	2.40	2.41	56.43	57.31	-1.55	1.200	24.0	24.0
18.04.2026	69.26	48.20	21.06	2.53	2.54	59.39	60.33	-1.57	1.249	24.0	24.0
19.04.2026	68.62	48.23	20.39	2.56	2.58	60.17	61.18	-1.65	1.225	24.0	24.0
20.04.2026	68.71	47.54	21.18	2.48	2.49	58.25	59.22	-1.66	1.232	24.0	24.0
21.04.2026	69.97	47.72	22.25	2.51	2.52	58.94	59.83	-1.51	1.309	24.0	24.0
22.04.2026	70.87	47.30	23.57	2.40	2.40	56.21	57.03	-1.44	1.323	24.0	24.0
23.04.2026	70.18	47.88	22.30	2.56	2.57	60.08	60.95	-1.44	1.338	24.0	24.0
24.04.2026	70.52	49.17	21.35	2.76	2.76	64.73	65.59	-1.32	1.380	24.0	24.0
25.04.2026	69.80	48.92	20.88	2.73	2.74	64.20	65.08	-1.36	1.338	24.0	24.0
26.04.2026	68.10	46.50	21.60	2.38	2.39	55.88	56.70	-1.47	1.205	24.0	24.0
27.04.2026	68.22	47.25	20.97	2.54	2.55	59.72	60.60	-1.46	1.251	24.0	24.0
28.04.2026	69.40	48.79	20.61	2.73	2.74	64.08	65.05	-1.51	1.319	24.0	24.0
29.04.2026	68.92	47.73	21.19	2.51	2.52	58.94	59.84	-1.51	1.246	24.0	24.0
30.04.2026	68.63	47.38	21.26	2.45	2.46	57.60	58.46	-1.47	1.222	24.0	24.0
Средние:	69.06	47.83	21.23	2.53	2.55	---	---	-1.66	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1785.52	1815.35	---	37.778	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	44317.46	43754.91	1330.893	25231.7	31857.1
30.04.2026	46102.98	45570.25	1368.671	25951.7	32577.1
Итого:	1785.52	1815.35	37.778	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации