

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Федосеева ул, д. 19 (4 МКД ООО "ЗУК")

Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 2893

Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Счетчик воды:

Подача: ВПС SN 3216241

Обратка: ВПС SN 3216243

Датчик температуры:

КТПТР-01 SN 34531

КТПТР-01 SN 34531a

Схема измерений: Закрытая система, ПР в подающем ТП и обратном ТП (измерение Q по G1)

Дата	t1	t2	M1	M2	P1	P2	Qo	txв	BHP	NS
	°C	°C	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	°C	ч	
01.04.2026	42.00	36.60	234.56	238.33	5.00	5.00	1.277	5.00	24.0	*
02.04.2026	39.70	35.00	234.39	238.08	5.00	5.00	1.094	5.00	24.0	*
03.04.2026	36.60	32.80	235.41	238.86	5.00	5.00	0.883	5.00	24.0	*
04.04.2026	39.10	34.30	235.55	239.28	5.00	5.00	1.114	5.00	24.0	*
05.04.2026	43.60	37.50	235.07	239.01	5.00	5.00	1.444	5.00	24.0	*
06.04.2026	44.60	38.20	234.49	238.46	5.00	5.00	1.516	5.00	24.0	*
07.04.2026	45.90	39.00	234.78	238.80	5.00	5.00	1.626	5.00	24.0	*
08.04.2026	44.50	38.10	234.37	238.35	5.00	5.00	1.492	5.00	24.0	*
09.04.2026	47.00	39.60	234.56	238.64	5.00	5.00	1.731	5.00	24.0	*
10.04.2026	46.50	39.00	234.46	238.51	5.00	5.00	1.755	5.00	24.0	*
11.04.2026	47.70	39.70	234.42	238.54	5.00	5.00	1.862	5.00	24.0	*
12.04.2026	46.30	39.10	234.58	238.65	5.00	5.00	1.695	5.00	24.0	*
13.04.2026	43.90	37.50	234.41	238.47	5.00	5.00	1.498	5.00	24.0	*
14.04.2026	41.10	35.80	234.83	238.70	5.00	5.00	1.246	5.00	24.0	*
15.04.2026	43.40	37.20	234.52	238.62	5.00	5.00	1.463	5.00	24.0	*
16.04.2026	45.30	38.60	234.97	239.30	5.00	5.00	1.574	5.00	24.0	*
17.04.2026	39.50	34.70	235.42	239.48	5.00	5.00	1.112	5.00	24.0	*
18.04.2026	40.50	35.40	235.47	239.59	5.00	5.00	1.210	5.00	24.0	*
19.04.2026	44.60	38.00	234.49	238.84	5.00	5.00	1.540	5.00	24.0	*
20.04.2026	49.60	41.20	234.68	239.13	5.00	5.00	1.966	5.00	24.0	*
21.04.2026	52.70	43.20	234.53	239.07	5.00	5.00	2.220	5.00	24.0	*
22.04.2026	48.90	40.90	234.35	238.83	5.00	5.00	1.867	5.00	24.0	*
23.04.2026	46.60	39.20	234.44	238.86	5.00	5.00	1.731	5.00	24.0	*
24.04.2026	43.50	37.20	234.91	239.20	5.00	5.00	1.460	5.00	24.0	*
25.04.2026	44.90	38.10	234.94	239.34	5.00	5.00	1.591	5.00	24.0	*
26.04.2026	44.70	38.00	234.83	239.19	5.00	5.00	1.576	5.00	24.0	*
27.04.2026	39.60	34.60	235.04	239.17	5.00	5.00	1.166	5.00	24.0	*
28.04.2026	41.00	35.40	234.85	239.08	5.00	5.00	1.320	5.00	24.0	*
29.04.2026	42.50	36.50	235.06	239.35	5.00	5.00	1.406	5.00	24.0	*
30.04.2026	43.00	37.10	245.40	249.96	5.00	5.00	1.449	5.00	24.0	*
Средние:	43.96	37.58	---	---	5.00	5.00	---	5.00	---	
Итого:	---	---	7053.78	7177.68	---	---	44.886	---	720.0	

Дата	M1	M2	Qo	BHP
	т	т	Гкал	ч
31.03.2026	321436.43	316636.07	2845.255	39624.4
30.04.2026	328490.22	323813.75	2890.141	40344.4
Итого:	7053.78	7177.68	44.886	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Федосеева ул, д. 19 (4 МКД ООО "ЗУК")
Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 2893
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: ГВС

Дата	t3	M3	P3	Qo	txв	BHP	NS
	°C	т	кгс/см2	Гкал	°C	ч	
01.04.2026	49.30	9.04	5.00	0.434	5.00	24.0	*
02.04.2026	48.80	8.07	5.00	0.379	5.00	24.0	*
03.04.2026	47.30	7.19	5.00	0.333	5.00	24.0	*
04.04.2026	49.00	8.56	5.00	0.407	5.00	24.0	*
05.04.2026	49.00	9.47	5.00	0.463	5.00	24.0	*
06.04.2026	49.10	9.20	5.00	0.448	5.00	24.0	*
07.04.2026	47.70	8.03	5.00	0.376	5.00	24.0	*
08.04.2026	50.60	9.40	5.00	0.450	5.00	24.0	*
09.04.2026	49.10	9.10	5.00	0.439	5.00	24.0	*
10.04.2026	49.70	8.92	5.00	0.421	5.00	24.0	*
11.04.2026	50.60	9.57	5.00	0.461	5.00	24.0	*
12.04.2026	49.90	9.50	5.00	0.462	5.00	24.0	*
13.04.2026	48.70	8.20	5.00	0.391	5.00	24.0	*
14.04.2026	48.30	7.83	5.00	0.371	5.00	24.0	*
15.04.2026	49.50	8.33	5.00	0.397	5.00	24.0	*
16.04.2026	49.80	8.62	5.00	0.413	5.00	24.0	*
17.04.2026	47.50	7.24	5.00	0.336	5.00	24.0	*
18.04.2026	49.60	8.80	5.00	0.422	5.00	24.0	*
19.04.2026	49.60	8.90	5.00	0.429	5.00	24.0	*
20.04.2026	49.40	8.56	5.00	0.404	5.00	24.0	*
21.04.2026	48.70	8.53	5.00	0.404	5.00	24.0	*
22.04.2026	49.10	8.19	5.00	0.383	5.00	24.0	*
23.04.2026	47.00	7.52	5.00	0.351	5.00	24.0	*
24.04.2026	49.50	8.28	5.00	0.389	5.00	24.0	*
25.04.2026	46.80	7.69	5.00	0.363	5.00	24.0	*
26.04.2026	29.70	5.39	5.00	0.247	5.00	24.0	*
27.04.2026	48.80	7.78	5.00	0.354	5.00	24.0	*
28.04.2026	46.50	7.80	5.00	0.355	5.00	24.0	*
29.04.2026	47.40	7.81	5.00	0.354	5.00	24.0	*
30.04.2026	47.10	7.72	5.00	0.351	5.00	24.0	*
Средние:	48.10	---	5.00	---	5.00	---	
Итого:	---	249.26	---	11.787	---	719.9	

Дата	M3	Qo	BHP
	т	Гкал	ч
31.03.2026	15466.65	734.671	49567.7
30.04.2026	15715.91	746.458	50287.6
Итого:	249.26	11.787	719.9

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации