

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 5 (ООО "ЗУК")
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 41264123
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ТС

Поддача: Счетчик воды: КАРАТ-551 ДУ 32 SN 32222912
Обратка: КАРАТ-551 ДУ 32 SN 32084523

Датчик давления: Коммуналец СДВ-И SN 231200628
Коммуналец СДВ-И SN 321200629

Датчик температуры: КТПТР-01 SN 15353
КТПТР-01 SN 15353A

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	P1	P2	Q1	Траб	NS	gNSCodk
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	ч		
01.04.2026	67.57	47.75	19.82	104.459	104.646	102.310	103.540	6.25	4.17	2.032	24.0		Ok
02.04.2026	69.01	48.84	20.18	106.247	106.396	103.968	105.213	6.22	4.06	2.103	24.0		Ok
03.04.2026	67.70	48.19	19.51	105.788	105.981	103.603	104.838	6.10	3.97	2.025	24.0		Ok
04.04.2026	66.88	46.60	20.28	96.825	97.012	94.865	96.031	5.69	3.90	1.921	24.0		Ok
05.04.2026	66.74	46.58	20.16	100.181	100.355	98.164	99.346	6.07	4.16	1.982	24.0		Ok
06.04.2026	66.35	45.58	20.77	96.116	96.302	94.202	95.378	5.98	4.23	1.959	24.0		Ok
07.04.2026	66.42	45.55	20.87	96.300	96.487	94.379	95.562	5.99	4.23	1.972	24.0		Ok
08.04.2026	66.81	46.00	20.81	98.483	98.669	96.497	97.704	6.05	4.21	2.011	24.0		Ok
09.04.2026	65.70	44.43	21.26	91.899	92.081	90.103	91.245	5.91	4.32	1.917	24.0		Ok
10.04.2026	67.38	44.82	22.56	93.682	93.801	91.764	92.935	6.13	4.47	2.073	24.0		Ok
11.04.2026	66.77	45.20	21.57	98.988	99.133	96.997	98.201	6.41	4.55	2.095	24.0		Ok
12.04.2026	66.14	44.78	21.36	95.256	95.417	93.372	94.536	6.04	4.32	1.996	24.0		Ok
13.04.2026	66.81	45.49	21.31	96.887	97.039	94.934	96.110	6.01	4.23	2.024	24.0		Ok
14.04.2026	67.48	47.14	20.34	103.482	103.644	101.359	102.577	6.22	4.18	2.064	24.0		Ok
15.04.2026	67.46	46.59	20.87	98.887	99.032	96.858	98.037	6.01	4.15	2.024	24.0		Ok
16.04.2026	66.69	45.72	20.96	93.784	93.940	91.898	93.032	5.80	4.14	1.929	24.0		Ok
17.04.2026	67.73	46.88	20.85	98.596	98.723	96.557	97.720	5.90	4.05	2.016	24.0		Ok
18.04.2026	67.15	46.94	20.21	100.124	100.296	98.086	99.272	6.02	4.11	1.985	24.0		Ok
19.04.2026	66.96	46.18	20.77	97.113	97.269	95.147	96.310	5.99	4.21	1.980	24.0		Ok
20.04.2026	68.00	46.40	21.61	97.936	98.048	95.898	97.074	6.30	4.48	2.075	24.0		Ok
21.04.2026	68.55	45.73	22.83	93.550	93.618	91.574	92.716	6.09	4.44	2.094	24.0		Ok
22.04.2026	68.14	46.36	21.78	100.220	100.307	98.127	99.312	6.33	4.42	2.140	24.0		Ok
23.04.2026	68.57	47.54	21.03	107.711	107.813	105.437	106.685	6.60	4.39	2.221	24.0		Ok
24.04.2026	67.79	47.49	20.30	107.947	108.082	105.714	106.953	6.40	4.18	2.149	24.0		Ok
25.04.2026	63.85	44.01	19.84	92.920	93.140	91.193	92.309	5.58	3.95	1.813	24.0		Ok
26.04.2026	61.73	43.50	18.23	98.713	99.004	96.990	98.143	5.99	4.12	1.778	24.0	*	HC Vmin
27.04.2026	66.01	46.64	19.37	108.200	108.407	106.064	107.313	6.37	4.13	2.060	24.0		Ok
28.04.2026	65.25	45.41	19.84	99.649	99.839	97.726	98.888	5.98	4.09	1.941	24.0		Ok
29.04.2026	65.86	45.55	20.31	96.907	97.074	95.004	96.144	5.91	4.13	1.932	24.0		Ok
30.04.2026	66.03	45.72	20.32	97.268	97.441	95.349	96.500	5.89	4.09	1.940	24.0		Ok
Средние:	66.78	46.12	20.66	---	---	---	---	6.07	4.20	---	---		
Итого:	---	---	---	2974.118	2978.995	2914.138	2949.626	---	---	60.250	720.0		

Дата	V1	V2	M1	M2	Q1	Траб
	м3	м3	т	т	Гкал	ч
31.03.2026	37888.060	37692.850	36839.640	37254.880	1075.895	16138.1
30.04.2026	40862.180	40671.850	39753.780	40204.500	1136.145	16858.1
Итого:	2974.120	2979.000	2914.140	2949.620	60.250	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации