

Отчет о суточных параметрах  
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 7 (ООО "ЗУК")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА788  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 15980 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 2004  
Обратка: ПРИМ SN 15995 КТПТР-06 SN 2004а  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.04.2026	66.73	46.78	19.94	4.97	4.97	116.94	118.09	-0.98	2.328	24.0	24.0
02.04.2026	66.93	46.63	20.30	4.85	4.85	114.13	115.28	-1.00	2.313	24.0	24.0
03.04.2026	68.39	47.71	20.69	4.88	4.88	114.74	115.93	-1.04	2.371	23.7	24.0
04.04.2026	67.01	47.13	19.88	4.91	4.91	115.46	116.60	-0.98	2.291	24.0	24.0
05.04.2026	66.13	45.48	20.65	4.47	4.47	105.19	106.24	-1.00	2.161	24.0	24.0
06.04.2026	66.04	45.57	20.47	4.65	4.65	109.33	110.42	-0.99	2.234	24.0	24.0
07.04.2026	65.60	44.63	20.97	4.45	4.45	104.75	105.81	-1.01	2.193	24.0	24.0
08.04.2026	64.08	43.88	20.20	4.01	4.01	94.28	95.25	-1.02	1.993	21.6	24.0
09.04.2026	66.10	45.09	21.01	4.58	4.58	107.82	108.92	-1.02	2.260	24.0	24.0
10.04.2026	64.85	43.37	21.49	4.26	4.26	100.21	101.23	-1.02	2.148	24.0	24.0
11.04.2026	66.55	43.89	22.66	4.35	4.35	102.21	103.33	-1.09	2.312	24.0	24.0
12.04.2026	65.91	44.31	21.60	4.60	4.60	108.32	109.45	-1.04	2.335	24.0	24.0
13.04.2026	65.35	43.77	21.58	4.41	4.41	103.92	104.99	-1.03	2.236	24.0	24.0
14.04.2026	66.05	44.50	21.54	4.51	4.51	106.09	107.20	-1.04	2.278	24.0	24.0
15.04.2026	66.79	46.08	20.71	4.82	4.82	113.38	114.53	-1.01	2.343	24.0	24.0
16.04.2026	66.72	45.52	21.20	4.59	4.59	108.01	109.13	-1.03	2.284	24.0	24.0
17.04.2026	65.96	44.74	21.22	4.35	4.35	102.43	103.48	-1.02	2.170	24.0	24.0
18.04.2026	67.09	45.85	21.24	4.59	4.59	107.84	108.97	-1.04	2.287	24.0	24.0
19.04.2026	66.46	45.95	20.50	4.66	4.66	109.71	110.81	-1.00	2.245	24.0	24.0
20.04.2026	66.22	45.13	21.09	4.52	4.52	106.26	107.35	-1.02	2.237	24.0	24.0
21.04.2026	67.28	45.31	21.96	4.55	4.55	106.99	108.14	-1.07	2.345	24.0	24.0
22.04.2026	67.79	44.69	23.09	4.35	4.35	102.16	103.31	-1.13	2.355	24.0	24.0
23.04.2026	67.39	45.42	21.97	4.68	4.68	109.93	111.12	-1.07	2.411	24.0	24.0
24.04.2026	67.84	46.62	21.22	5.03	5.03	118.23	119.48	-1.05	2.504	24.0	24.0
25.04.2026	67.12	46.48	20.64	5.03	5.03	118.24	119.44	-1.01	2.435	24.0	24.0
26.04.2026	62.99	42.92	20.08	4.31	4.31	101.56	102.52	-0.94	2.036	24.0	24.0
27.04.2026	60.99	42.49	18.50	4.59	4.59	108.28	109.20	-0.85	2.004	23.8	24.0
28.04.2026	65.33	45.70	19.63	5.04	5.04	118.56	119.69	-0.95	2.325	24.0	24.0
29.04.2026	62.71	43.46	19.25	4.17	4.17	98.27	99.22	-0.96	1.990	21.7	24.0
30.04.2026	65.11	44.40	20.71	4.49	4.49	105.70	106.75	-0.99	2.184	24.0	24.0
Средние:	65.98	45.12	20.87	4.59	4.59	---	---	-1.01	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	3238.94	3271.89	---	67.609	714.9	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	88388.26	89820.02	2555.672	30652.9	35709.8
30.04.2026	91627.20	93091.91	2623.281	31367.8	36429.8
Итого:	3238.95	3271.90	67.609	714.9	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации