

Отчет о суточных параметрах
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 17 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА842
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 20445 Датчик температуры: КТПТР-01 SN 1964
Обратка: ПРИМ SN 20444 КТПТР-01 SN 1964а
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.04.2026	66.52	40.51	26.01	4.27	4.19	100.42	99.64	0.78	2.598	24.0	24.0
02.04.2026	66.73	40.33	26.40	4.14	4.06	97.39	96.70	0.71	2.567	24.0	24.0
03.04.2026	68.19	41.44	26.75	4.19	4.12	98.55	97.96	0.61	2.630	24.0	24.0
04.04.2026	66.98	41.07	25.91	4.17	4.10	98.05	97.48	0.58	2.529	24.0	24.0
05.04.2026	65.99	38.86	27.13	3.80	3.73	89.42	88.91	0.57	2.398	24.0	24.0
06.04.2026	65.71	38.69	27.02	3.92	3.85	92.18	91.72	0.50	2.478	24.0	24.0
07.04.2026	65.26	37.59	27.67	3.75	3.68	88.20	87.68	0.59	2.432	24.0	24.0
08.04.2026	65.49	37.98	27.51	3.74	3.68	88.14	87.67	0.53	2.417	24.0	24.0
09.04.2026	65.80	38.44	27.36	3.83	3.76	90.12	89.64	0.53	2.462	24.0	24.0
10.04.2026	64.53	35.86	28.67	3.57	3.50	84.00	83.49	0.61	2.398	24.0	24.0
11.04.2026	65.83	36.56	29.27	3.63	3.56	85.49	84.94	0.65	2.497	24.0	24.0
12.04.2026	65.55	36.94	28.61	3.83	3.76	90.17	89.61	0.63	2.576	24.0	24.0
13.04.2026	64.94	36.16	28.78	3.69	3.62	86.82	86.30	0.60	2.483	24.0	24.0
14.04.2026	65.75	37.79	27.96	3.75	3.68	88.33	87.83	0.57	2.467	24.0	24.0
15.04.2026	66.46	39.31	27.16	4.02	3.95	94.60	94.10	0.53	2.560	24.0	24.0
16.04.2026	66.31	38.58	27.73	3.84	3.77	90.38	89.90	0.53	2.498	24.0	24.0
17.04.2026	65.35	37.38	27.96	3.63	3.57	85.55	85.10	0.53	2.388	24.0	24.0
18.04.2026	66.75	38.96	27.79	3.82	3.75	89.78	89.36	0.46	2.488	24.0	24.0
19.04.2026	66.12	39.27	26.85	3.87	3.80	91.05	90.62	0.48	2.438	24.0	24.0
20.04.2026	65.46	37.57	27.89	3.74	3.67	88.02	87.54	0.54	2.448	24.0	24.0
21.04.2026	66.36	38.16	28.20	3.82	3.75	89.86	89.45	0.46	2.526	24.0	24.0
22.04.2026	60.75	35.48	25.27	3.30	3.26	77.67	77.63	0.06	2.196	20.5	24.0
23.04.2026	67.22	41.21	26.01	4.33	4.26	101.93	101.44	0.48	2.645	24.0	24.0
24.04.2026	67.49	41.74	25.75	4.61	4.54	108.49	108.03	0.43	2.784	24.0	24.0
25.04.2026	66.78	41.72	25.05	4.58	4.51	107.80	107.26	0.51	2.691	24.0	24.0
26.04.2026	64.65	37.45	27.20	3.88	3.80	91.32	90.62	0.76	2.473	24.0	24.0
27.04.2026	45.15	30.39	14.76	2.29	2.22	53.99	52.83	2.17	1.304	13.7	24.0
28.04.2026	56.41	39.79	16.63	3.24	3.13	76.38	74.51	2.47	1.700	17.9	24.0
29.04.2026	48.52	29.71	18.81	2.64	2.55	62.39	60.91	2.41	1.826	16.0	24.0
30.04.2026	65.26	38.52	26.74	4.03	3.93	94.97	93.61	1.44	2.529	24.0	24.0
Средние:	64.28	38.11	26.16	3.80	3.73	---	---	0.76	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2681.48	2662.47	---	72.423	692.1	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	79977.36	80003.65	2484.744	25547.5	28492.1
30.04.2026	82658.84	82666.13	2557.168	26239.6	29212.1
Итого:	2681.48	2662.48	72.424	692.1	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации