

Отчет о суточных параметрах  
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 21А (ООО "ЗУК")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА787  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРИМ SN 201036 Датчик температуры: КТПТР-06 SN 5171  
Обратка: ПРИМ SN 201093 КТПТР-06 SN 5171 А  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.04.2026	65.86	46.06	19.80	3.76	3.76	88.42	89.28	-0.96	1.743	24.0	24.0
02.04.2026	65.83	46.01	19.82	3.66	3.66	86.20	87.03	-0.96	1.705	24.0	24.0
03.04.2026	67.25	46.87	20.39	3.74	3.74	87.98	88.87	-1.01	1.791	24.0	24.0
04.04.2026	66.35	46.68	19.67	3.73	3.73	87.69	88.53	-0.96	1.719	24.0	24.0
05.04.2026	65.27	44.68	20.59	3.41	3.41	80.33	81.12	-0.98	1.638	24.0	24.0
06.04.2026	65.42	45.19	20.23	3.54	3.54	83.29	84.10	-0.97	1.679	24.0	24.0
07.04.2026	65.00	44.23	20.77	3.39	3.39	79.71	80.50	-0.99	1.653	24.0	24.0
08.04.2026	65.03	43.71	21.32	3.40	3.40	79.97	80.78	-1.01	1.699	24.0	24.0
09.04.2026	65.49	44.32	21.17	3.48	3.48	81.82	82.65	-1.01	1.729	24.0	24.0
10.04.2026	64.61	42.92	21.69	3.26	3.26	76.67	77.45	-1.02	1.657	24.0	24.0
11.04.2026	65.78	43.04	22.74	3.27	3.27	76.88	77.71	-1.08	1.742	24.0	24.0
12.04.2026	65.83	43.86	21.97	3.44	3.44	80.87	81.72	-1.05	1.774	24.0	24.0
13.04.2026	65.20	43.35	21.85	3.33	3.33	78.47	79.28	-1.03	1.704	24.0	24.0
14.04.2026	65.55	43.91	21.64	3.39	3.39	79.89	80.71	-1.03	1.726	24.0	24.0
15.04.2026	65.85	45.09	20.77	3.33	3.33	78.45	79.23	-0.99	1.611	21.8	24.0
16.04.2026	65.72	44.59	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
17.04.2026	65.34	43.83	21.52	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
18.04.2026	65.82	44.93	20.89	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
19.04.2026	65.46	44.92	20.54	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
20.04.2026	65.37	44.40	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
21.04.2026	66.59	44.75	21.84	1.98	1.98	46.44	46.95	-1.10	1.058	14.0	24.0
22.04.2026	67.29	44.27	23.02	3.27	3.27	76.94	77.80	-1.11	1.768	24.0	24.0
23.04.2026	67.17	45.32	21.85	3.57	3.57	83.95	84.85	-1.06	1.830	24.0	24.0
24.04.2026	67.79	46.28	21.51	3.80	3.80	89.36	90.31	-1.05	1.900	24.0	24.0
25.04.2026	66.55	46.92	19.63	3.91	3.91	92.07	92.96	-0.96	1.803	24.0	24.0
26.04.2026	65.14	44.02	21.12	3.34	3.34	78.52	79.31	-1.00	1.651	24.0	24.0
27.04.2026	65.16	44.72	20.44	3.56	3.56	83.86	84.68	-0.98	1.710	24.0	24.0
28.04.2026	66.04	46.56	19.48	3.84	3.84	90.43	91.29	-0.95	1.759	24.0	24.0
29.04.2026	65.21	45.23	19.98	3.53	3.53	83.20	84.00	-0.96	1.657	24.0	24.0
30.04.2026	65.51	44.78	20.73	3.42	3.42	80.58	81.38	-0.99	1.665	23.7	24.0
Средние:	65.82	44.85	20.97	2.88	2.88	---	---	-0.84	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	2031.99	2052.53	---	42.369	587.5	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.03.2026	11426.23	11618.30	331.079	3497.5	4018.0
30.04.2026	13458.22	13670.83	373.448	4085.0	4738.0
Итого:	2031.99	2052.53	42.369	587.5	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации