

Отчет о суточных параметрах  
(01.04.2026 0:00:00 - 30.04.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 25 (ООО "ЗУК")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА466  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: Датчик температуры:  
ПРИМ SN 20404 КТПТР-06 SN 2303  
Обратка: ПРИМ SN 21301 КТПТР-06 SN 2303а  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Дата	T1 °C	T2 °C	dt °C	Qo1 м3/ч	Qo2 м3/ч	Gm1 т	Gm2 т	%	Qt1 Гкал	tm1 ч	ts1 ч
01.04.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
02.04.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
03.04.2026	72.41	61.39	11.02	3.15	2.99	72.82	69.91	4.08	1.591	12.8	23.6
04.04.2026	66.69	45.31	21.38	5.87	5.79	138.18	137.54	0.46	2.943	24.0	24.0
05.04.2026	65.78	43.10	22.68	5.38	5.30	126.69	126.15	0.42	2.833	24.0	24.0
06.04.2026	65.57	42.21	23.36	5.58	5.50	131.26	130.85	0.32	3.050	24.0	24.0
07.04.2026	65.07	41.54	23.53	5.34	5.27	125.70	125.32	0.30	2.950	24.0	24.0
08.04.2026	64.96	42.12	22.84	5.35	5.28	126.04	125.59	0.36	2.870	24.0	24.0
09.04.2026	65.37	41.69	23.67	5.48	5.40	128.97	128.61	0.27	3.044	24.0	24.0
10.04.2026	64.42	40.49	23.93	5.12	5.05	120.52	120.18	0.29	2.872	24.0	24.0
11.04.2026	65.30	39.73	25.57	5.13	5.07	120.85	120.72	0.11	3.080	24.0	24.0
12.04.2026	64.79	40.48	24.32	5.43	5.36	127.94	127.68	0.20	3.105	24.0	24.0
13.04.2026	64.45	40.52	23.93	5.27	5.20	124.13	123.81	0.26	2.951	24.0	24.0
14.04.2026	64.86	41.43	23.43	5.36	5.29	126.28	125.92	0.28	2.956	24.0	24.0
15.04.2026	65.16	43.32	21.84	5.79	5.71	136.27	135.74	0.39	2.964	24.0	24.0
16.04.2026	65.05	42.03	23.02	5.51	5.44	129.74	129.34	0.31	2.973	24.0	24.0
17.04.2026	64.90	42.26	22.63	5.26	5.18	123.80	123.37	0.35	2.796	24.0	24.0
18.04.2026	65.44	42.51	22.92	5.50	5.42	129.39	128.98	0.31	2.958	24.0	24.0
19.04.2026	65.03	42.65	22.38	5.61	5.53	132.07	131.60	0.36	2.947	24.0	24.0
20.04.2026	64.82	41.34	23.48	5.45	5.38	128.34	128.00	0.26	3.002	24.0	24.0
21.04.2026	65.68	41.99	23.69	5.44	5.37	127.93	127.67	0.20	3.016	24.0	24.0
22.04.2026	65.88	41.25	24.63	5.17	5.11	121.70	121.57	0.11	2.990	24.0	24.0
23.04.2026	65.56	42.33	23.22	5.64	5.57	132.70	132.42	0.21	3.072	24.0	24.0
24.04.2026	66.17	43.71	22.45	6.00	5.93	141.16	140.90	0.19	3.141	24.0	24.0
25.04.2026	65.44	44.46	20.98	6.17	6.08	145.28	144.65	0.44	3.038	24.0	24.0
26.04.2026	64.06	40.97	23.09	5.27	5.20	124.10	123.69	0.33	2.851	24.0	24.0
27.04.2026	63.94	41.05	22.89	5.62	5.55	132.46	132.04	0.32	3.024	24.0	24.0
28.04.2026	64.89	43.27	21.62	6.07	5.98	142.79	142.22	0.40	3.080	24.0	24.0
29.04.2026	64.19	42.64	21.55	5.59	5.50	131.56	130.95	0.46	2.821	24.0	24.0
30.04.2026	64.25	42.13	22.12	5.47	5.39	128.86	128.37	0.38	2.839	24.0	24.0
Средние:	65.36	42.78	22.58	5.43	5.35	---	---	0.44	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	3577.53	3563.80	---	81.761	660.8	671.6

Дата	Gm_itog1 т	Gm_itog2 т	Qt_itog1 Гкал	tm1_itog ч	ts1_itog ч
31.03.2026	46159.95	46478.96	1224.087	9162.0	11395.5
30.04.2026	49737.49	50042.77	1305.848	9822.9	12067.2
Итого:	3577.53	3563.81	81.761	660.8	671.6

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации