

Отчет о суточных параметрах
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Александра Невского ул, д. 22 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 538
Точка измерения: Узел 1 (ООО "ЗУК"); Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 10179
ПРИМ SN 10276

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 4277
КТПТР-06 SN 4277a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.07.2026	17.31	16.98	0.33	0.00	0.00	0.32	0.32	-0.01	0.000	10.8	24.0
02.07.2026	17.30	16.96	0.34	0.00	0.00	0.43	0.43	-0.01	0.000	14.3	24.0
03.07.2026	17.32	16.97	0.34	0.00	0.00	0.53	0.53	-0.01	0.000	17.6	24.0
04.07.2026	17.34	17.00	0.34	0.00	0.00	0.61	0.61	-0.01	0.000	20.4	24.0
05.07.2026	17.39	17.04	0.35	0.00	0.00	0.66	0.66	-0.01	0.000	21.9	24.0
06.07.2026	17.51	17.14	0.37	0.00	0.00	0.67	0.67	-0.01	0.000	22.5	24.0
07.07.2026	17.66	17.17	0.48	0.00	0.00	0.67	0.67	-0.01	0.000	22.3	24.0
08.07.2026	17.79	17.26	0.53	0.00	0.00	0.60	0.60	-0.01	0.000	20.1	24.0
09.07.2026	17.93	17.43	0.50	0.00	0.00	0.60	0.60	-0.01	0.000	20.2	24.0
10.07.2026	18.06	17.55	0.51	0.00	0.00	0.65	0.65	-0.01	0.000	21.6	24.0
11.07.2026	18.18	17.65	0.53	0.00	0.00	0.64	0.64	-0.01	0.000	21.4	24.0
12.07.2026	18.31	17.79	0.53	0.00	0.00	0.68	0.68	-0.01	0.000	22.7	24.0
13.07.2026	18.40	17.89	0.51	0.00	0.00	0.70	0.70	-0.01	0.000	23.3	24.0
14.07.2026	-135.42	-135.63	0.21	0.00	0.00	0.29	0.29	-0.01	0.000	9.6	24.0
15.07.2026	-241.65	-241.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
16.07.2026	-241.65	-241.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
17.07.2026	-241.65	-241.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
18.07.2026	-241.65	-241.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
19.07.2026	-241.65	-241.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
20.07.2026	-241.65	-241.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
21.07.2026	-241.65	-241.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
22.07.2026	-241.65	-241.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
23.07.2026	-241.65	-241.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
24.07.2026	-241.65	-241.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
25.07.2026	-241.65	-241.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
26.07.2026	-241.65	-241.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
27.07.2026	-241.65	-241.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
28.07.2026	-241.65	-241.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
29.07.2026	-241.65	-241.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
30.07.2026	-241.65	-241.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
31.07.2026	-241.65	-241.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
Средние:	-129.45	-129.64	0.19	0.00	0.00	---	---	0.00	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	8.05	8.05	---	0.004	268.7	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.06.2026	28592.45	29118.25	899.608	24812.1	32148.7
31.07.2026	28600.50	29126.30	899.612	25080.7	32892.7
Итого:	8.05	8.05	0.004	268.7	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации