

Отчет о суточных параметрах
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Александра Невского ул, д. 32 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА 529
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ПРИМ SN 15317
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 2989
КТПТР-06 SN 2989А

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.07.2026	148.83	49.16	99.67	1.09	1.09	17.52	25.93	-38.73	1.698	19.6	24.0
02.07.2026	144.24	47.35	96.89	1.05	1.05	18.95	24.90	-27.14	1.827	21.2	24.0
03.07.2026	138.47	46.28	92.18	1.18	1.18	23.41	28.15	-18.38	2.186	22.3	24.0
04.07.2026	120.33	45.82	74.51	1.01	1.01	22.80	24.04	-5.28	1.757	23.9	24.0
05.07.2026	126.96	49.89	77.08	0.91	0.91	20.05	21.55	-7.21	1.655	23.8	24.0
06.07.2026	132.76	48.75	84.00	0.90	0.90	17.91	21.32	-17.37	1.585	22.0	24.0
07.07.2026	125.19	49.35	75.84	0.84	0.84	16.66	20.04	-18.44	1.234	21.8	24.0
08.07.2026	120.56	47.68	72.88	0.78	0.78	17.54	18.59	-5.80	1.349	22.9	24.0
09.07.2026	126.49	49.52	76.97	0.67	0.67	14.84	15.94	-7.17	1.235	21.2	24.0
10.07.2026	131.91	49.08	82.83	0.72	0.72	15.03	17.03	-12.48	1.348	21.2	24.0
11.07.2026	136.96	49.67	87.29	0.83	0.83	14.93	19.63	-27.16	1.376	20.3	24.0
12.07.2026	138.32	50.61	87.72	1.16	1.16	23.66	27.52	-15.06	2.154	22.7	24.0
13.07.2026	144.97	49.98	94.99	1.05	1.05	16.91	24.87	-38.12	1.610	19.5	24.0
14.07.2026	-69.27	-110.76	41.49	0.91	0.91	7.34	9.85	-29.30	0.666	9.4	24.0
15.07.2026	-242.94	-242.94	0.00	0.68	0.68	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
16.07.2026	-242.94	-242.94	0.00	0.72	0.72	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
17.07.2026	-242.94	-242.94	0.00	0.84	0.84	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
18.07.2026	-242.94	-242.94	0.00	0.77	0.77	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
19.07.2026	-242.94	-242.94	0.00	0.73	0.73	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
20.07.2026	-242.94	-242.94	0.00	0.71	0.71	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
21.07.2026	-242.94	-242.94	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
22.07.2026	-242.94	-242.94	0.00	0.66	0.66	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
23.07.2026	-242.94	-242.94	0.00	0.67	0.66	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
24.07.2026	-242.94	-242.94	0.00	0.66	0.66	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
25.07.2026	-242.94	-242.94	0.00	0.70	0.70	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
26.07.2026	-242.94	-242.94	0.00	0.65	0.65	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
27.07.2026	-242.94	-242.94	0.00	0.59	0.58	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
28.07.2026	-242.94	-242.94	0.00	0.69	0.69	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
29.07.2026	-242.94	-242.94	0.00	0.79	0.79	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
30.07.2026	-242.94	-242.94	0.00	0.94	0.95	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
31.07.2026	-99.89	-105.76	5.87	0.93	0.93	10.83	10.91	-0.66	0.143	11.2	24.0
Средние:	-74.85	-111.95	37.10	0.82	0.82	---	---	-8.65	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	258.37	310.25	---	21.822	303.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.06.2026	67418.15	68845.52	1954.508	29348.6	33169.1
31.07.2026	67676.52	69155.77	1976.330	29651.6	33913.1
Итого:	258.37	310.25	21.822	303.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации