

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 5 (4 ООО "ЗУК")
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 11432221
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1 °C	V1 м3	M1 т	P1 кгс/см2	Q1 Гкал	Траб ч	NS	gNSCode
01.07.2026	49.94	1.695	1.675	4.07	0.075	24.0		Ok
02.07.2026	50.79	1.774	1.753	4.13	0.080	24.0		Ok
03.07.2026	49.67	1.399	1.383	4.21	0.062	24.0		Ok
04.07.2026	49.61	1.360	1.344	3.96	0.060	24.0		Ok
05.07.2026	50.71	1.428	1.411	3.94	0.064	24.0		Ok
06.07.2026	47.60	1.597	1.580	3.19	0.067	24.0		Ok
07.07.2026	23.48	0.060	0.060	0.40	0.001	24.0		Ok
08.07.2026	22.74	0.015	0.015	0.44	0.000	24.0		Ok
09.07.2026	22.65	0.026	0.026	0.47	0.000	24.0		Ok
10.07.2026	42.71	0.451	0.447	1.63	0.017	24.0		Ok
11.07.2026	49.41	1.046	1.034	4.64	0.046	24.0		Ok
12.07.2026	51.01	1.428	1.411	4.43	0.065	24.0		Ok
13.07.2026	51.35	1.365	1.348	5.12	0.062	24.0	*	НС Р
14.07.2026	49.36	1.374	1.358	6.00	0.060	24.0	*	НС Р
15.07.2026	48.50	0.812	0.803	6.00	0.035	24.0	*	НС Р
16.07.2026	51.55	1.759	1.737	6.00	0.081	24.0	*	НС Р
17.07.2026	51.39	1.617	1.597	6.00	0.074	24.0	*	НС Р
18.07.2026	50.99	1.435	1.418	6.00	0.065	24.0	*	НС Р
19.07.2026	52.87	1.599	1.578	6.00	0.076	24.0	*	НС Р
20.07.2026	53.14	1.863	1.839	6.00	0.089	24.0	*	НС Р
21.07.2026	51.34	1.552	1.533	6.00	0.071	24.0	*	НС Р
22.07.2026	50.73	1.556	1.537	6.00	0.070	24.0	*	НС Р
23.07.2026	51.63	1.519	1.500	6.00	0.070	24.0	*	НС Р
24.07.2026	51.61	1.594	1.574	6.00	0.073	24.0	*	НС Р
25.07.2026	50.70	1.415	1.398	6.00	0.064	24.0	*	НС Р
26.07.2026	51.34	1.130	1.116	6.00	0.052	24.0	*	НС Р
27.07.2026	51.93	1.095	1.081	6.00	0.051	24.0	*	НС Р
28.07.2026	51.69	1.400	1.383	6.00	0.065	24.0	*	НС Р
29.07.2026	51.87	1.664	1.643	6.00	0.077	24.0	*	НС Р
30.07.2026	52.56	1.291	1.274	5.38	0.061	24.0	*	НС Р
31.07.2026	52.95	1.487	1.468	4.44	0.070	24.0		Ok
Средние:	47.99	---	---	4.72	---	---		
Итого:	---	39.806	39.325	---	1.804	744.0		

Дата	V1 м3	M1 т	Q1 Гкал	Траб ч
30.06.2026	2652.289	2616.827	126.553	40328.0
31.07.2026	2692.095	2656.153	128.357	41072.0
Итого:	39.806	39.326	1.804	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 5 (4 ООО "ЗУК")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115028
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 334995
Обратка: ПРЭМ SN 333703
Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры: КТСП-Н SN 32048г
КТСП-Н SN 32048х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.07.2026	28.15	26.83	1.32	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
02.07.2026	28.20	26.84	1.36	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
03.07.2026	28.41	27.01	1.40	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
04.07.2026	29.11	27.69	1.42	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
05.07.2026	28.61	27.36	1.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
06.07.2026	28.88	27.48	1.40	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
07.07.2026	24.98	24.09	0.89	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
08.07.2026	24.11	23.34	0.77	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
09.07.2026	23.54	22.89	0.65	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
10.07.2026	23.84	23.15	0.69	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
11.07.2026	27.60	26.49	1.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
12.07.2026	28.26	27.09	1.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
13.07.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14.07.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15.07.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16.07.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17.07.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18.07.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19.07.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20.07.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21.07.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22.07.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23.07.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24.07.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25.07.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26.07.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27.07.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28.07.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29.07.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
30.07.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31.07.2026	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Средние:	26.97	25.86	1.12	---	---	0.00	---	---	0.00	---	9.00	5.00	---	---	---	---
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.000	288.0	0.0	---

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
30.06.2026	52.79	51.87	51.55	51.87	-0.32	1.439	1503.0	0.0
12.07.2026	52.79	51.87	51.55	51.87	-0.32	1.439	1791.0	0.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	288.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации