

Отчет о суточных параметрах
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 21 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА527
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ПРИМ SN 15314
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 2982
КТПТР-06 SN 2982a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.07.2026	17.79	17.08	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
02.07.2026	17.87	17.10	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
03.07.2026	17.91	17.18	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
04.07.2026	18.09	17.20	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
05.07.2026	18.40	17.32	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
06.07.2026	18.62	17.46	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
07.07.2026	18.57	17.61	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
08.07.2026	18.74	17.80	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
09.07.2026	19.06	17.96	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
10.07.2026	19.14	18.09	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
11.07.2026	19.08	18.28	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
12.07.2026	19.13	18.28	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
13.07.2026	19.21	18.39	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
14.07.2026	-95.36	-95.78	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
15.07.2026	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
16.07.2026	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
17.07.2026	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
18.07.2026	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
19.07.2026	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
20.07.2026	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
21.07.2026	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
22.07.2026	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
23.07.2026	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
24.07.2026	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
25.07.2026	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
26.07.2026	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
27.07.2026	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
28.07.2026	-242.94	-242.94	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
29.07.2026	-242.94	-242.94	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
30.07.2026	-242.94	-242.94	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
31.07.2026	-242.94	-242.94	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
Средние:	-128.51	-128.90	0.40	0.00	0.00	---	---	0.00	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	0.00	0.00	---	0.000	0.0	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.06.2026	52831.87	52993.82	1744.448	28407.5	46547.6
31.07.2026	52831.87	52993.82	1744.448	28407.5	47291.6
Итого:	0.00	0.00	0.000	0.0	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации