

Отчет о суточных параметрах
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Закамская ул, д. 29 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА528
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ПРИМ SN 15315
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТПТР-05 SN 2985
КТПТР-05 SN 2985a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.07.2026	62.86	50.88	11.98	1.95	1.94	45.96	46.06	-0.23	0.547	24.0	24.0
02.07.2026	63.99	54.36	9.63	2.06	2.05	48.41	48.47	-0.11	0.467	23.7	24.0
03.07.2026	63.80	55.26	8.53	2.00	1.99	47.16	47.19	-0.08	0.399	24.0	24.0
04.07.2026	64.67	57.42	7.25	2.10	2.09	49.51	49.50	0.01	0.357	24.0	24.0
05.07.2026	64.32	56.98	7.34	2.07	2.06	48.69	48.69	-0.01	0.358	24.0	24.0
06.07.2026	64.24	55.86	8.37	2.01	2.01	47.39	47.42	-0.05	0.387	23.5	24.0
07.07.2026	29.13	27.49	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	24.0
08.07.2026	50.06	44.10	5.96	1.37	1.37	32.35	32.37	-0.04	0.272	15.6	24.0
09.07.2026	63.62	56.73	6.89	2.21	2.20	52.03	52.00	0.06	0.354	24.0	24.0
10.07.2026	63.53	55.35	8.18	2.07	2.07	48.85	48.87	-0.04	0.395	24.0	24.0
11.07.2026	62.81	56.02	6.79	1.97	1.96	46.42	46.42	0.01	0.307	24.0	24.0
12.07.2026	63.17	55.59	7.58	1.87	1.87	44.14	44.17	-0.05	0.329	24.0	24.0
13.07.2026	63.00	54.24	8.77	1.83	1.82	43.13	43.18	-0.12	0.373	24.0	24.0
14.07.2026	64.18	56.62	7.56	1.90	1.90	44.83	44.86	-0.06	0.338	24.0	24.0
15.07.2026	65.59	58.36	7.22	1.98	1.97	46.62	46.63	-0.02	0.330	24.0	24.0
16.07.2026	65.63	57.83	7.80	1.94	1.93	45.60	45.63	-0.07	0.353	24.0	24.0
17.07.2026	64.31	56.69	7.62	1.80	1.79	42.36	42.39	-0.09	0.322	24.0	24.0
18.07.2026	64.33	55.87	8.46	1.86	1.85	43.69	43.74	-0.11	0.365	24.0	24.0
19.07.2026	65.21	56.76	8.44	1.88	1.87	44.18	44.23	-0.11	0.370	24.0	24.0
20.07.2026	65.60	56.62	8.98	1.92	1.91	45.15	45.21	-0.13	0.401	24.0	24.0
21.07.2026	65.93	58.20	7.73	2.00	1.99	47.08	47.11	-0.05	0.361	24.0	24.0
22.07.2026	65.64	56.50	9.15	1.99	1.98	46.75	46.80	-0.12	0.424	24.0	24.0
23.07.2026	65.61	57.41	8.20	1.99	1.98	46.82	46.85	-0.07	0.380	24.0	24.0
24.07.2026	66.32	58.45	7.87	2.01	2.01	47.40	47.43	-0.06	0.369	24.0	24.0
25.07.2026	65.80	56.92	8.89	1.97	1.96	46.35	46.39	-0.10	0.404	23.7	24.0
26.07.2026	65.05	56.32	8.74	1.92	1.92	45.24	45.29	-0.11	0.389	24.0	24.0
27.07.2026	63.14	53.25	9.89	1.87	1.87	44.18	44.25	-0.16	0.434	24.0	24.0
28.07.2026	63.59	53.95	9.64	1.92	1.92	45.34	45.41	-0.14	0.432	24.0	24.0
29.07.2026	63.44	52.62	10.82	1.86	1.85	43.72	43.81	-0.20	0.468	24.0	24.0
30.07.2026	63.08	54.24	8.84	1.82	1.81	42.79	42.84	-0.12	0.374	24.0	24.0
31.07.2026	64.18	56.38	7.80	2.13	2.12	50.23	50.24	0.00	0.399	24.0	24.0
Средние:	62.77	54.62	8.15	1.88	1.87	---	---	-0.08	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1372.39	1373.44	---	11.459	710.6	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.06.2026	100397.84	101218.41	2693.313	37009.2	40017.0
31.07.2026	101770.23	102591.85	2704.771	37719.8	40761.0
Итого:	1372.39	1373.45	11.459	710.6	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации