

Отчет о суточных параметрах
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, д. 12 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА530
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ПРИМ SN 15335
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 4268
КТПТР-06 SN 4268a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.07.2026	19.56	19.19	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
02.07.2026	19.72	19.35	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
03.07.2026	19.61	19.23	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
04.07.2026	19.45	19.05	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
05.07.2026	19.64	19.25	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
06.07.2026	19.79	19.39	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
07.07.2026	19.88	19.46	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
08.07.2026	20.08	19.66	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
09.07.2026	20.26	19.85	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.000	0.0	24.0
10.07.2026	20.28	19.84	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
11.07.2026	20.34	19.89	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
12.07.2026	20.44	20.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
13.07.2026	20.44	20.00	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.000	0.0	24.0
14.07.2026	-117.15	-117.35	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.000	0.0	24.0
15.07.2026	-241.65	-241.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
16.07.2026	-241.65	-241.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
17.07.2026	-241.65	-241.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
18.07.2026	-241.65	-241.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
19.07.2026	-241.65	-241.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
20.07.2026	-241.65	-241.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
21.07.2026	-241.65	-241.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
22.07.2026	-241.65	-241.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
23.07.2026	-241.65	-241.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
24.07.2026	-241.65	-241.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
25.07.2026	-241.65	-241.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
26.07.2026	-241.65	-241.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
27.07.2026	-241.65	-241.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
28.07.2026	-241.65	-241.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
29.07.2026	-241.65	-241.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
30.07.2026	-241.65	-241.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
31.07.2026	-117.38	-117.61	0.23	0.00	0.00	0.55	0.00	200.00	0.000	9.2	24.0
Средние:	-123.92	-124.10	0.19	0.00	0.00	---	---	12.90	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	0.55	0.00	---	0.000	9.2	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.06.2026	46367.40	45838.43	1374.183	26059.4	34040.3
31.07.2026	46367.95	45838.43	1374.183	26068.7	34784.3
Итого:	0.55	0.00	0.000	9.2	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации