

Отчет о суточных параметрах
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 21 (ООО "ЗУК")
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 26890326
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: TC

Поддача: Счетчик воды: КАРАТ-551 ДУ 40 SN 40000267
Обратка: КАРАТ-551 ДУ 40 SN 40000267
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Датчик давления:
Карат СДВ-И SN 2601000745
Карат СДВ-И SN 2601000746

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 14185
КТПТР-01 SN 14185A

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	P1	P2	%	Q1	Траб	NS	igNSCode
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	кгс/см2	кгс/см2	т	Гкал	ч		
01.07.2026	64.49	58.90	5.59	123.751	127.703	121.396	125.637	3.53	3.02	-3.43	0.663	24.0	*	HC Tmin
02.07.2026	65.62	59.42	6.19	115.780	119.462	113.511	117.509	3.42	2.98	-3.46	0.696	24.0	*	HC Tmin
03.07.2026	68.59	63.11	5.47	120.694	124.581	118.124	122.291	3.58	3.07	-3.47	0.638	24.0	*	HC Tmin
04.07.2026	68.82	63.11	5.71	116.910	120.650	114.403	118.435	3.51	3.04	-3.46	0.652	24.0	*	HC Tmin
05.07.2026	68.03	62.35	5.67	118.322	122.130	115.837	119.928	3.54	3.06	-3.47	0.640	24.0	*	HC Tmin
06.07.2026	65.47	60.61	4.86	131.976	136.445	129.410	134.143	3.63	3.03	-3.59	0.632	24.0	*	G; HC Tr
07.07.2026	62.49	57.52	4.97	138.209	142.540	135.734	140.349	3.59	2.97	-3.34	0.675	24.0	*	HC Tmin
08.07.2026	63.45	59.15	4.30	143.724	148.477	141.074	146.069	3.55	2.83	-3.48	0.606	24.0	*	HC Tmin
09.07.2026	63.00	58.40	4.60	134.408	139.335	131.963	137.126	3.48	2.88	-3.84	0.599	24.0	*	HC Tmin
10.07.2026	63.31	57.99	5.33	122.296	126.231	120.051	124.250	3.38	2.87	-3.44	0.621	24.0	*	HC Tmin
11.07.2026	64.02	58.46	5.56	111.133	114.559	109.048	112.738	3.22	2.81	-3.33	0.601	24.0	*	HC Tmin
12.07.2026	64.14	58.15	6.00	108.733	112.060	106.686	110.293	3.15	2.77	-3.33	0.630	24.0	*	HC Tmin
13.07.2026	64.62	58.91	5.70	111.666	115.073	109.534	113.218	3.11	2.70	-3.31	0.624	24.0	*	HC Tmin
14.07.2026	65.27	59.44	5.83	115.567	119.091	113.319	117.130	3.18	2.73	-3.31	0.647	24.0	*	HC Tmin
15.07.2026	64.94	59.15	5.78	112.213	115.634	110.053	113.758	3.29	2.87	-3.31	0.636	24.0	*	HC Tmin
16.07.2026	61.71	56.11	5.61	105.839	109.070	103.985	107.471	3.32	2.99	-3.30	0.580	24.0	*	HC Tmin
17.07.2026	62.52	56.94	5.58	108.095	111.384	106.155	109.700	3.41	3.04	-3.29	0.587	24.0	*	HC Tmin
18.07.2026	64.25	58.00	6.26	107.722	110.979	105.689	109.243	3.43	3.06	-3.31	0.658	24.0	*	HC Tmin
19.07.2026	64.47	58.71	5.75	110.396	113.773	108.299	111.949	3.47	3.07	-3.31	0.617	24.0	*	HC Tmin
20.07.2026	64.99	59.52	5.47	115.842	119.421	113.610	117.460	3.51	3.06	-3.33	0.618	24.0	*	HC Tmin
21.07.2026	64.58	59.63	4.95	116.130	119.760	113.918	117.786	3.50	3.04	-3.34	0.561	24.0	*	HC Tmin
22.07.2026	64.78	59.55	5.22	116.379	120.024	114.150	118.052	3.58	3.12	-3.36	0.594	24.0	*	HC Tmin
23.07.2026	65.21	59.99	5.22	117.840	121.550	115.556	119.527	3.60	3.13	-3.38	0.601	24.0	*	HC Tmin
24.07.2026	65.35	60.12	5.23	116.545	120.231	114.275	118.217	3.56	3.10	-3.39	0.594	24.0	*	HC Tmin
25.07.2026	64.92	59.80	5.13	112.907	116.489	110.735	114.557	3.37	2.94	-3.39	0.561	24.0	*	HC Tmin
26.07.2026	64.94	59.39	5.55	110.546	114.028	108.417	112.163	3.20	2.79	-3.40	0.600	24.0	*	HC Tmin
27.07.2026	48.34	48.38	-0.04	53.943	55.708	52.886	54.723	2.89	2.69	-3.41	0.192	24.0	*	HC Tmin
28.07.2026	46.22	45.05	1.17	45.950	47.413	45.070	46.678	2.92	2.77	-3.50	0.314	24.0	*	HC G; HC Tr
29.07.2026	64.34	58.83	5.51	96.972	100.168	95.137	98.557	3.38	2.99	-3.53	0.517	24.0	*	HC Tmin
30.07.2026	65.05	60.16	4.90	114.607	118.308	112.385	116.327	3.51	2.90	-3.45	0.564	24.0	*	HC Tmin
31.07.2026	66.56	62.55	4.01	149.083	153.865	146.079	151.094	3.78	2.73	-3.38	0.594	24.0	*	HC Tmin
Средние:	63.69	58.63	5.07	---	---	---	---	3.41	2.94	-3.41	---	---		
Итого:	---	---	---	3524.178	3636.142	3456.488	3576.376	---	---	---	18.313	744.0		

Дата	V1	V2	M1	M2	Q1	Траб
	м3	м3	т	т	Гкал	ч
30.06.2026	8167.431	8368.799	8006.909	8263.336	119.701	2047.9
31.07.2026	11691.610	12004.940	11463.400	11839.710	138.013	2791.9
Итого:	3524.179	3636.141	3456.491	3576.374	18.313	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации