

Отчет о суточных параметрах
(01.07.2026 0:00:00 - 31.07.2026 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чистопольская ул, д. 25 (ООО "ЗУК")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА466
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 20404
ПРИМ SN 21301

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 2303
КТПТР-06 SN 2303a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.07.2026	60.47	52.03	8.44	2.40	2.34	56.54	55.47	1.91	0.465	24.0	24.0
02.07.2026	62.54	54.44	8.10	2.58	2.53	60.93	59.84	1.81	0.479	24.0	24.0
03.07.2026	63.25	53.65	9.60	2.43	2.38	57.31	56.35	1.69	0.542	24.0	24.0
04.07.2026	65.61	56.32	9.29	2.57	2.51	60.40	59.36	1.74	0.550	24.0	24.0
05.07.2026	65.57	56.90	8.66	2.49	2.43	58.66	57.54	1.93	0.502	24.0	24.0
06.07.2026	65.17	55.83	9.34	2.52	2.46	59.27	58.13	1.93	0.532	24.0	24.0
07.07.2026	63.15	56.13	7.02	2.79	2.72	65.72	64.31	2.17	0.461	23.4	24.0
08.07.2026	61.93	54.94	6.98	2.84	2.77	67.08	65.54	2.32	0.465	24.0	24.0
09.07.2026	63.07	56.27	6.80	3.01	2.93	70.99	69.33	2.36	0.478	24.0	24.0
10.07.2026	62.66	55.90	6.76	2.80	2.73	66.03	64.48	2.38	0.441	24.0	24.0
11.07.2026	62.69	55.66	7.04	2.59	2.52	61.08	59.67	2.33	0.416	24.0	24.0
12.07.2026	63.06	54.54	8.52	2.36	2.30	55.60	54.46	2.08	0.467	24.0	24.0
13.07.2026	63.17	54.52	8.65	2.30	2.25	54.25	53.18	1.98	0.459	24.0	24.0
14.07.2026	63.56	55.74	7.82	2.38	2.32	55.99	54.90	1.95	0.434	24.0	24.0
15.07.2026	64.19	55.51	8.68	2.46	2.41	58.00	56.94	1.85	0.492	24.0	24.0
16.07.2026	63.85	54.58	9.26	2.39	2.34	56.27	55.28	1.77	0.516	24.0	24.0
17.07.2026	60.40	52.12	8.28	2.17	2.12	51.26	50.31	1.86	0.421	24.0	24.0
18.07.2026	61.27	52.47	8.80	2.25	2.20	53.02	52.07	1.80	0.460	24.0	24.0
19.07.2026	63.03	54.38	8.65	2.28	2.23	53.77	52.80	1.82	0.457	24.0	24.0
20.07.2026	63.37	54.18	9.19	2.34	2.29	55.23	54.27	1.75	0.501	24.0	24.0
21.07.2026	63.99	55.86	8.13	2.47	2.42	58.25	57.15	1.90	0.467	24.0	24.0
22.07.2026	63.73	56.09	7.64	2.48	2.42	58.36	57.20	2.02	0.441	24.0	24.0
23.07.2026	63.97	56.55	7.42	2.49	2.43	58.56	57.36	2.07	0.429	24.0	24.0
24.07.2026	64.49	56.51	7.99	2.52	2.46	59.40	58.20	2.03	0.469	24.0	24.0
25.07.2026	64.60	56.51	8.08	2.49	2.43	58.69	57.51	2.04	0.467	24.0	24.0
26.07.2026	64.20	57.02	7.18	2.41	2.35	56.85	55.64	2.17	0.402	24.0	24.0
27.07.2026	64.33	56.49	7.84	2.36	2.30	55.60	54.44	2.11	0.434	24.0	24.0
28.07.2026	64.91	57.82	7.09	2.45	2.38	57.61	56.36	2.21	0.404	24.0	24.0
29.07.2026	64.47	56.75	7.72	2.36	2.30	55.56	54.36	2.18	0.421	24.0	24.0
30.07.2026	50.62	46.96	3.66	1.34	1.31	31.68	30.93	2.37	0.200	13.5	24.0
31.07.2026	26.02	26.60	-0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	59.15	0.000	0.0	24.0
Средние:	61.85	54.17	7.68	2.37	2.31	---	---	3.86	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1727.96	1693.39	---	13.670	708.9	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.06.2026	52923.19	53176.91	1341.553	10716.7	13530.4
31.07.2026	54651.14	54870.30	1355.224	11425.6	14274.4
Итого:	1727.96	1693.39	13.670	708.9	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации