

Отчет о суточных параметрах
(01.03.2023 0:00:00 - 31.03.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Маршала Рыбалко ул, д. 49 (4 МКД ООО "ЗУК")
Прибор: ТМК-Н13 Заводской номер: 2317
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ТС

Подача: ВПС SN 5017175
Обратка: ВПС SN 5017179
Схема измерений: Закрытая система, ПР в подающем ТП и обратном ТП (измерение Q по G3)

Датчик температуры:
КТПТР-01 SN 34537а
КТПТР-01 SN 34537

| Дата | t3 | t4 | M3 | M4 | P3 | P4 | Qo | txв | BHP | NS |
|------------|-------|-------|----------|----------|---------|---------|--------|------|-------|----|
| | °C | °C | т | т | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал | °C | ч | |
| 01.03.2023 | 52.30 | 42.30 | 346.50 | 349.92 | 5.00 | 5.00 | 3.454 | 5.00 | 24.0 | |
| 02.03.2023 | 55.10 | 43.90 | 345.89 | 349.39 | 5.00 | 5.00 | 3.851 | 5.00 | 24.0 | |
| 03.03.2023 | 60.00 | 47.10 | 344.73 | 348.36 | 5.00 | 5.00 | 4.469 | 5.00 | 24.0 | |
| 04.03.2023 | 55.80 | 44.70 | 344.98 | 348.38 | 5.00 | 5.00 | 3.795 | 5.00 | 24.0 | |
| 05.03.2023 | 50.00 | 41.00 | 345.79 | 349.15 | 5.00 | 5.00 | 3.102 | 5.00 | 24.0 | |
| 06.03.2023 | 48.90 | 40.30 | 345.96 | 349.32 | 5.00 | 5.00 | 2.981 | 5.00 | 24.0 | |
| 07.03.2023 | 51.90 | 42.10 | 345.62 | 348.91 | 5.00 | 5.00 | 3.356 | 5.00 | 24.0 | |
| 08.03.2023 | 51.60 | 42.10 | 345.70 | 348.90 | 5.00 | 5.00 | 3.304 | 5.00 | 24.0 | |
| 09.03.2023 | 47.30 | 39.90 | 384.11 | 387.47 | 5.00 | 5.00 | 2.813 | 5.00 | 24.0 | * |
| 10.03.2023 | 45.20 | 38.70 | 402.43 | 406.35 | 5.00 | 5.00 | 2.611 | 5.00 | 24.0 | |
| 11.03.2023 | 46.70 | 39.60 | 399.79 | 403.60 | 5.00 | 5.00 | 2.843 | 5.00 | 24.0 | |
| 12.03.2023 | 50.40 | 42.20 | 398.88 | 402.10 | 5.00 | 5.00 | 3.276 | 5.00 | 24.0 | |
| 13.03.2023 | 47.30 | 40.40 | 397.97 | 401.28 | 5.00 | 5.00 | 2.761 | 5.00 | 24.0 | |
| 14.03.2023 | 46.50 | 39.60 | 396.36 | 400.70 | 5.00 | 5.00 | 2.735 | 5.00 | 24.0 | |
| 15.03.2023 | 45.80 | 39.20 | 396.37 | 400.69 | 5.00 | 5.00 | 2.594 | 5.00 | 24.0 | |
| 16.03.2023 | 45.20 | 38.80 | 396.51 | 400.78 | 5.00 | 5.00 | 2.539 | 5.00 | 24.0 | |
| 17.03.2023 | 47.00 | 40.20 | 395.32 | 399.71 | 5.00 | 5.00 | 2.708 | 5.00 | 24.0 | |
| 18.03.2023 | 46.20 | 39.50 | 394.44 | 398.99 | 5.00 | 5.00 | 2.626 | 5.00 | 24.0 | |
| 19.03.2023 | 51.10 | 42.70 | 393.99 | 398.43 | 5.00 | 5.00 | 3.277 | 5.00 | 24.0 | |
| 20.03.2023 | 49.70 | 42.00 | 393.28 | 397.86 | 5.00 | 5.00 | 3.006 | 5.00 | 24.0 | |
| 21.03.2023 | 45.60 | 39.30 | 394.10 | 398.58 | 5.00 | 5.00 | 2.481 | 5.00 | 24.0 | |
| 22.03.2023 | 46.20 | 39.60 | 393.80 | 398.27 | 5.00 | 5.00 | 2.578 | 5.00 | 24.0 | |
| 23.03.2023 | 45.30 | 38.90 | 394.07 | 398.99 | 5.00 | 5.00 | 2.487 | 5.00 | 24.0 | |
| 24.03.2023 | 45.70 | 39.30 | 393.34 | 398.23 | 5.00 | 5.00 | 2.498 | 5.00 | 24.0 | * |
| 25.03.2023 | 46.20 | 39.70 | 393.63 | 397.82 | 5.00 | 5.00 | 2.550 | 5.00 | 24.0 | |
| 26.03.2023 | 45.70 | 39.60 | 393.83 | 397.56 | 5.00 | 5.00 | 2.407 | 5.00 | 24.0 | |
| 27.03.2023 | 46.50 | 40.10 | 393.57 | 397.47 | 5.00 | 5.00 | 2.514 | 5.00 | 24.0 | |
| 28.03.2023 | 45.20 | 39.30 | 393.03 | 396.72 | 5.00 | 5.00 | 2.319 | 5.00 | 24.0 | |
| 29.03.2023 | 45.70 | 39.40 | 392.63 | 396.47 | 5.00 | 5.00 | 2.465 | 5.00 | 24.0 | |
| 30.03.2023 | 44.20 | 38.40 | 392.38 | 396.25 | 5.00 | 5.00 | 2.277 | 5.00 | 24.0 | |
| 31.03.2023 | 43.30 | 37.70 | 392.44 | 396.25 | 5.00 | 5.00 | 2.222 | 5.00 | 24.0 | |
| Средние: | 48.18 | 40.57 | --- | --- | 5.00 | 5.00 | --- | 5.00 | --- | |
| Итого: | --- | --- | 11841.47 | 11962.92 | --- | --- | 88.901 | --- | 744.0 | |

| Дата | M3 | M4 | Qo | BHP |
|------------|-----------|-----------|----------|---------|
| | т | т | Гкал | ч |
| 28.02.2023 | 232994.35 | 237873.23 | 2117.640 | 20286.5 |
| 31.03.2023 | 244835.81 | 249836.15 | 2206.541 | 21030.5 |
| Итого: | 11841.47 | 11962.92 | 88.901 | 744.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации