

Отчет о суточных параметрах ГВС  
(01.10.2023 0:00:00 - 31.10.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Закамская ул, д. 5 (4 ООО "ЗУК")  
Прибор: Карат-30X Заводской номер: 11432221  
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1 °C	V1 м3	M1 т	P1 кгс/см2	Q1 Гкал	Траб ч	NS	gNSCode
01.10.2023	53.16	1.908	1.883	4.12	0.091	24.0		Ok
02.10.2023	52.15	2.059	2.033	4.18	0.096	24.0		Ok
03.10.2023	51.87	1.549	1.530	4.08	0.072	24.0		Ok
04.10.2023	53.13	1.308	1.291	4.14	0.062	24.0		Ok
05.10.2023	53.77	1.721	1.698	4.29	0.083	24.0		Ok
06.10.2023	52.60	1.311	1.294	4.42	0.062	24.0		Ok
07.10.2023	54.05	1.505	1.485	4.17	0.073	24.0		Ok
08.10.2023	54.69	1.581	1.559	3.93	0.077	24.0		Ok
09.10.2023	53.66	1.772	1.748	4.24	0.085	24.0		Ok
10.10.2023	53.68	1.649	1.627	4.22	0.079	24.0		Ok
11.10.2023	55.03	2.326	2.293	4.12	0.115	24.0		Ok
12.10.2023	53.42	1.499	1.479	4.20	0.072	24.0		Ok
13.10.2023	53.67	1.477	1.457	4.13	0.071	24.0		Ok
14.10.2023	53.37	1.446	1.427	3.90	0.069	24.0		Ok
15.10.2023	55.13	2.141	2.111	3.75	0.106	24.0		Ok
16.10.2023	54.42	1.463	1.443	3.83	0.071	24.0		Ok
17.10.2023	54.43	1.551	1.530	4.02	0.076	24.0		Ok
18.10.2023	53.42	1.303	1.286	4.11	0.062	24.0		Ok
19.10.2023	53.92	1.633	1.611	4.14	0.079	24.0		Ok
20.10.2023	53.08	1.178	1.163	4.25	0.056	24.0		Ok
21.10.2023	53.42	1.649	1.627	4.20	0.079	24.0		Ok
22.10.2023	54.19	1.761	1.737	3.90	0.085	24.0		Ok
23.10.2023	53.88	2.287	2.256	4.11	0.110	24.0		Ok
24.10.2023	54.02	1.792	1.768	4.21	0.087	24.0		Ok
25.10.2023	55.08	1.836	1.810	4.20	0.091	24.0		Ok
26.10.2023	54.36	1.616	1.594	4.22	0.079	24.0		Ok
27.10.2023	53.88	1.438	1.419	4.14	0.069	24.0		Ok
28.10.2023	54.77	1.543	1.521	4.26	0.076	24.0		Ok
29.10.2023	54.69	1.690	1.666	3.91	0.083	24.0		Ok
30.10.2023	54.37	1.751	1.727	4.13	0.085	24.0		Ok
31.10.2023	55.79	2.022	1.993	4.24	0.101	24.0		Ok
Средние:	53.91	---	---	4.12	---	---		
Итого:	---	51.765	51.063	---	2.499	744.0		

Дата	V1 м3	M1 т	Q1 Гкал	Траб ч
30.09.2023	1076.964	1061.841	52.749	16651.7
31.10.2023	1128.729	1112.903	55.248	17395.7
Итого:	51.765	51.062	2.499	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах  
(01.10.2023 0:00:00 - 31.10.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Закамская ул, д. 5 (4 ООО "ЗУК")  
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00115028  
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: ПРЭМ SN 334995  
Обратка: ПРЭМ SN 333703  
Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Датчик температуры:  
КТСП-Н SN 32048г  
КТСП-Н SN 32048х

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		Т	Т		Т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.10.2023	27.11	25.76	1.35	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
02.10.2023	27.81	26.38	1.43	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
03.10.2023	28.05	24.10	3.95	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
04.10.2023	61.58	34.25	27.33	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
05.10.2023	64.97	37.68	27.29	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
06.10.2023	53.09	34.13	18.96	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
07.10.2023	64.68	37.43	27.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
08.10.2023	66.79	41.60	25.19	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
09.10.2023	65.58	40.21	25.37	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
10.10.2023	62.69	35.13	27.56	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
11.10.2023	65.35	38.28	27.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
12.10.2023	64.27	35.86	28.41	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
13.10.2023	63.12	35.10	28.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
14.10.2023	64.24	36.31	27.93	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
15.10.2023	64.70	36.81	27.89	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
16.10.2023	66.09	40.35	25.74	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
17.10.2023	65.66	39.81	25.85	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
18.10.2023	64.47	37.56	26.91	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
19.10.2023	64.34	36.33	28.01	0.00	0.01	-200.00	0.00	0.01	-200.00	-0.01	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
20.10.2023	64.83	37.07	27.76	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
21.10.2023	64.11	35.42	28.69	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
22.10.2023	64.84	34.25	30.59	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
23.10.2023	64.59	34.25	30.34	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	9.00	5.00	0.000	24.0	0.0	*
24.10.2023	62.99	34.16	28.83	4.15	4.01	3.43	4.07	4.01	1.49	0.06	9.00	5.00	0.117	24.0	0.0	*
25.10.2023	69.42	38.54	30.88	11.77	11.50	2.32	11.53	11.50	0.26	0.03	9.00	5.00	0.356	24.0	0.0	
26.10.2023	72.02	40.90	31.12	12.71	12.45	2.07	12.47	12.45	0.16	0.02	9.00	5.00	0.392	24.0	0.0	
27.10.2023	73.13	41.93	31.20	13.31	13.06	1.90	13.07	13.03	0.31	0.04	9.00	5.00	0.412	24.0	0.0	
28.10.2023	73.62	41.64	31.98	12.92	12.66	2.03	12.68	12.66	0.16	0.02	9.00	5.00	0.407	24.0	0.0	
29.10.2023	71.23	40.88	30.35	12.63	12.37	2.08	12.39	12.34	0.40	0.05	9.00	5.00	0.379	24.0	0.0	
30.10.2023	71.71	41.37	30.34	13.14	12.89	1.92	12.90	12.89	0.08	0.01	9.00	5.00	0.392	24.0	0.0	
31.10.2023	72.09	42.33	29.76	13.75	13.47	2.06	13.51	13.39	0.89	0.12	9.00	5.00	0.401	24.0	0.0	
Средние:	62.23	36.64	25.59	---	---	-5.88	---	---	-6.33	---	9.00	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	94.38	92.42	---	92.62	92.28	---	0.34	---	---	2.856	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	Т	Т	Т	Гкал	ч	ч
30.09.2023	1337.99	1502.60	1301.70	1489.84	-188.14	45.689	6611.0	1.0
31.10.2023	1432.37	1595.02	1394.32	1582.12	-187.80	48.545	7355.0	1.0
Итого:	94.38	92.42	92.62	92.28	0.34	2.856	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации