

Отчет о суточных параметрах
(01.08.2022 0:00:00 - 31.08.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Закамская ул, д. 21 (ООО "Заречная управляющая компания")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА527
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 15313

ПРИМ SN 15314

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 2982

КТПТР-06 SN 2982a

Дата	T1	T2	dt	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	т	т		Гкал	ч	ч
01.08.2022	---	---		---	---		---	---	---
02.08.2022	---	---		---	---		---	---	---
03.08.2022	---	---		---	---		---	---	---
04.08.2022	---	---		---	---		---	---	---
05.08.2022	---	---		---	---		---	---	---
06.08.2022	---	---		---	---		---	---	---
07.08.2022	---	---		---	---		---	---	---
08.08.2022	---	---		---	---		---	---	---
09.08.2022	---	---		---	---		---	---	---
10.08.2022	---	---		---	---		---	---	---
11.08.2022	---	---		---	---		---	---	---
12.08.2022	---	---		---	---		---	---	---
13.08.2022	---	---		---	---		---	---	---
14.08.2022	---	---		---	---		---	---	---
15.08.2022	---	---		---	---		---	---	---
16.08.2022	---	---		---	---		---	---	---
17.08.2022	-106.45	-106.87	0.42	0.00	0.00	168.00	0.000	0.0	27.6
18.08.2022	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
19.08.2022	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
20.08.2022	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
21.08.2022	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
22.08.2022	-242.94	-242.94	0.00	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
23.08.2022	-128.16	-128.52	0.36	22.07	14.93	38.58	0.027	10.4	24.0
24.08.2022	20.77	19.74	1.02	50.45	35.24	35.49	0.051	24.0	24.0
25.08.2022	20.91	19.83	1.08	19.25	12.82	40.08	0.018	9.2	24.0
26.08.2022	20.99	19.93	1.05	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
27.08.2022	21.16	20.09	1.07	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
28.08.2022	21.03	20.11	0.92	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
29.08.2022	20.83	19.99	0.83	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
30.08.2022	20.96	20.03	0.92	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
31.08.2022	21.04	20.10	0.94	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
Средние:	-85.44	-86.02	0.57	---	---	18.81	---	---	---
Итого:	---	---	---	91.77	63.00	---	0.097	43.6	363.5

Дата	M1	M2	Q1	TWork	QntHIP
	т	т	Гкал	ч	ч
16.08.2022	13730.34	13940.60	465.721	7506.8	12661.6
31.08.2022	13822.12	14003.60	465.818	7550.4	13025.1
Итого:	91.77	63.00	0.097	43.6	363.5

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2022 0:00:00 - 08.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Закамская ул, д. 21 (ООО "Заречная управляющая компания")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА527
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ПРИМ SN 15313
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 2982
КТПТР-06 SN 2982a

Дата	T1	T2	dt	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	т	т		Гкал	ч	ч
01.09.2022	21.14	20.21	0.93	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
02.09.2022	20.93	20.18	0.75	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
03.09.2022	20.78	20.15	0.63	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
04.09.2022	20.00	19.49	0.50	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
05.09.2022	18.94	18.64	0.30	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
06.09.2022	17.79	17.70	0.09	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
07.09.2022	16.11	16.31	-0.19	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
08.09.2022	15.89	15.79	0.10	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
09.09.2022	14.54	14.01	0.53	0.00	0.00	-194.44	0.000	0.0	24.0
10.09.2022	13.69	12.73	0.96	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
11.09.2022	12.44	11.41	1.02	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
12.09.2022	13.11	12.41	0.70	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
13.09.2022	13.20	12.44	0.77	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
14.09.2022	13.65	12.87	0.78	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
15.09.2022	15.31	14.49	0.81	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
16.09.2022	15.88	15.03	0.86	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
17.09.2022	16.20	15.34	0.85	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
18.09.2022	16.39	15.65	0.75	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
19.09.2022	16.65	15.90	0.75	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
20.09.2022	17.03	16.11	0.93	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
21.09.2022	17.48	16.52	0.96	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
22.09.2022	17.16	16.32	0.84	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
23.09.2022	17.06	16.19	0.87	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
24.09.2022	17.37	16.36	1.01	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
25.09.2022	17.43	16.55	0.88	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
26.09.2022	16.84	16.11	0.73	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
27.09.2022	15.32	14.07	1.25	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
28.09.2022	13.78	12.35	1.44	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
29.09.2022	12.68	13.09	-0.42	0.00	0.00	-200.00	0.000	0.0	24.0
30.09.2022	45.57	45.47	0.09	22.93	22.42	2.25	0.015	15.0	24.0
01.10.2022	66.46	48.68	17.78	34.95	34.97	-0.05	0.618	24.0	24.0
02.10.2022	66.00	35.46	30.54	35.43	35.49	-0.16	1.080	24.0	24.0
03.10.2022	67.10	37.69	29.42	38.22	38.17	0.12	1.122	24.0	24.0
04.10.2022	66.76	38.39	28.37	38.71	38.57	0.35	1.096	24.0	24.0
05.10.2022	37.90	27.90	10.00	14.72	14.66	0.41	0.408	9.1	24.0
06.10.2022	47.98	28.93	19.05	17.73	16.56	6.83	0.524	15.3	24.0
07.10.2022	64.22	33.00	31.22	25.68	25.17	2.00	0.800	24.0	24.0
08.10.2022	64.94	33.63	31.31	25.88	25.38	1.96	0.811	24.0	24.0
Средние:	26.36	20.62	5.74	---	---	-10.02	---	---	---
Итого:	---	---	---	254.25	251.39	---	6.475	183.4	912.0

Дата	M1	M2	Q1	TWork	QntHIP
	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2022	13822.12	14003.60	465.818	7550.4	13025.1
08.10.2022	14076.36	14254.99	472.293	7733.7	13937.1
Итого:	254.25	251.39	6.475	183.4	912.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2022 0:00:00 - 31.10.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Закамская ул, д. 21 (ООО "Заречная управляющая компания")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА527
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 15313
ПРИМ SN 15314

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 2982
КТПТР-06 SN 2982a

Дата	T1	T2	dt	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	т	т		Гкал	ч	ч
01.10.2022	66.46	48.68	17.78	34.95	34.97	-0.05	0.618	24.0	24.0
02.10.2022	66.00	35.46	30.54	35.43	35.49	-0.16	1.080	24.0	24.0
03.10.2022	67.10	37.69	29.42	38.22	38.17	0.12	1.122	24.0	24.0
04.10.2022	66.76	38.39	28.37	38.71	38.57	0.35	1.096	24.0	24.0
05.10.2022	37.90	27.90	10.00	14.72	14.66	0.41	0.408	9.1	24.0
06.10.2022	47.98	28.93	19.05	17.73	16.56	6.83	0.524	15.3	24.0
07.10.2022	64.22	33.00	31.22	25.68	25.17	2.00	0.800	24.0	24.0
08.10.2022	64.94	33.63	31.31	25.88	25.38	1.96	0.811	24.0	24.0
09.10.2022	65.05	32.32	32.73	23.29	22.84	1.97	0.762	24.0	24.0
10.10.2022	65.43	33.27	32.15	24.52	24.07	1.86	0.787	24.0	24.0
11.10.2022	65.16	37.46	27.69	25.43	24.04	5.60	0.700	24.0	24.0
12.10.2022	65.33	33.00	32.33	22.50	22.24	1.15	0.726	24.0	24.0
13.10.2022	63.85	31.12	32.73	19.68	19.39	1.49	0.643	24.0	24.0
14.10.2022	64.05	30.97	33.08	19.12	18.89	1.22	0.631	24.0	24.0
15.10.2022	64.37	32.49	31.89	23.48	23.45	0.15	0.737	23.9	24.0
16.10.2022	66.35	36.61	29.74	31.41	31.54	-0.43	0.933	24.0	24.0
17.10.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18.10.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19.10.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20.10.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21.10.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22.10.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23.10.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24.10.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25.10.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26.10.2022	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27.10.2022	66.94	37.48	29.46	22.17	22.10	0.28	0.652	14.4	14.4
28.10.2022	66.14	35.58	30.56	33.50	33.39	0.31	1.018	24.0	24.0
29.10.2022	66.83	38.45	28.39	41.41	41.29	0.30	1.174	24.0	24.0
30.10.2022	66.53	38.53	28.00	41.63	41.60	0.07	1.164	24.0	24.0
31.10.2022	66.63	38.46	28.17	41.06	41.02	0.09	1.154	24.0	24.0
Средние:	63.53	35.21	28.32	---	---	1.22	---	---	---
Итого:	---	---	---	600.50	594.82	---	17.541	470.6	494.4

Дата	M1	M2	Q1	TWork	QntHIP
	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2022	13845.05	14026.02	465.833	7565.4	13745.1
31.10.2022	14823.32	14996.27	493.766	8266.1	14639.1
Итого:	978.28	970.25	27.933	700.7	894.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах
(01.11.2022 0:00:00 - 30.11.2022 0:00:00)

Объект: Пермь г, Закамская ул, д. 21 (ООО "Заречная управляющая компания")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА527
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:
Обратка:
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:
ПРИМ SN 15313
ПРИМ SN 15314

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 2982
КТПТР-06 SN 2982a

Дата	T1	T2	dt	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2022	66.44	38.93	27.52	42.39	42.43	-0.08	1.164	24.0	24.0
02.11.2022	66.34	39.31	27.04	43.44	43.44	-0.01	1.172	24.0	24.0
03.11.2022	66.86	40.93	25.93	47.90	47.87	0.05	1.239	24.0	24.0
04.11.2022	66.60	40.50	26.10	46.51	46.44	0.14	1.212	24.0	24.0
05.11.2022	67.98	40.44	27.54	44.79	44.74	0.11	1.231	24.0	24.0
06.11.2022	68.40	40.31	28.09	44.02	43.98	0.10	1.235	24.0	24.0
07.11.2022	67.60	39.48	28.12	42.87	42.88	0.00	1.205	24.0	24.0
08.11.2022	68.81	40.31	28.51	43.81	43.80	0.02	1.247	24.0	24.0
09.11.2022	68.63	40.37	28.26	44.53	44.51	0.03	1.256	24.0	24.0
10.11.2022	68.05	41.41	26.64	48.43	48.44	-0.02	1.285	24.0	24.0
11.11.2022	67.47	41.68	25.79	49.59	49.60	-0.01	1.274	24.0	24.0
12.11.2022	67.90	43.08	24.82	53.56	53.50	0.11	1.327	24.0	24.0
13.11.2022	67.73	43.37	24.36	53.51	53.35	0.31	1.302	24.0	24.0
14.11.2022	67.46	42.77	24.69	51.30	51.11	0.36	1.264	24.0	24.0
15.11.2022	70.23	41.86	28.37	45.67	45.51	0.35	1.292	24.0	24.0
16.11.2022	80.09	45.32	34.77	46.53	46.31	0.46	1.617	24.0	24.0
17.11.2022	84.33	46.79	37.54	47.00	46.75	0.55	1.764	24.0	24.0
18.11.2022	91.67	48.92	42.75	46.92	46.62	0.64	2.007	24.0	24.0
19.11.2022	98.18	52.31	45.87	49.21	48.86	0.71	2.260	24.0	24.0
20.11.2022	96.19	51.30	44.89	48.54	48.22	0.65	2.180	24.0	24.0
21.11.2022	95.74	51.33	44.40	49.20	48.90	0.61	2.187	24.0	24.0
22.11.2022	70.19	40.86	29.32	32.51	31.36	3.61	1.409	15.7	24.0
23.11.2022	88.83	48.37	40.46	48.36	47.99	0.76	1.957	24.0	24.0
24.11.2022	84.75	45.78	38.98	45.45	45.11	0.74	1.770	24.0	24.0
25.11.2022	85.59	46.14	39.45	45.96	45.65	0.68	1.812	24.0	24.0
26.11.2022	90.69	47.84	42.84	46.04	45.73	0.67	1.973	24.0	24.0
27.11.2022	91.82	47.42	44.40	44.93	44.63	0.66	1.995	24.0	24.0
28.11.2022	92.40	47.69	44.72	44.99	44.54	1.00	2.012	24.0	24.0
29.11.2022	91.54	47.60	43.95	45.19	44.75	0.97	1.986	24.0	24.0
30.11.2022	94.39	46.62	47.77	42.39	42.02	0.88	2.026	24.0	24.0
Средние:	78.43	44.30	34.13	---	---	0.50	---	---	---
Итого:	---	---	---	1385.52	1379.05	---	47.662	711.7	720.0

Дата	M1	M2	Q1	TWork	QntHIP
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2022	14823.32	14996.27	493.766	8266.1	14639.1
30.11.2022	16208.84	16375.32	541.427	8977.8	15359.1
Итого:	1385.52	1379.05	47.662	711.7	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации