

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2023 0:00:00 - 30.09.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Закамская ул, д. 21 (ООО "Заречная управляющая компания")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА527
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 15313

ПРИМ SN 15314

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 2982

КТПТР-06 SN 2982a

| Дата | T1 | T2 | dt | Qo1 | Qo2 | Gm1 | Gm2 | % | Qt1 | tm1 | ts1 |
|------------|-------|-------|--------|------|------|------|------|---------|-------|-----|-------|
| | °C | °C | °C | м3/ч | м3/ч | т | т | | Гкал | ч | ч |
| 01.09.2023 | 17.14 | 16.91 | 0.23 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -200.00 | 0.000 | 0.0 | 24.0 |
| 02.09.2023 | 17.35 | 17.03 | 0.32 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.000 | 0.0 | 24.0 |
| 03.09.2023 | 17.06 | 16.71 | 0.35 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.000 | 0.0 | 24.0 |
| 04.09.2023 | 17.16 | 16.70 | 0.46 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.000 | 0.0 | 24.0 |
| 05.09.2023 | 17.37 | 16.81 | 0.56 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.000 | 0.0 | 24.0 |
| 06.09.2023 | 17.39 | 16.79 | 0.60 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.000 | 0.0 | 24.0 |
| 07.09.2023 | 17.30 | 16.71 | 0.59 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.000 | 0.0 | 24.0 |
| 08.09.2023 | 17.54 | 16.88 | 0.66 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.000 | 0.0 | 24.0 |
| 09.09.2023 | 17.47 | 16.90 | 0.57 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.000 | 0.0 | 24.0 |
| 10.09.2023 | 17.55 | 16.93 | 0.62 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.000 | 0.0 | 24.0 |
| 11.09.2023 | 17.11 | 16.61 | 0.50 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.000 | 0.0 | 24.0 |
| 12.09.2023 | 17.07 | 16.63 | 0.45 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.000 | 0.0 | 24.0 |
| 13.09.2023 | 16.97 | 16.51 | 0.46 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.000 | 0.0 | 24.0 |
| 14.09.2023 | 16.95 | 16.50 | 0.45 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.000 | 0.0 | 24.0 |
| 15.09.2023 | 17.02 | 16.45 | 0.57 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.000 | 0.0 | 24.0 |
| 16.09.2023 | 17.05 | 16.45 | 0.60 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.000 | 0.0 | 24.0 |
| 17.09.2023 | 17.10 | 16.51 | 0.60 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -200.00 | 0.000 | 0.0 | 24.0 |
| 18.09.2023 | 17.05 | 16.41 | 0.65 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.000 | 0.0 | 24.0 |
| 19.09.2023 | 16.93 | 16.39 | 0.54 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.000 | 0.0 | 24.0 |
| 20.09.2023 | 16.38 | 15.99 | 0.39 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -200.00 | 0.000 | 0.0 | 24.0 |
| 21.09.2023 | 15.67 | 15.40 | 0.27 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -200.00 | 0.000 | 0.0 | 24.0 |
| 22.09.2023 | 16.06 | 15.67 | 0.40 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.000 | 0.0 | 24.0 |
| 23.09.2023 | 16.52 | 15.99 | 0.53 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.000 | 0.0 | 24.0 |
| 24.09.2023 | 16.75 | 16.03 | 0.72 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -200.00 | 0.000 | 0.0 | 24.0 |
| 25.09.2023 | 16.70 | 16.14 | 0.56 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.000 | 0.0 | 24.0 |
| 26.09.2023 | 0.18 | 16.24 | -16.06 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.000 | 0.0 | 24.0 |
| 27.09.2023 | 15.48 | 16.26 | -0.78 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.000 | 0.0 | 24.0 |
| 28.09.2023 | 21.38 | 16.00 | 5.38 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -200.00 | 0.000 | 0.0 | 24.0 |
| 29.09.2023 | 16.42 | 15.95 | 0.47 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.000 | 0.0 | 24.0 |
| 30.09.2023 | 16.40 | 15.93 | 0.47 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.000 | 0.0 | 24.0 |
| Средние: | 16.48 | 16.41 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | --- | --- | -40.00 | --- | --- | --- |
| Итого: | --- | --- | --- | --- | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.000 | 0.0 | 720.0 |

| Дата | Gm_itog1 | Gm_itog2 | Qt_itog1 | tm1_itog | ts1_itog |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | т | т | Гкал | ч | ч |
| 31.08.2023 | 22333.10 | 22441.48 | 766.989 | 12551.8 | 21934.2 |
| 30.09.2023 | 22333.10 | 22441.48 | 766.989 | 12551.8 | 22654.2 |
| Итого: | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.0 | 720.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации