

Отчет о суточных параметрах
(01.10.2023 0:00:00 - 31.10.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Закамская ул, д. 21 (ООО "Заречная управляющая компания")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА527
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Поддача:

Обратка:

Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:

ПРИМ SN 15313

ПРИМ SN 15314

Датчик температуры:

КТПТР-06 SN 2982

КТПТР-06 SN 2982a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.10.2023	16.22	15.80	0.42	0.00	0.02	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
02.10.2023	15.91	15.50	0.41	0.00	0.01	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
03.10.2023	16.03	15.58	0.45	0.00	0.01	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
04.10.2023	15.98	15.56	0.41	0.00	0.01	0.00	0.00	---	0.000	0.0	24.0
05.10.2023	15.55	15.17	0.39	0.03	0.01	0.62	0.00	199.85	0.000	13.6	24.0
06.10.2023	15.61	15.18	0.43	0.05	0.00	1.15	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
07.10.2023	15.38	14.98	0.40	0.05	0.00	1.24	0.00	200.00	0.001	23.5	23.5
08.10.2023	15.19	14.77	0.42	0.06	0.00	1.40	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
09.10.2023	14.84	14.43	0.41	0.06	0.00	1.34	0.00	200.00	0.001	24.0	24.0
10.10.2023	38.42	25.26	13.15	0.84	0.76	19.73	18.16	8.28	0.503	23.9	24.0
11.10.2023	64.17	35.38	28.79	1.40	1.43	33.05	34.00	-2.83	0.950	24.0	24.0
12.10.2023	66.15	38.37	27.77	1.67	1.69	39.25	40.25	-2.53	1.088	24.0	24.0
13.10.2023	65.10	37.30	27.80	1.55	1.56	36.42	37.19	-2.08	1.011	24.0	24.0
14.10.2023	64.51	37.64	26.86	1.64	1.64	38.52	39.14	-1.61	1.033	24.0	24.0
15.10.2023	65.13	38.10	27.03	1.64	1.65	38.68	39.26	-1.49	1.044	24.0	24.0
16.10.2023	65.72	38.76	26.96	1.69	1.69	39.72	40.37	-1.60	1.069	24.0	24.0
17.10.2023	66.60	41.00	25.60	1.88	1.89	44.21	44.98	-1.74	1.130	24.0	24.0
18.10.2023	66.30	40.58	25.72	1.81	1.81	42.47	43.19	-1.67	1.090	24.0	24.0
19.10.2023	65.51	38.80	26.71	1.63	1.64	38.37	39.05	-1.76	1.023	24.0	24.0
20.10.2023	65.40	38.02	27.38	1.55	1.56	36.45	37.07	-1.70	0.996	24.0	24.0
21.10.2023	65.75	38.47	27.28	1.60	1.61	37.73	38.39	-1.73	1.028	24.0	24.0
22.10.2023	65.45	37.39	28.07	1.49	1.50	35.03	35.69	-1.86	0.981	24.0	24.0
23.10.2023	66.37	36.52	29.85	1.41	1.42	33.19	33.84	-1.94	0.989	24.0	24.0
24.10.2023	65.94	36.18	29.76	1.42	1.43	33.34	34.00	-1.96	0.990	24.0	24.0
25.10.2023	65.72	36.62	29.09	1.47	1.48	34.53	35.23	-2.02	1.004	24.0	24.0
26.10.2023	69.61	38.36	31.25	1.60	1.61	37.48	38.36	-2.33	1.170	24.0	24.0
27.10.2023	71.76	40.25	31.52	1.71	1.72	39.99	41.02	-2.54	1.259	24.0	24.0
28.10.2023	72.62	40.96	31.66	1.76	1.77	41.18	42.23	-2.52	1.301	24.0	24.0
29.10.2023	73.17	40.33	32.85	1.67	1.69	39.21	40.25	-2.64	1.286	24.0	24.0
30.10.2023	70.76	39.74	31.02	1.68	1.71	39.50	40.63	-2.82	1.224	24.0	24.0
31.10.2023	71.03	39.99	31.04	1.72	1.74	40.38	41.53	-2.81	1.251	24.0	24.0
Средние:	51.35	31.32	20.03	1.13	1.13	---	---	31.10	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	824.19	833.85	---	23.423	637.1	743.5

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.09.2023	22333.10	22441.48	766.989	12551.8	22654.2
31.10.2023	23157.29	23275.33	790.412	13188.9	23397.7
Итого:	824.19	833.85	23.423	637.1	743.5

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации