

Отчет о суточных параметрах  
(01.11.2023 0:00:00 - 30.11.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Закамская ул, д. 21 (ООО "Заречная управляющая компания")  
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА527  
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача:  
Обратка:  
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Счетчик воды:  
ПРИМ SN 15313  
ПРИМ SN 15314

Датчик температуры:  
КТПТР-06 SN 2982  
КТПТР-06 SN 2982a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.11.2023	71.34	40.82	30.52	1.80	1.82	42.19	43.33	-2.68	1.286	24.0	24.0
02.11.2023	69.97	40.13	29.84	1.76	1.78	41.35	42.47	-2.68	1.232	24.0	24.0
03.11.2023	67.05	38.90	28.15	1.75	1.77	41.09	42.12	-2.49	1.155	24.0	24.0
04.11.2023	68.52	40.99	27.54	1.91	1.93	44.77	45.85	-2.39	1.230	24.0	24.0
05.11.2023	67.91	39.02	28.90	1.71	1.73	40.20	41.15	-2.32	1.160	24.0	24.0
06.11.2023	69.54	39.87	29.67	1.74	1.76	40.87	41.88	-2.45	1.211	24.0	24.0
07.11.2023	66.45	38.31	28.13	1.68	1.70	39.59	40.54	-2.38	1.112	24.0	24.0
08.11.2023	66.46	39.44	27.02	1.82	1.85	42.92	43.99	-2.45	1.157	24.0	24.0
09.11.2023	66.45	39.45	27.00	1.78	1.80	41.86	42.94	-2.55	1.128	24.0	24.0
10.11.2023	66.19	39.45	26.74	1.78	1.81	41.94	43.04	-2.60	1.119	24.0	24.0
11.11.2023	65.52	39.03	26.49	1.75	1.78	41.23	42.30	-2.57	1.090	24.0	24.0
12.11.2023	65.82	39.13	26.69	1.75	1.77	41.10	42.18	-2.59	1.094	24.0	24.0
13.11.2023	65.73	38.58	27.15	1.71	1.73	40.30	41.31	-2.48	1.092	24.0	24.0
14.11.2023	65.93	38.52	27.40	1.71	1.74	40.35	41.36	-2.49	1.103	24.0	24.0
15.11.2023	66.25	39.83	26.41	1.84	1.87	43.36	44.48	-2.55	1.143	24.0	24.0
16.11.2023	65.67	38.74	26.93	1.71	1.73	40.19	41.31	-2.76	1.079	24.0	24.0
17.11.2023	66.10	38.74	27.36	1.70	1.73	40.10	41.23	-2.79	1.095	24.0	24.0
18.11.2023	68.57	38.98	29.60	1.65	1.68	38.87	40.00	-2.88	1.147	24.0	24.0
19.11.2023	76.88	41.30	35.58	1.68	1.70	39.29	40.49	-3.01	1.398	24.0	24.0
20.11.2023	79.54	41.96	37.58	1.66	1.68	38.81	40.03	-3.09	1.457	24.0	24.0
21.11.2023	78.80	42.02	36.78	1.70	1.72	39.67	40.89	-3.03	1.458	24.0	24.0
22.11.2023	76.49	40.64	35.85	1.64	1.66	38.39	39.54	-2.95	1.375	24.0	24.0
23.11.2023	75.22	40.20	35.02	1.65	1.66	38.51	39.62	-2.84	1.347	24.0	24.0
24.11.2023	78.26	41.12	37.14	1.65	1.67	38.52	39.69	-2.97	1.430	24.0	24.0
25.11.2023	86.72	43.45	43.27	1.63	1.64	37.88	39.06	-3.07	1.640	24.0	24.0
26.11.2023	84.31	42.85	41.46	1.64	1.65	38.06	39.20	-2.94	1.577	24.0	24.0
27.11.2023	74.13	40.60	33.54	1.71	1.72	39.95	40.96	-2.51	1.343	24.0	24.0
28.11.2023	65.90	37.08	28.82	1.64	1.66	38.63	39.47	-2.16	1.111	24.0	24.0
29.11.2023	66.92	37.20	29.72	1.62	1.63	38.02	38.86	-2.17	1.128	24.0	24.0
30.11.2023	67.43	38.09	29.34	1.69	1.71	39.84	40.71	-2.16	1.166	24.0	24.0
Средние:	70.67	39.81	30.85	1.72	1.74	---	---	-2.63	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1207.85	1240.03	---	37.064	720.0	720.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
31.10.2023	23157.29	23275.33	790.412	13188.9	23397.7
30.11.2023	24365.14	24515.37	827.476	13908.9	24117.7
Итого:	1207.85	1240.04	37.064	720.0	720.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации