

Отчет о суточных параметрах
(01.12.2023 0:00:00 - 31.12.2023 0:00:00)

Объект: Пермь г, Закамская ул, д. 21 (ООО "Заречная управляющая компания")
Прибор: ИМ2300 А-Е Заводской номер: СА527
Точка измерения: Узел 1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды:
Обратка: ПРИМ SN 15313
Схема измерений: Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ)

Датчик температуры:
КТПТР-06 SN 2982
КТПТР-06 SN 2982a

Дата	T1	T2	dt	Qo1	Qo2	Gm1	Gm2	%	Qt1	tm1	ts1
	°C	°C	°C	м3/ч	м3/ч	т	т		Гкал	ч	ч
01.12.2023	51.03	30.79	20.24	1.01	1.02	23.69	24.19	-2.08	0.748	14.9	24.0
02.12.2023	74.69	40.38	34.30	1.61	1.64	37.77	38.99	-3.17	1.295	24.0	24.0
03.12.2023	76.43	39.93	36.49	1.58	1.62	36.97	38.69	-4.56	1.348	24.0	24.0
04.12.2023	79.93	40.90	39.02	1.57	1.62	36.54	38.52	-5.27	1.426	24.0	24.0
05.12.2023	80.20	40.89	39.31	1.55	1.60	36.10	38.20	-5.65	1.418	24.0	24.0
06.12.2023	86.82	42.72	44.10	1.56	1.61	36.16	38.36	-5.92	1.592	24.0	24.0
07.12.2023	97.49	44.65	52.84	1.52	1.57	35.15	37.37	-6.11	1.860	24.0	24.0
08.12.2023	107.58	46.98	60.60	1.55	1.59	35.54	37.79	-6.12	2.158	24.0	24.0
09.12.2023	107.99	44.73	63.26	1.46	1.50	33.34	35.57	-6.46	2.113	24.0	24.0
10.12.2023	107.94	44.79	63.16	1.49	1.53	34.13	36.45	-6.59	2.159	24.0	24.0
11.12.2023	104.82	42.30	62.52	1.38	1.42	31.68	33.84	-6.61	1.983	24.0	24.0
12.12.2023	106.57	42.33	64.23	1.41	1.45	32.25	34.45	-6.60	2.075	24.0	24.0
13.12.2023	107.23	41.88	65.35	1.40	1.44	32.04	34.23	-6.59	2.097	24.0	24.0
14.12.2023	108.17	45.33	62.84	1.58	1.61	36.08	38.37	-6.15	2.272	24.0	24.0
15.12.2023	101.80	45.13	56.67	1.65	1.66	37.98	39.34	-3.52	2.153	24.0	24.0
16.12.2023	92.36	38.85	53.51	1.30	1.26	30.15	30.09	0.22	1.603	24.0	24.0
17.12.2023	85.53	36.47	49.06	1.31	1.27	30.56	30.33	0.75	1.492	24.0	24.0
18.12.2023	87.13	39.35	47.78	1.45	1.41	33.67	33.52	0.45	1.609	24.0	24.0
19.12.2023	81.57	37.34	44.23	1.39	1.35	32.46	32.16	0.94	1.435	24.0	24.0
20.12.2023	76.11	36.88	39.23	1.46	1.41	34.04	33.72	0.94	1.333	24.0	24.0
21.12.2023	69.21	34.21	35.00	1.37	1.32	32.09	31.60	1.55	1.122	24.0	24.0
22.12.2023	67.23	34.42	32.81	1.42	1.38	33.45	33.01	1.33	1.096	24.0	24.0
23.12.2023	67.14	34.64	32.50	1.41	1.36	33.06	32.56	1.54	1.072	24.0	24.0
24.12.2023	67.22	33.89	33.34	1.30	1.26	30.61	29.99	2.03	1.018	24.0	24.0
25.12.2023	69.76	34.24	35.52	1.29	1.24	30.23	29.59	2.12	1.072	24.0	24.0
26.12.2023	70.58	37.50	33.08	1.43	1.39	33.67	33.07	1.79	1.106	24.0	24.0
27.12.2023	71.36	37.66	33.70	1.56	1.60	36.64	38.11	-3.93	1.233	24.0	24.0
28.12.2023	75.36	38.62	36.74	1.55	1.58	36.19	37.61	-3.85	1.328	24.0	24.0
29.12.2023	80.48	40.64	39.83	1.59	1.62	37.15	38.66	-3.98	1.479	24.0	24.0
30.12.2023	83.67	41.31	42.37	1.58	1.61	36.76	38.24	-3.94	1.556	24.0	24.0
31.12.2023	88.54	41.82	46.71	1.54	1.57	35.79	37.30	-4.13	1.672	24.0	24.0
Средние:	84.90	39.73	45.17	1.46	1.47	---	---	-2.83	---	---	---
Итого:	---	---	---	---	---	1051.95	1083.91	---	47.921	734.9	744.0

Дата	Gm_itog1	Gm_itog2	Qt_itog1	tm1_itog	ts1_itog
	т	т	Гкал	ч	ч
30.11.2023	24365.14	24515.37	827.476	13908.9	24117.7
31.12.2023	25417.08	25599.28	875.397	14643.8	24861.7
Итого:	1051.95	1083.91	47.921	734.9	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации